

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		577466	7	2.00	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.0	0.88	50	0.0	53	959		
S02	01:00		649309	288	93.47	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.2	1.36	50	0.0	55	959		
S03	01:30		616925	183	56.47	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	57	959		
S04	02:00		601780	55	16.46	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	54	959		
S05	02:30		606637	363 R	110.13	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.3	1.31	50	0.0	53	959		
S06	03:00		602811	209	62.90	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	57	958		
S07	03:30		601496	230	69.07	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.8	1.15	50	0.0	56	958		
S08	04:00		596633	406 R	120.79	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.4	1.01	50	0.0	58	958		
S09	04:30		600375	109	32.85	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	54	958		
S10	05:00		614322	303	93.00	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	57	958		
S11	05:30		624970	178	55.75	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	57	958		
S12	06:00		628753	257	80.73	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.9	1.54	50	0.0	54	958		
S13	06:30		599802	205	61.37	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	54	958		
S14	07:00		593514	196	58.26	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.5	1.03	50	0.0	54	958		
S15	07:30		588611	255	75.11	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.4	0.69	50	0.0	57	957		
S16	08:00		619914	171	52.93	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	57	956		
S17	08:30		603417	503 R	151.89	----	0	0.7	0.20	15	0.0	4.5	1.37	50	0.0	59	956		
S18	09:00		598755	314	94.04	----	0	0.7	0.20	15	0.0	1.9	0.56	50	0.0	60	956		
S19	09:30		591289	204	60.42	----	0	0.6	0.19	15	0.0	5.3	1.55	50	0.0	60	956		
S20	10:00		570796	237	67.71	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.3	0.67	50	0.0	63 R	956		
S21	10:30		595954	34	9.99	----	0	0.6	0.17	15	0.0	1.8	0.52	50	0.0	60	956		
S22	11:00		598760	165	49.30	----	0	0.5	0.16	15	0.0	6.1	1.82	50	0.0	58	956		
S23	11:30		624468	221	68.98	----	0	0.5	0.17	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	63 R	955		
S24	12:00		572910	147	42.16	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.2	0.92	50	0.0	63 R	955		
S25	12:30		592239	245	72.67	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.8	1.12	50	0.0	64 R	955		
S26	13:00		603635	92	27.73	----	0	0.5	0.14	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	63 R	954		
S27	13:30		577923	21	6.00	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	0.99	50	0.0	57	955		
S28	14:00		590428	160	47.12	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.0	1.18	50	0.0	59	954		
S29	14:30		560203	208	58.33	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.1	0.59	50	0.0	65 R	953		
S30	15:00		615672	151	46.59	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	65 R	953		
S31	15:30		577772	236	68.10	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	0.87	50	0.0	66 R	952		
S32	16:00		582669	188	54.77	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.63	50	0.0	68 R	952		
S33	16:30		576036	284	81.68	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.6	0.74	50	0.0	70 R	952		
S34	17:00		620406	175	54.21	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.6	0.48	50	0.0	67 R	952		
S35	17:30		575190	204	58.66	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.0	0.86	50	0.0	65 R	953		
S36	18:00		571498	311	88.79	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.1	0.59	50	0.0	67 R	953		
S37	18:30		596357	95	28.33	----	0	0.5	0.13	15	0.0	1.7	0.50	50	0.0	63 R	953		
S38	19:00		586943	359 R	102.12	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.6	1.29	50	0.0	61 R	953		
S39	19:30		609307	245	74.62	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.0	1.22	50	0.0	64 R	953		
S40	20:00		583394	208	60.63	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.2	1.24	50	0.0	61	953		
S41	20:30		574106	350 R	100.35	----	0	0.4	0.10	15	0.0	3.7	1.07	50	0.0	64 R	953		
S42	21:00		617310	307	94.70	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.2	1.30	50	0.0	65 R	953		
S43	21:30		607699	333	101.16	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.06	50	0.0	66 R	953		
S44	22:00		588338	238	69.87	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.8	0.83	50	0.0	66 R	953		
S45	22:30		581313	352 R	102.21	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.0	1.16	50	0.0	64 R	952		
S46	23:00		577327	240	69.18	----	0	0.5	0.13	15	0.0	3.3	0.96	50	0.0	65 R	952		
S47	23:30		612555	302	92.54	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.3	1.33	50	0.0	64 R	952		
S48	24:00		616858	235	72.33	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	64 R	952		
DAV Average/ Sum		48 Stat.	596972	224	3218.44	----	E	224	0.5	7.13	5	0.0	3.2	45.47	50	0.0	61	955	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			560203	7	2.00			0	0.3	0.10	15	0.0	1.6	0.48	50	0.0	53	952	
Time			14:30	00:30	00:30			00:30	17:00	20:30	00:30	00:30	17:00	00:30	00:30	00:30	16:30		
HAV Max (steady state)			649309	503	151.89			0	0.7	0.20	15	0.0	6.1	1.82	50	0.0	70	959	
Time			01:00	08:30	08:30			00:30	08:30	08:00	00:30	00:30	11:00	11:00	00:30	00:30	16:30	00:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovanja stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), \*: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.