

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		633294	57	18.01	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	48	970	
S02	01:00		641782	139	44.49	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.8	0.91	50	0.0	46	970	
S03	01:30		600745	6	1.73	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	42	970	
S04	02:00		629421	5	1.42	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	36	971	
S05	02:30		644019	104	33.52	----	0	0.7	0.24	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	35	971	
S06	03:00		659396	232	76.47	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.3	0.77	50	0.0	46	969	
S07	03:30		603023	65	19.46	----	0	0.8	0.23	15	0.0	4.2	1.25	50	0.0	44	969	
S08	04:00		613936	408 R	125.22	----	0	0.8	0.24	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	46	969	
S09	04:30		637819	201	64.18	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	45	969	
S10	05:00		631453	104	32.86	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	46	969	
S11	05:30		628412	236	74.20	----	0	0.8	0.25	15	0.0	3.3	1.04	50	0.0	46	969	
S12	06:00		599239	106	31.71	----	0	0.8	0.24	15	0.0	2.2	0.86	50	0.0	46	969	
S13	06:30		635942	149	47.46	----	0	0.8	0.26	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	44	969	
S14	07:00		619829	59	18.32	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	43	970	
S15	07:30		646825	157	50.91	----	0	0.8	0.26	15	0.0	3.3	1.07	50	0.0	46	970	
S16	08:00		670005	179	60.06	----	0	0.8	0.27	15	0.0	2.4	0.82	50	0.0	46	968	
S17	08:30		635401	293	93.16	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	49	968	
S18	09:00		610233	1	0.16	----	0	0.8	0.25	15	0.0	4.6	1.40	50	0.0	47	969	
S19	09:30		635631	192	57.92	----	0	0.8	0.25	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	51	968	
S20	10:00		640280	128	41.13	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	53	968	
S21	10:30		594225	220	65.37	----	0	0.8	0.22	15	0.0	4.6	1.37	50	0.0	55	968	
S22	11:00		657335	329	108.15	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.0	0.67	50	0.0	55	968	
S23	11:30		614876	188	57.93	----	0	0.7	0.21	15	0.0	5.1	1.56	50	0.0	58	968	
S24	12:00		619960	246	76.18	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	57	968	
S25	12:30		606178	48	14.41	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.5	0.75	50	0.0	56	967	
S26	13:00		624209	164	51.24	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.8	0.88	50	0.0	54	967	
S27	13:30		617005	212	65.27	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	58	967	
S28	14:00		643666	245	78.75	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.8	1.21	50	0.0	59	966	
S29	14:30		607234	274	83.05	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	60	966	
S30	15:00		604661	42	12.73	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	59	966	
S31	15:30		615487	129	39.85	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	58	966	
S32	16:00		625782	228	71.44	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	61 R	965	
S33	16:30		604459	220	66.42	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.2	0.97	50	0.0	64 R	964	
S34	17:00		591546	165	48.73	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	62 R	964	
S35	17:30		603510	64	19.34	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	62 R	965	
S36	18:00		619492	261	80.83	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	61 R	965	
S37	18:30		624938	202	63.01	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	63 R	964	
S38	19:00		605562	232	70.11	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.0	1.21	50	0.0	61 R	965	
S39	19:30		610845	292	89.14	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.5	1.06	50	0.0	63 R	965	
S40	20:00		603819	293	88.53	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	64 R	965	
S41	20:30		590911	312	92.11	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.2	0.95	50	0.0	64 R	966	
S42	21:00		611805	163	49.97	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	61 R	967	
S43	21:30		641418	141	45.30	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	60	967	
S44	22:00		624328	248	77.37	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	61 R	968	
S45	22:30		590250	12	3.55	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.64	50	0.0	59	968	
S46	23:00		618250	13	4.12	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.7	1.15	50	0.0	49	969	
S47	23:30		672572	90	30.36	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.7	0.91	50	0.0	46	969	
S48	24:00		628741	148	46.63	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	50	969	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	622703	166	2492.30	----	E	166	0.6	9.25	5	0.0	2.9	42.92	50	0.0	53	968
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			590250	1	0.16			0	0.4	0.11	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	35	964
Time			22:30	09:00	09:00			00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	02:30	16:30
HAV Max (steady state)			672572	408	125.22			0	0.8	0.27	15	0.0	5.1	1.56	50	0.0	64	971
Time			23:30	04:00	04:00			00:30	07:30	08:00	00:30	00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	20:30	02:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivi podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.