

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		615731	98	27.23	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.8	0.88	50	0.0	53	969	
S02	01:00		621387	136	42.36	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	52	969	
S03	01:30		635938	420 R	133.50	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	55	968	
S04	02:00		606583	43	12.98	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	54	968	
S05	02:30		641139	112	35.76	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	50	969	
S06	03:00		609236	402 R	122.58	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	53	968	
S07	03:30		619398	105	32.40	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	51	968	
S08	04:00		619106	247	76.39	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.5	1.07	50	0.0	50	968	
S09	04:30		639999	253	80.88	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.2	1.04	50	0.0	54	968	
S10	05:00		632311	145	45.77	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	51	968	
S11	05:30		610120	271	82.58	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	54	968	
S12	06:00		617408	216	66.81	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.9	1.20	50	0.0	50	968	
S13	06:30		646393	240	77.43	----	0	0.7	0.22	15	0.0	5.7	1.85	50	0.0	54	967	
S14	07:00		611765	187	57.21	----	0	0.7	0.21	15	0.0	4.8	1.45	50	0.0	54	967	
S15	07:30		599924	267	80.05	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.5	1.06	50	0.0	56	967	
S16	08:00		615690	153	47.24	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	56	966	
S17	08:30		604580	256	77.46	----	0	0.7	0.22	15	0.0	5.5	1.65	50	0.0	55	966	
S18	09:00		561376	320	89.95	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.3	0.91	50	0.0	60	966	
S19	09:30		615243	224	68.86	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	58	966	
S20	10:00		586903	222	65.26	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.9	0.85	50	0.0	62 R	965	
S21	10:30		633125	119	37.54	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	62 R	965	
S22	11:00		624807	178	55.70	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	63 R	964	
S23	11:30		606507	35	10.61	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	64 R	964	
S24	12:00		594185	3	0.94	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	55	964	
S25	12:30		602265	8	2.54	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.3	0.98	50	0.0	53	965	
S26	13:00		651998	267	86.88	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.1	1.66	50	0.0	56	964	
S27	13:30		611714	234	71.70	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	63 R	963	
S28	14:00		617769	62	19.10	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	64 R	962	
S29	14:30		594569	222	65.97	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	0.96	50	0.0	65 R	962	
S30	15:00		626651	124	38.90	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	66 R	961	
S31	15:30		603317	141	42.75	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.9	1.20	50	0.0	65 R	961	
S32	16:00		596813	184	54.80	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	66 R	961	
S33	16:30		584134	298	87.15	----	0	0.5	0.14	15	0.0	6.4	1.88	50	0.0	68 R	961	
S34	17:00		602339	189	56.83	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	68 R	960	
S35	17:30		607585	177	53.71	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	68 R	960	
S36	18:00		601159	265	79.51	----	0	0.3	0.08	15	0.0	4.3	1.28	50	0.0	66 R	960	
S37	18:30		617832	289	89.26	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	66 R	960	
S38	19:00		600357	309	92.78	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.5	1.06	50	0.0	68 R	960	
S39	19:30		623445	196	61.24	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	68 R	960	
S40	20:00		609200	133	40.55	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	69 R	960	
S41	20:30		244014	32	3.91	----	0	0.2	0.03	15	0.0	8.6	1.05	50	0.0	61	961	
S42	21:00		384850	9	1.79	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.9	0.75	50	0.0	54	963	
S43	21:30		619774	6	1.77	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	63	963	
S44	22:00		616070	355 R	109.32	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.3	1.31	50	0.0	52	963	
S45	22:30		620916	287	89.08	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	60	962	
S46	23:00		583064	256	74.59	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.84	50	0.0	63 R	962	
S47	23:30		589132	321	94.55	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.1	0.92	50	0.0	63 R	961	
S48	24:00		608931	67	20.54	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	61	961	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	599828	189	2766.73	----	E	189	0.5	7.50	5	0.0	3.3	46.73	50	0.0	59	964
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			244014	3	0.94			0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	50	960
Time			20:30	12:00	12:00			00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	17:30	00:30	00:30	21:30	19:00	
HAV Max (steady state)			651998	420	133.50			0	0.7	0.22	15	0.0	8.6	1.88	50	0.0	69	969
Time			13:00	01:30	01:30			00:30	09:00	06:30	00:30	00:30	20:30	16:30	00:30	00:30	20:00	01:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.