

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		649866	162	52.66	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	55	960	
S02	01:00		596797	3	0.86	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	50	960	
S03	01:30		603354	11	3.18	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.6	1.09	50	0.0	47	960	
S04	02:00		616114	7	2.29	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	45	961	
S05	02:30		626703	14	4.31	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.92	50	0.0	43	961	
S06	03:00		679652	63	21.46	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.3	1.13	50	0.0	46	960	
S07	03:30		657392	116	37.97	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.5	1.14	50	0.0	49	960	
S08	04:00		625062	243	76.01	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	51	960	
S09	04:30		614963	74	22.86	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.5	1.08	50	0.0	49	960	
S10	05:00		631883	172	54.39	----	0	0.6	0.18	15	0.0	5.3	1.69	50	0.0	51	959	
S11	05:30		653372	325	106.17	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.6	0.84	50	0.0	51	959	
S12	06:00		610355	24	7.39	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.5	1.07	50	0.0	51	959	
S13	06:30		653060	232	75.36	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.1	1.35	50	0.0	47	960	
S14	07:00		640967	69	22.04	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.1	1.00	50	0.0	49	960	
S15	07:30		625466	112	35.17	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	49	960	
S16	08:00		604322	108	32.63	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.6	0.78	50	0.0	53	959	
S17	08:30		652752	74	24.00	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.6	0.86	50	0.0	55	959	
S18	09:00		638490	34	10.73	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	54	959	
S19	09:30		618644	89	27.68	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.7	1.15	50	0.0	54	959	
S20	10:00		640865	195	62.41	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.0	1.28	50	0.0	54	959	
S21	10:30		641178	308	98.62	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	56	959	
S22	11:00		603616	32	9.52	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	56	959	
S23	11:30		665787	95	31.72	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.2	1.05	50	0.0	58	958	
S24	12:00		651666	219	71.49	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.5	1.14	50	0.0	59	958	
S25	12:30		641747	214	68.70	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.69	50	0.0	60	958	
S26	13:00		610627	63	19.21	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	59	958	
S27	13:30		629078	219	68.92	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	60	957	
S28	14:00		628685	234	73.49	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	62 R	957	
S29	14:30		594043	32	9.41	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.4	0.70	50	0.0	61	957	
S30	15:00		637145	97	30.92	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	62 R	957	
S31	15:30		642172	61	19.71	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.78	50	0.0	62 R	956	
S32	16:00		637512	81	25.85	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	62 R	956	
S33	16:30		634125	69	21.97	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	60	957	
S34	17:00		628436	246	77.17	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	62 R	956	
S35	17:30		621225	175	54.22	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	64 R	956	
S36	18:00		610508	11	3.41	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	61	956	
S37	18:30		643099	92	29.73	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	60	956	
S38	19:00		636293	109	34.79	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.3	0.74	50	0.0	61	957	
S39	19:30		605425	70	21.27	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	59	957	
S40	20:00		584943	0	0.00	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	54	958	
S41	20:30		598618	0	0.00	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	50	958	
S42	21:00		584218	0	0.12	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.1	0.61	50	0.0	49	958	
S43	21:30		605436	6	1.71	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0	49	959	
S44	22:00		678567	143	48.47	----	0	0.2	0.07	15	0.0	4.4	1.48	50	0.0	49	959	
S45	22:30		617403	89	27.58	----	0	0.2	0.07	15	0.0	4.4	1.37	50	0.0	56	958	
S46	23:00		669327	215	71.99	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.9	0.97	50	0.0	60	958	
S47	23:30		576728	15	4.43	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.4	0.98	50	0.0	53	958	
S48	24:00		639727	78	25.08	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.4	1.42	50	0.0	53	958	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	628217	106	1629.07	----	E	106	0.4	6.36	5	0.0	2.9	44.41	50	0.0	55	958
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			576728	0	0.00			0	0.2	0.06	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	43	956
Time			23:30	20:00	20:00			00:30	22:00	21:30	00:30	00:30	19:30	20:00	00:30	00:30	02:30	17:30
HAV Max (steady state)			679652	325	106.17			0	0.7	0.22	15	0.0	5.3	1.69	50	0.0	64	961
Time			03:00	05:30	05:30			00:30	08:30	08:30	00:30	00:30	05:00	05:00	00:30	00:30	17:30	02:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), \*: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.