

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		345314	53	9.07	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	36	925
S02	01:00		344514	71	12.17	----	0	1.3 R	0.23	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	35	925
S03	01:30		343501	264 R	45.31	----	0	1.5 R	0.26	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	37	925
S04	02:00		342405	25	4.26	----	0	1.4 R	0.25	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	37	925
S05	02:30		345594	71	12.31	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	3.7	0.63	50	0.0	35	925
S06	03:00		344287	272 R	46.75	----	0	1.3 R	0.23	15	0.0	4.2	0.73	50	0.0	36	925
S07	03:30		345056	81	13.89	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	4.4	0.75	50	0.0	35	924
S08	04:00		345732	157	27.16	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	34	924
S09	04:30		343059	169	28.98	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	37	924
S10	05:00		345333	104	18.00	----	0	1.3 R	0.23	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	35	924
S11	05:30		343213	208	36.76	----	0	1.4 R	0.24	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	37	924
S12	06:00		343547	154	26.48	----	0	1.3 R	0.23	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	36	924
S13	06:30		342322	152	25.93	----	0	1.2 R	0.21	15	0.0	4.6	0.79	50	0.0	36	924
S14	07:00		343080	109	18.70	----	0	1.2 R	0.21	15	0.0	3.7	0.63	50	0.0	36	924
S15	07:30		340710	184	31.27	----	0	1.4 R	0.24	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	39	924
S16	08:00		340481	96	16.35	----	0	1.3 R	0.21	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	39	924
S17	08:30		340228	159	27.02	----	0	1.5 R	0.25	15	0.0	4.5	0.77	50	0.0	39	924
S18	09:00		338188	209	35.39	----	0	1.1 R	0.19	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	41 R	924
S19	09:30		336765	118	19.92	----	0	1.0 R	0.17	15	0.0	3.5	0.58	50	0.0	41 R	924
S20	10:00		334430	138	23.14	----	0	0.9	0.15	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	44 R	924
S21	10:30		333057	64	10.59	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	45 R	924
S22	11:00		331675	93	15.50	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	46 R	923
S23	11:30		329166	41	6.72	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.5	0.40	50	0.0	48 R	923
S24	12:00		331362	8	1.25	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	48 R	922
S25	12:30		331542	10	1.64	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	45 R	922
S26	13:00		330192	135	22.22	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	46 R	922
S27	13:30		327828	151	24.70	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	49 R	922
S28	14:00		325455	42	6.82	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	51 R	922
S29	14:30		324771	140	22.71	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.8	0.45	50	0.0	52 R	922
S30	15:00		322738	103	16.63	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	54 R	921
S31	15:30		320646	107	17.23	----	0	0.7	0.10	15	0.0	3.2	0.51	50	0.0	56 R	921
S32	16:00		320683	109	17.42	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	56 R	921
S33	16:30		319082	131	20.84	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.6	0.57	50	0.0	58 R	921
S34	17:00		318783	145	23.08	----	0	0.8	0.12	15	0.0	2.6	0.41	50	0.0	57 R	920
S35	17:30		319535	115	18.41	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.2	0.35	50	0.0	58 R	920
S36	18:00		319310	157	25.13	----	0	0.8	0.13	15	0.0	3.4	0.54	50	0.0	57 R	920
S37	18:30		323012	170	27.50	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	55 R	920
S38	19:00		323233	282 R	45.65	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.3	0.54	50	0.0	54 R	920
S39	19:30		324829	111	17.95	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	53 R	919
S40	20:00		323587	112	18.17	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	54 R	920
S41	20:30		336057	33	5.57	----	0	0.7	0.12	15	0.0	9.1	1.53	50	0.0	51 R	925
S42	21:00		332037	17	2.88	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.3	0.72	50	0.0	48 R	921
S43	21:30		332541	7	1.17	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	44 R	919
S44	22:00		333636	190	31.69	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	43 R	920
S45	22:30		332314	166	27.55	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	46 R	920
S46	23:00		330269	206	33.98	----	0	0.9	0.14	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	48 R	920
S47	23:30		330429	219	36.11	----	0	1.0 R	0.17	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	48 R	920
S48	24:00		331195	58	9.59	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	46 R	919
DAV Average/ Sum		48 Stat.	333473	123	986.68	---- E	123	1.0	7.78	5	0.0	3.2	25.52	50	0.0	45	922
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			318783	7	1.17		0	0.6	0.09	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	34	919
Time			17:00	21:30		00:30	14:30	14:30	00:30	00:30	15:00	15:00	00:30	00:30	04:00	21:30	
HAV Max (steady state)			345732	282	46.75		0	1.5	0.26	15	0.0	9.1	1.53	50	0.0	58	925
Time			04:00	19:00	03:00	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	17:30	01:30	
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovanja stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		26	
S02	01:00		26	
S03	01:30		26	
S04	02:00		26	
S05	02:30		26	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		25	
S10	05:00		25	
S11	05:30		25	
S12	06:00		26	
S13	06:30		25	
S14	07:00		25	
S15	07:30		25	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		27	
S19	09:30		27	
S20	10:00		28	
S21	10:30		30	
S22	11:00		31	
S23	11:30		32	
S24	12:00		33	
S25	12:30		33	
S26	13:00		33	
S27	13:30		34	
S28	14:00		34	
S29	14:30		35	
S30	15:00		36	
S31	15:30		37	
S32	16:00		38	
S33	16:30		38	
S34	17:00		39	
S35	17:30		39	
S36	18:00		39	
S37	18:30		39	
S38	19:00		38	
S39	19:30		38	
S40	20:00		38	
S41	20:30		37	
S42	21:00		36	
S43	21:30		34	
S44	22:00		32	
S45	22:30		31	
S46	23:00		30	
S47	23:30		30	
S48	24:00		29	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	31	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			25 05:00	
HAV Max (steady state) Time			39 18:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.