

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		338430	149	25.26	----	0	1.8 R	0.31	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	37	915
S02	01:00		340121	4	0.61	----	0	1.8 R	0.31	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	35	915
S03	01:30		339569	10	1.62	----	0	2.0 R	0.33	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	34	915
S04	02:00		334843	9	1.56	----	0	2.1 R	0.36	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	33	915
S05	02:30		337678	18	3.11	----	0	2.0 R	0.34	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	31	915
S06	03:00		344803	49	8.43	----	0	1.9 R	0.33	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	31	915
S07	03:30		343613	68	11.65	----	0	2.0 R	0.34	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	32	915
S08	04:00		342781	233	40.00	----	0	1.7 R	0.30	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	33	915
S09	04:30		339180	56	9.45	----	0	1.9 R	0.33	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	34	915
S10	05:00		340658	124	21.15	----	0	2.0 R	0.34	15	0.0	3.8	0.64	50	0.0	33	915
S11	05:30		342373	226	38.70	----	0	2.0 R	0.35	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	33	914
S12	06:00		339567	24	3.96	----	0	2.0 R	0.33	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	34	915
S13	06:30		341826	120	20.44	----	0	2.1 R	0.35	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	32	915
S14	07:00		342861	39	6.76	----	0	2.0 R	0.34	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	32	915
S15	07:30		343693	111	19.06	----	0	2.0 R	0.35	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	32	915
S16	08:00		340060	109	18.52	----	0	2.2 R	0.37	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	34	915
S17	08:30		337631	80	13.43	----	0	2.3 R	0.40	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	37	916
S18	09:00		338124	110	18.52	----	0	2.6 R	0.45	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	36	915
S19	09:30		334739	60	9.97	----	0	2.4 R	0.41	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	37	915
S20	10:00		337397	90	15.12	----	0	2.3 R	0.39	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	37	916
S21	10:30		337526	185	31.30	----	0	2.5 R	0.43	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	38	916
S22	11:00		335666	50	8.36	----	0	2.1 R	0.36	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	38	915
S23	11:30		333936	80	13.35	----	0	2.0 R	0.33	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	40 R	916
S24	12:00		334374	114	19.11	----	0	2.1 R	0.34	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	40 R	916
S25	12:30		332093	213	35.44	----	0	1.9 R	0.31	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	41 R	915
S26	13:00		330338	52	8.58	----	0	2.1 R	0.35	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	43 R	915
S27	13:30		330842	105	17.43	----	0	2.0 R	0.33	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	42 R	914
S28	14:00		329592	188	30.97	----	0	2.1 R	0.35	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	43 R	914
S29	14:30		327971	34	5.56	----	0	2.5 R	0.41	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	44 R	914
S30	15:00		328083	76	12.53	----	0	1.9 R	0.32	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	45 R	914
S31	15:30		330085	45	7.36	----	0	1.9 R	0.31	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	44 R	914
S32	16:00		329252	84	13.81	----	0	1.8 R	0.30	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	914
S33	16:30		329394	49	8.03	----	0	1.5 R	0.24	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	44 R	914
S34	17:00		329601	136	22.37	----	0	2.0 R	0.33	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	43 R	914
S35	17:30		330086	160	26.35	----	0	2.1 R	0.34	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	44 R	914
S36	18:00		330176	14	2.30	----	0	1.9 R	0.31	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	914
S37	18:30		330188	79	13.02	----	0	1.7 R	0.28	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	43 R	914
S38	19:00		331643	92	15.20	----	0	1.6 R	0.26	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	914
S39	19:30		333376	83	13.80	----	0	1.8 R	0.29	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	41 R	913
S40	20:00		336577	7	1.24	----	0	1.8 R	0.30	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	38	913
S41	20:30		339129	0	0.00	----	0	2.0 R	0.35	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	913
S42	21:00		339596	0	0.00	----	0	2.3 R	0.38	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	913
S43	21:30		337441	4	0.60	----	0	2.3 R	0.38	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	37	913
S44	22:00		339287	76	12.95	----	0	2.1 R	0.35	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	35	914
S45	22:30		336780	72	12.13	----	0	1.8 R	0.30	15	0.0	4.1	0.68	50	0.0	38	914
S46	23:00		335005	251 R	42.11	----	0	1.6 R	0.26	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	40	914
S47	23:30		336799	7	1.21	----	0	2.1 R	0.35	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	37	914
S48	24:00		337666	62	10.39	----	0	2.0 R	0.34	15	0.0	3.9	0.66	50	0.0	37	914
DAV Average/ Sum		48 Stat.	335992	83	672.85	---- E	83	2.0	16.24	5	0.5	2.7	21.38	50	0.0	38	914
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			327971	0	0.00		0	1.5	0.24	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	31	913
Time			14:30	20:30			00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	03:00	20:30
HAV Max (steady state)			344803	251	42.11		0	2.6	0.45	15	0.0	4.1	0.68	50	0.0	45	916
Time			03:00	23:00			00:30	09:00	09:00	00:30	00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	15:00	11:30
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		26	
S05	02:30		26	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		25	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		27	
S19	09:30		27	
S20	10:00		28	
S21	10:30		29	
S22	11:00		29	
S23	11:30		30	
S24	12:00		31	
S25	12:30		31	
S26	13:00		32	
S27	13:30		32	
S28	14:00		32	
S29	14:30		33	
S30	15:00		34	
S31	15:30		34	
S32	16:00		35	
S33	16:30		35	
S34	17:00		35	
S35	17:30		35	
S36	18:00		35	
S37	18:30		34	
S38	19:00		34	
S39	19:30		34	
S40	20:00		32	
S41	20:30		31	
S42	21:00		30	
S43	21:30		30	
S44	22:00		29	
S45	22:30		29	
S46	23:00		28	
S47	23:30		28	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			25 07:30	
HAV Max (steady state) Time			35 17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.