

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		336117	110	18.56	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	40 R	918	
S02	01:00		339048	110	18.58	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	37	918	
S03	01:30		339065	67	11.42	----	0	1.0	0.16	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	36	918	
S04	02:00		340692	53	8.95	----	0	1.1 R	0.19	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	34	918	
S05	02:30		340888	95	16.24	----	0	1.1 R	0.19	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	35	918	
S06	03:00		337674	29	4.86	----	0	1.1 R	0.18	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	35	917	
S07	03:30		340452	74	12.60	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	35	917	
S08	04:00		342812	97	16.68	----	0	1.1 R	0.19	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	33	917	
S09	04:30		341951	23	4.01	----	0	1.4 R	0.23	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	33	917	
S10	05:00		345007	24	4.06	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	31	916	
S11	05:30		344780	127	21.91	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	32	917	
S12	06:00		341968	79	13.48	----	0	1.5 R	0.26	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	32	916	
S13	06:30		339403	85	14.50	----	0	1.5 R	0.26	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	35	917	
S14	07:00		342939	51	8.71	----	0	1.6 R	0.28	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	34	917	
S15	07:30		343247	150	25.82	----	0	1.5 R	0.26	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	33	917	
S16	08:00		337564	8	1.42	----	0	1.5 R	0.26	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	34	917	
S17	08:30		339909	67	11.35	----	0	1.6 R	0.27	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	35	917	
S18	09:00		338801	54	9.17	----	0	1.6 R	0.31	15	0.0	3.6	0.60	50	0.0	36	917	
S19	09:30		338874	73	12.42	----	0	1.7 R	0.29	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	917	
S20	10:00		337126	22	3.68	----	0	1.9 R	0.31	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	37	917	
S21	10:30		335164	109	18.31	----	0	1.9 R	0.32	15	0.0	3.4	0.57	50	0.0	38	917	
S22	11:00		335209	48	8.03	----	0	1.8 R	0.29	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	39	917	
S23	11:30		335079	70	11.71	----	0	2.0 R	0.34	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	39	917	
S24	12:00		334329	105	17.56	----	0	2.0 R	0.34	15	0.0	3.5	0.58	50	0.0	40 R	917	
S25	12:30		333825	83	10.58	----	0	1.7 R	0.28	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	41 R	917	
S26	13:00		330427	24	4.01	----	0	1.7 R	0.28	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	43 R	916	
S27	13:30		331785	26	4.23	----	0	2.0 R	0.33	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	43 R	916	
S28	14:00		332110	104	17.31	----	0	2.3 R	0.38	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	42 R	916	
S29	14:30		331613	34	5.60	----	0	2.0 R	0.33	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	42 R	916	
S30	15:00		331731	62	10.35	----	0	2.1 R	0.35	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	42 R	915	
S31	15:30		331288	69	11.45	----	0	2.0 R	0.33	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	43 R	915	
S32	16:00		330221	96	15.90	----	0	1.8 R	0.30	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	44 R	915	
S33	16:30		328863	58	9.55	----	0	1.5 R	0.24	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	44 R	915	
S34	17:00		329611	57	9.32	----	0	1.3 R	0.21	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	44 R	915	
S35	17:30		328810	59	9.65	----	0	1.5 R	0.25	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	45 R	914	
S36	18:00		328913	132	21.77	----	0	1.2 R	0.20	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	45 R	915	
S37	18:30		329787	94	15.43	----	0	1.4 R	0.24	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	44 R	914	
S38	19:00		330431	114	18.89	----	0	1.0 R	0.17	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	43 R	914	
S39	19:30		331325	91	15.15	----	0	1.5 R	0.25	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	43 R	914	
S40	20:00		332708	95	15.88	----	0	1.9 R	0.31	15	0.0	3.1	0.51	50	0.0	42 R	914	
S41	20:30		333580	124	20.74	----	0	1.7 R	0.29	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	41 R	915	
S42	21:00		334284	51	8.54	----	0	1.7 R	0.28	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	41 R	915	
S43	21:30		333049	55	9.14	----	0	1.9 R	0.32	15	0.0	4.4	0.74	50	0.0	41 R	915	
S44	22:00		335407	172	28.92	----	0	1.9 R	0.32	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	40 R	915	
S45	22:30		332883	41	6.87	----	0	2.2 R	0.36	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	40 R	915	
S46	23:00		335746	143	24.00	----	0	2.2 R	0.37	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	39	915	
S47	23:30		335485	64	10.66	----	0	1.9 R	0.31	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	39	915	
S48	24:00		338514	185	31.34	----	0	2.0 R	0.34	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	37	915	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	335843	78	629.32	----	E	78	1.6	12.88	5	0.1	2.6	20.79	50	0.0	39	916
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			328810	8	1.42			0	0.7	0.12	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	31	914
Time			17:30	08:00	08:00			00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	05:00	19:00
HAV Max (steady state)			345007	185	31.34			0	2.3	0.38	15	0.0	4.4	0.74	50	0.0	45	918
Time			05:00	24:00	24:00			00:30	14:00	14:00	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	18:00	00:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		29	
S02	01:00		28	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		26	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		27	
S19	09:30		28	
S20	10:00		28	
S21	10:30		28	
S22	11:00		29	
S23	11:30		29	
S24	12:00		30	
S25	12:30		31	
S26	13:00		32	
S27	13:30		32	
S28	14:00		33	
S29	14:30		33	
S30	15:00		33	
S31	15:30		34	
S32	16:00		34	
S33	16:30		34	
S34	17:00		34	
S35	17:30		35	
S36	18:00		35	
S37	18:30		35	
S38	19:00		35	
S39	19:30		34	
S40	20:00		34	
S41	20:30		34	
S42	21:00		33	
S43	21:30		32	
S44	22:00		30	
S45	22:30		29	
S46	23:00		29	
S47	23:30		28	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	30	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			26 07:30	
HAV Max (steady state) Time			35 18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.