

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		337396	8	1.38	----	0	5.2 R	0.87	15	0.7	3.5	0.59	50	0.0	36	915
S02	01:00		336226	195	32.73	----	0	5.2 R	0.88	15	0.7	4.5	0.75	50	0.0	37	915
S03	01:30		336224	135	22.66	----	0	5.1 R	0.86	15	0.6	3.5	0.58	50	0.0	38	915
S04	02:00		336982	49	8.19	----	0	5.7 R	0.96	15	1.2	3.5	0.59	50	0.0	36	915
S05	02:30		338893	286 R	48.53	----	0	4.7 R	0.80	15	0.2	3.9	0.66	50	0.0	35	915
S06	03:00		337088	180	27.05	----	0	5.1 R	0.86	15	0.6	3.1	0.53	50	0.0	37	914
S07	03:30		336823	194	31.03	----	0	5.3 R	0.89	15	0.8	3.5	0.60	50	0.0	37	914
S08	04:00		335777	279 R	46.85	----	0	5.6 R	0.93	15	1.1	3.6	0.60	50	0.0	38	914
S09	04:30		338188	59	9.99	----	0	5.1 R	0.87	15	0.6	3.0	0.51	50	0.0	36	914
S10	05:00		337039	174	29.37	----	0	5.1 R	0.86	15	0.6	2.8	0.48	50	0.0	37	914
S11	05:30		338117	113	19.08	----	0	5.1 R	0.85	15	0.6	2.5	0.42	50	0.0	37	914
S12	06:00		337391	104	17.48	----	0	5.5 R	0.92	15	1.0	3.6	0.61	50	0.0	36	914
S13	06:30		340755	129	21.95	----	0	5.0 R	0.85	15	0.5	2.9	0.50	50	0.0	35	914
S14	07:00		338077	124	21.04	----	0	5.2 R	0.89	15	0.7	3.3	0.56	50	0.0	36	913
S15	07:30		335898	165	27.75	----	0	5.1 R	0.86	15	0.6	2.7	0.45	50	0.0	38	913
S16	08:00		335324	103	17.25	----	0	5.4 R	0.90	15	0.9	2.5	0.42	50	0.0	38	913
S17	08:30		333490	235	39.27	----	0	5.6 R	0.93	15	1.1	3.9	0.64	50	0.0	40	913
S18	09:00		333683	220	36.68	----	0	5.5 R	0.92	15	1.0	2.4	0.40	50	0.0	40 R	913
S19	09:30		332116	94	15.57	----	0	5.7 R	0.95	15	1.2	3.8	0.63	50	0.0	41 R	913
S20	10:00		330681	154	25.45	----	0	6.0 R	0.99	15	1.5	2.6	0.43	50	0.0	43 R	913
S21	10:30		330053	37	6.05	----	0	6.3 R	1.04	15	1.8	2.2	0.37	50	0.0	41 R	913
S22	11:00		328269	82	13.53	----	0	5.2 R	0.86	15	0.7	3.6	0.59	50	0.0	41 R	913
S23	11:30		326271	169	27.55	----	0	5.5 R	0.89	15	1.0	2.4	0.40	50	0.0	43 R	913
S24	12:00		324600	145	23.53	----	0	5.7 R	0.92	15	1.2	3.6	0.59	50	0.0	44 R	913
S25	12:30		322529	189	27.20	----	0	5.9 R	0.96	15	1.4	3.7	0.60	50	0.0	45 R	913
S26	13:00		323197	59	9.59	----	0	5.8 R	0.93	15	1.3	2.3	0.37	50	0.0	45 R	912
S27	13:30		326602	5	0.83	----	0	5.8 R	0.94	15	1.3	2.7	0.43	50	0.0	42 R	912
S28	14:00		326154	114	18.55	----	0	5.7 R	0.92	15	1.2	3.5	0.57	50	0.0	42 R	912
S29	14:30		322424	192	31.02	----	0	5.7 R	0.92	15	1.2	2.6	0.42	50	0.0	46 R	912
S30	15:00		321580	130	20.90	----	0	5.7 R	0.92	15	1.2	2.9	0.46	50	0.0	46 R	911
S31	15:30		320398	196	31.36	----	0	6.3 R	1.01	15	1.8	3.2	0.52	50	0.0	47 R	911
S32	16:00		319593	176	28.14	----	0	5.5 R	0.87	15	1.0	2.6	0.41	50	0.0	48 R	911
S33	16:30		319393	260 R	41.45	----	0	6.4 R	1.02	15	1.9	2.9	0.47	50	0.0	49 R	910
S34	17:00		322851	130	21.04	----	0	5.7 R	0.92	15	1.2	2.3	0.37	50	0.0	46 R	910
S35	17:30		322374	149	23.94	----	0	6.6 R	1.07	15	2.1	3.3	0.53	50	0.0	45 R	910
S36	18:00		322056	251 R	40.45	----	0	5.9 R	0.95	15	1.4	2.4	0.39	50	0.0	47 R	910
S37	18:30		325148	72	11.65	----	0	5.0 R	0.81	15	0.5	2.4	0.39	50	0.0	44 R	910
S38	19:00		326836	272 R	44.42	----	0	4.6 R	0.75	15	0.1	3.5	0.58	50	0.0	42 R	910
S39	19:30		325197	216	35.07	----	0	4.8 R	0.78	15	0.3	4.4	0.71	50	0.0	44 R	909
S40	20:00		326622	136	22.27	----	0	5.0 R	0.82	15	0.5	3.5	0.57	50	0.0	43 R	909
S41	20:30		324752	299 R	48.55	----	0	5.3 R	0.86	15	0.8	3.8	0.62	50	0.0	44 R	909
S42	21:00		323510	225	36.46	----	0	5.1 R	0.82	15	0.6	3.8	0.62	50	0.0	46 R	909
S43	21:30		323219	289 R	46.63	----	0	5.3 R	0.85	15	0.8	3.5	0.57	50	0.0	46 R	909
S44	22:00		322283	216	34.80	----	0	5.1 R	0.82	15	0.6	3.2	0.51	50	0.0	46 R	909
S45	22:30		324817	233	37.91	----	0	4.7 R	0.77	15	0.2	3.2	0.52	50	0.0	44 R	909
S46	23:00		324233	245 R	39.72	----	0	5.3 R	0.87	15	0.8	3.6	0.58	50	0.0	45 R	909
S47	23:30		325885	231	37.64	----	0	5.1 R	0.83	15	0.6	3.6	0.58	50	0.0	44 R	909
S48	24:00		324642	212	34.47	----	0	5.8 R	0.95	15	1.3	2.4	0.39	50	0.0	44 R	908
DAV Average/ Sum		48 Stat.	329182	164	1294.01	----	164	5.4	42.92	5	3.9	3.2	25.04	50	0.0	42	912
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			319393	5	0.83	0	0	4.6	0.75	15	0.1	2.2	0.37	50	0.0	35	908
Time			16:30	13:30		00:30	19:00	19:00	00:30	19:00	10:30	17:00	00:30	00:30	06:30	24:00	
HAV Max (steady state)			340755	299	48.55	0	0	6.6	1.07	15	2.1	4.5	0.75	50	0.0	49	915
Time			06:30	20:30	20:30	00:30	17:30	17:30	00:30	17:30	01:00	01:00	00:30	00:30	16:30	01:30	
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		27	
S18	09:00		28	
S19	09:30		28	
S20	10:00		29	
S21	10:30		30	
S22	11:00		30	
S23	11:30		30	
S24	12:00		31	
S25	12:30		31	
S26	13:00		32	
S27	13:30		32	
S28	14:00		32	
S29	14:30		32	
S30	15:00		32	
S31	15:30		33	
S32	16:00		33	
S33	16:30		34	
S34	17:00		35	
S35	17:30		34	
S36	18:00		33	
S37	18:30		32	
S38	19:00		31	
S39	19:30		31	
S40	20:00		30	
S41	20:30		30	
S42	21:00		31	
S43	21:30		31	
S44	22:00		31	
S45	22:30		31	
S46	23:00		31	
S47	23:30		31	
S48	24:00		30	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	30	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			26 07:00	
HAV Max (steady state) Time			35 17:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), †: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.