

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar			
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA					
S01	00:30		340090	218	37.05	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	33	913			
S02	01:00		341358	68	11.67	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	32	912			
S03	01:30		341617	272 R	46.51	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4 *	0.40	50	0.0 *	33	912			
S04	02:00		338265	117	19.81	----	0	0.2	0.03	15	0.0	----	X	----	E	50	----	X	34	912
S05	02:30		339186	114	19.30	----	0	0.2	0.04	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	33	912
S06	03:00		344041	131	22.60	----	0	0.2	0.04	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	29	912
S07	03:30		342818	57	9.77	----	0	0.2	0.03	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	30	911
S08	04:00		347167	1	0.12	----	0	0.1	0.03	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	26	911
S09	04:30		348169	2	0.27	----	0	0.1	0.02	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	24	911
S10	05:00		348516	7	1.30	----	0	0.1	0.02	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	24	911
S11	05:30		349560	2	0.38	----	0	0.4	0.08	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	24	911
S12	06:00		353581	0	0.07	----	0	1.8 R	0.33	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	23	913
S13	06:30		356355	8	1.45	----	0	3.0 R	0.54	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	23	914
S14	07:00		364877	2	0.32	----	0	3.1 R	0.56	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	23	919
S15	07:30		353412	107	18.85	----	0	2.8 R	0.49	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	24	915
S16	08:00		347909	25	4.37	----	0	2.8 R	0.49	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	26	915
S17	08:30		348411	97	16.73	----	0	3.2 R	0.55	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	28	915
S18	09:00		347479	110	19.19	----	0	3.6 R	0.62	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	28	914
S19	09:30		343278	228	39.16	----	0	4.4 R	0.75	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	32	915
S20	10:00		341715	102	17.40	----	0	4.0 R	0.68	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	33	915
S21	10:30		341104	113	19.31	----	0	4.7 R	0.80	15	0.2	----	C	----	E	50	----	C	34	915
S22	11:00		341049	70	12.02	----	0	4.7 R	0.80	15	0.2	----	C	----	E	50	----	C	33	915
S23	11:30		338156	64	10.84	----	0	4.3 R	0.72	15	0.0	----	C	----	E	50	----	C	36	915
S24	12:00		338402	121	20.42	----	0	4.6 R	0.78	15	0.1	----	C	----	E	50	----	C	36	915
S25	12:30		339292	74	12.49	----	0	4.6 R	0.77	15	0.1	2.0	0.34	50	0.0	37	915			
S26	13:00		333888	77	12.85	----	0	4.9 R	0.82	15	0.4	2.2	0.36	50	0.0	40 R	915			
S27	13:30		335583	64	10.75	----	0	4.7 R	0.79	15	0.2	2.6	0.44	50	0.0	39	915			
S28	14:00		337905	79	13.43	----	0	4.3 R	0.73	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	38	914			
S29	14:30		334108	66	11.06	----	0	5.1 R	0.85	15	0.6	2.3	0.38	50	0.0	40 R	914			
S30	15:00		332209	97	16.14	----	0	4.5 R	0.74	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	43 R	914			
S31	15:30		330798	111	18.43	----	0	5.2 R	0.86	15	0.7	2.2	0.36	50	0.0	43 R	914			
S32	16:00		328155	204	33.46	----	0	4.8 R	0.78	15	0.3	2.9	0.48	50	0.0	45 R	913			
S33	16:30		329410	159	26.23	----	0	4.1 R	0.68	15	0.0	2.6	0.42	50	0.0	45 R	914			
S34	17:00		328924	24	3.96	----	0	4.3 R	0.70	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	44 R	913			
S35	17:30		332774	73	12.17	----	0	3.8 R	0.63	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	42 R	913			
S36	18:00		331860	181	30.10	----	0	3.6 R	0.60	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	42 R	913			
S37	18:30		329943	48	7.84	----	0	4.6 R	0.76	15	0.1	2.1	0.35	50	0.0	43 R	913			
S38	19:00		330581	199	32.91	----	0	4.0 R	0.66	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	42 R	913			
S39	19:30		329581	110	18.14	----	0	4.1 R	0.67	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	44 R	913			
S40	20:00		332149	6	0.91	----	0	4.3 R	0.72	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	41 R	913			
S41	20:30		337301	6	1.00	----	0	4.3 R	0.73	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	36	913			
S42	21:00		340495	0	0.27	----	0	3.9 R	0.66	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	34	913			
S43	21:30		342469	0	0.00	----	0	4.1 R	0.71	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	32	913			
S44	22:00		344561	63	10.82	----	0	4.1 R	0.70	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	31	914			
S45	22:30		341540	352 R	60.10	----	0	4.4 R	0.76	15	0.0	4.6	0.78	50	0.0	34	914			
S46	23:00		339129	112	19.02	----	0	4.9 R	0.82	15	0.4	2.6	0.43	50	0.0	36	915			
S47	23:30		335942	325 R	54.51	----	0	5.7 R	0.96	15	1.2	4.5	0.75	50	0.0	38	915			
S48	24:00		336137	264 R	44.29	----	0	5.4 R	0.91	15	0.9	2.8	0.48	50	0.0	38	915			
DAV Average/ Sum		48 Stat.	340192	99	799.78	----	E	99	3.3	26.51	5	1.8	2.6	11.84	50	0.0	34	914		
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	56.3 %	56.3 %	100.0 %	56.3 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)			328155	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	23	911			
Time			16:00	21:30			00:30	05:00	05:00	00:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	07:00	04:00			
HAV Max (steady state)			364877	352	60.10		0	5.7	0.96	15	1.2	4.6	0.78	50	0.0	45	919			
Time			07:00	22:30	22:30		00:30	23:30	23:30	00:30	23:30	22:30	22:30	00:30	00:30	16:30	07:00			
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		26	
S02	01:00		26	
S03	01:30		26	
S04	02:00		26	
S05	02:30		26	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		25	
S10	05:00		25	
S11	05:30		25	
S12	06:00		25	
S13	06:30		25	
S14	07:00		25	
S15	07:30		25	
S16	08:00		25	
S17	08:30		25	
S18	09:00		26	
S19	09:30		27	
S20	10:00		27	
S21	10:30		28	
S22	11:00		28	
S23	11:30		28	
S24	12:00		29	
S25	12:30		30	
S26	13:00		30	
S27	13:30		31	
S28	14:00		31	
S29	14:30		31	
S30	15:00		32	
S31	15:30		32	
S32	16:00		32	
S33	16:30		32	
S34	17:00		33	
S35	17:30		33	
S36	18:00		33	
S37	18:30		33	
S38	19:00		32	
S39	19:30		32	
S40	20:00		32	
S41	20:30		31	
S42	21:00		30	
S43	21:30		28	
S44	22:00		27	
S45	22:30		26	
S46	23:00		26	
S47	23:30		27	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	28	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			25 05:30	
HAV Max (steady state) Time			33 17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), †: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.