

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		381772	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	952	
S02	01:00		444905	0.8	0.17	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	56	953	
S03	01:30		453944	0.6	0.15	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	67 R	953	
S04	02:00		478387	0.8	0.19	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	60	952	
S05	02:30		413156	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	952	
S06	03:00		417867	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	46	952	
S07	03:30		394260	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	952	
S08	04:00		397916	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	952	
S09	04:30		467117	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	49	952	
S10	05:00		457615	0.7	0.16	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	61 R	952	
S11	05:30		465639	1.0 R	0.23	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	56	952	
S12	06:00		439251	0.4	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	952	
S13	06:30		449179	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	61 R	952	
S14	07:00		462897	0.5	0.12	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	63 R	952	
S15	07:30		445421	0.9	0.21	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	56	952	
S16	08:00		480674	0.6	0.15	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	54	952	
S17	08:30		457380	0.6	0.14	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	64 R	952	
S18	09:00		454912	0.7	0.15	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	56	951	
S19	09:30		431406	0.8	0.17	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	56	952	
S20	10:00		444101	0.6	0.14	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	70 R	952	
S21	10:30		452607	0.8	0.17	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	70 R	951	
S22	11:00		415248	0.7	0.15	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	61 R	951	
S23	11:30		460472	1.0	0.22	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	63 R	951	
S24	12:00		461152	0.6	0.14	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	71 R	951	
S25	12:30		453257	0.9	0.20	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	64 R	950	
S26	13:00		494881	1.0	0.25	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	59	949	
S27	13:30		478295	1.1 R	0.26	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	68 R	949	
S28	14:00		480961	1.4 R	0.34	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	64 R	948	
S29	14:30		452089	0.4	0.10	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	57	948	
S30	15:00		477646	1.1 R	0.27	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	66 R	948	
S31	15:30		476946	1.4 R	0.34	15	0.0	1.5	0.36	15	0.0	69 R	948	
S32	16:00		466024	1.0	0.22	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	60	948	
S33	16:30		478010	0.5	0.12	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	57	949	
S34	17:00		483186	0.7	0.17	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	66 R	948	
S35	17:30		478327	1.2 R	0.29	15	0.0	1.0	0.25	15	0.0	68 R	949	
S36	18:00		494502	1.0	0.24	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	63 R	948	
S37	18:30		484793	0.8	0.19	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	71 R	949	
S38	19:00		489200	0.9	0.22	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	65 R	949	
S39	19:30		452858	0.8	0.18	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	57	949	
S40	20:00		463296	0.5	0.11	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	53	949	
S41	20:30		475487	0.8	0.19	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	66 R	950	
S42	21:00		476334	0.7	0.18	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	67 R	950	
S43	21:30		497027	0.8	0.20	15	0.0	1.0	0.26	15	0.0	80	950	
S44	22:00		491853	0.8	0.21	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	57	951	
S45	22:30		463321	0.6	0.14	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	52	950	
S46	23:00		443759	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	951	
S47	23:30		461581	0.4	0.10	15	0.0	0.5	0.13	15	0.0	46	951	
S48	24:00		490003	0.7	0.17	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	58	951	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	458952	0.7	8.09	5	0.0	0.5	5.88	5	0.0	59	951	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			381772	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	948	
Time			00:30	04:00	04:00	00:30	00:30	04:00	04:00	00:30	00:30	04:00	15:00	
HAV Max (steady state)			497027	1.4	0.34	15	0.0	1.5	0.36	15	0.0	71	953	
Time			21:30	15:30	15:30	00:30	00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	12:00	01:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.