

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		590104	162	47.72	----	0	0.4	0.13	15	0.0	6.3	1.85	50	0.0	58	953	
S02	01:00		605289	363 R	109.89	----	0	0.5	0.14	15	0.0	6.3	1.91	50	0.0	60	953	
S03	01:30		600345	193	57.95	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.2	1.26	50	0.0	58	952	
S04	02:00		571722	125	35.68	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.3	0.94	50	0.0	58	952	
S05	02:30		601335	157	47.14	----	0	0.5	0.16	15	0.0	1.7	0.52	50	0.0	59	952	
S06	03:00		603701	24	7.33	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.2	1.27	50	0.0	52	952	
S07	03:30		639525	436 R	140.08	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.3	1.37	50	0.0	51	952	
S08	04:00		595723	300	89.23	----	0	0.6	0.17	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	55	951	
S09	04:30		608494	184	56.11	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.0	1.21	50	0.0	55	951	
S10	05:00		589526	263	77.60	----	0	0.6	0.17	15	0.0	1.9	0.56	50	0.0	57	950	
S11	05:30		599471	63	18.75	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.9	1.18	50	0.0	56	950	
S12	06:00		615160	222	68.23	----	0	0.6	0.18	15	0.0	5.2	1.59	50	0.0	56	950	
S13	06:30		597249	19	5.74	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	51	951	
S14	07:00		625570	195	60.97	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	50	951	
S15	07:30		589333	295	86.95	----	0	0.6	0.18	15	0.0	6.0	1.77	50	0.0	58	950	
S16	08:00		658768	307	101.22	----	0	0.6	0.21	15	0.0	2.1	0.69	50	0.0	59	950	
S17	08:30		586095	55	16.21	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.4	1.28	50	0.0	56	950	
S18	09:00		575744	79	22.74	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.8	1.10	50	0.0	59	950	
S19	09:30		566030	164	46.43	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.5	0.70	50	0.0	61 R	949	
S20	10:00		603534	328	98.85	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.1	1.25	50	0.0	59	949	
S21	10:30		600162	148	44.42	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	58	949	
S22	11:00		621558	235	73.09	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.6	1.44	50	0.0	59	949	
S23	11:30		601133	163	48.97	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	60	948	
S24	12:00		590682	195	57.67	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.0	1.17	50	0.0	62 R	948	
S25	12:30		609788	304	92.61	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.6	0.48	50	0.0	62 R	947	
S26	13:00		561273	28	7.89	----	0	0.5	0.14	15	0.0	6.4	1.79	50	0.0	61 R	947	
S27	13:30		592221	16	4.60	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.92	50	0.0	54	948	
S28	14:00		618562	286	88.46	----	0	0.4	0.11	15	0.0	6.8	2.09	50	0.0	52	948	
S29	14:30		602665	269	81.04	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.8	0.53	50	0.0	58	947	
S30	15:00		596472	78	23.20	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	60	946	
S31	15:30		639547	171	54.60	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	58	947	
S32	16:00		629050	157	49.48	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.7	0.52	50	0.0	55	948	
S33	16:30		591475	23	6.86	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	54	947	
S34	17:00		641438	129	41.50	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	52	947	
S35	17:30		619228	143	44.32	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.7	0.52	50	0.0	55	947	
S36	18:00		575214	14	3.99	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.6	0.47	50	0.0	54	947	
S37	18:30		610981	84	25.90	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.7	0.51	50	0.0	52	947	
S38	19:00		589784	206	60.84	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	52	947	
S39	19:30		592194	270	79.94	----	0	0.5	0.14	15	0.0	1.8	0.53	50	0.0	55	946	
S40	20:00		599341	110	32.90	----	0	0.5	0.14	15	0.0	1.8	0.53	50	0.0	54	946	
S41	20:30		592520	1	0.24	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.8	0.52	50	0.0	46	947	
S42	21:00		720538	6	2.01	----	0	0.4	0.16	15	0.0	1.8	0.65	50	0.0	43	947	
S43	21:30		733691	4	1.32	----	0	0.4	0.16	15	0.0	1.9	0.68	50	0.0	40	948	
S44	22:00		788480	0	0.00	----	0	0.5	0.18	15	0.0	1.9	0.71	50	0.0	39	948	
S45	22:30		784688	0	0.00	----	0	0.5	0.20	15	0.0	1.9	0.74	50	0.0	38	948	
S46	23:00		704394	0	0.07	----	0	0.5	0.19	15	0.0	1.9	0.66	50	0.0	37	948	
S47	23:30		623362	0	0.00	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	37	948	
S48	24:00		618371	7	2.18	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.4	0.76	50	0.0	35	948	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	617739	145	2122.80	---- E	145	0.5	7.29	5	0.0	3.0	43.62	50	0.0	54	949	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			561273	0	0.00		0	0.4	0.11	15	0.0	1.6	0.47	50	0.0	35	946	
Time			13:00	22:00	22:00		00:30	16:00	16:30	00:30	00:30	12:30	18:00	00:30	00:30	24:00	19:30	
HAV Max (steady state)			784688	438	140.08		0	0.6	0.21	15	0.0	6.8	2.09	50	0.0	62	953	
Time			22:30	03:30	03:30		00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	14:00	14:00	00:30	00:30	12:30	01:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.