

| SW | Time | Block Flag | F odp | CO | | | | prah | | | | TOC | | | | T odp | P odp | |
|------------------------|-------|------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | m³/h | mg/m³ | kg | Limit | VA | mg/m³ | kg | Limit | VA | mg/m³ | kg | Limit | | | VA |
| S01 | 00:30 | | 344300 | 182 | 31.25 | ---- | 0 | 5.7 R | 0.98 | 15 | 1.2 | 2.3 | 0.40 | 50 | 0.0 | 25 | 902 | |
| S02 | 01:00 | | 341933 | 138 | 23.51 | ---- | 0 | 6.0 R | 1.03 | 15 | 1.5 | 2.1 | 0.36 | 50 | 0.0 | 28 | 901 | |
| S03 | 01:30 | | 339842 | 172 | 29.23 | ---- | 0 | 6.3 R | 1.07 | 15 | 1.8 | 2.8 | 0.47 | 50 | 0.0 | 29 | 902 | |
| S04 | 02:00 | | 338569 | 204 | 34.47 | ---- | 0 | 6.1 R | 1.03 | 15 | 1.6 | 2.2 | 0.37 | 50 | 0.0 | 31 | 901 | |
| S05 | 02:30 | | 336302 | 211 | 35.53 | ---- | 0 | 6.4 R | 1.07 | 15 | 1.9 | 2.2 | 0.37 | 50 | 0.0 | 32 | 902 | |
| S06 | 03:00 | | 336289 | 170 | 28.53 | ---- | 0 | 7.0 R | 1.18 | 15 | 2.5 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 33 | 902 | |
| S07 | 03:30 | | 334329 | 40 | 6.76 | ---- | 0 | 6.2 R | 1.03 | 15 | 1.7 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 34 | 901 | |
| S08 | 04:00 | | 339990 | 7 | 1.22 | ---- | 0 | 6.1 R | 1.04 | 15 | 1.6 | 2.1 | 0.35 | 50 | 0.0 | 29 | 901 | |
| S09 | 04:30 | | 343243 | 12 | 2.10 | ---- | 0 | 7.0 R | 1.21 | 15 | 2.5 | 2.1 | 0.36 | 50 | 0.0 | 26 | 901 | |
| S10 | 05:00 | | 339909 | 393 R | 66.76 | ---- | 0 | 6.5 R | 1.10 | 15 | 2.0 | 2.1 | 0.36 | 50 | 0.0 | 29 | 901 | |
| S11 | 05:30 | | 336721 | 384 R | 64.71 | ---- | 0 | 6.3 R | 1.07 | 15 | 1.8 | 2.1 | 0.35 | 50 | 0.0 | 34 | 901 | |
| S12 | 06:00 | | 334383 | 42 | 7.09 | ---- | 0 | 7.0 R | 1.17 | 15 | 2.5 | 2.2 | 0.37 | 50 | 0.0 | 32 | 901 | |
| S13 | 06:30 | | 326181 | 198 | 32.36 | ---- | 0 | 6.2 R | 1.01 | 15 | 1.7 | 2.4 | 0.39 | 50 | 0.0 | 31 | 900 | |
| S14 | 07:00 | | 314238 | 65 | 10.23 | ---- | 0 | 7.0 R | 1.10 | 15 | 2.5 | 2.0 | 0.32 | 50 | 0.0 | 33 | 898 | |
| S15 | 07:30 | | 331841 | 2 | 0.33 | ---- | 0 | 6.9 R | 1.14 | 15 | 2.4 | 1.9 | 0.32 | 50 | 0.0 | 31 | 898 | |
| S16 | 08:00 | | 344225 | 3 | 0.46 | ---- | 0 | 6.7 R | 1.15 | 15 | 2.2 | 2.0 | 0.34 | 50 | 0.0 | 28 | 897 | |
| S17 | 08:30 | | 330126 | 10 | 1.71 | ---- | 0 | 7.1 R | 1.18 | 15 | 2.6 | 2.1 | 0.35 | 50 | 0.0 | 27 | 897 | |
| S18 | 09:00 | | 335751 | 8 | 1.36 | ---- | 0 | 6.3 R | 1.06 | 15 | 1.8 | 2.1 | 0.35 | 50 | 0.0 | 26 | 898 | |
| S19 | 09:30 | | 330638 | 4 | 0.60 | ---- | 0 | 5.2 R | 0.87 | 15 | 0.7 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 24 | 903 | |
| S20 | 10:00 | | 335753 | 3 | 0.54 | ---- | 0 | 5.4 R | 0.91 | 15 | 0.9 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 22 | 906 | |
| S21 | 10:30 | | 324102 | 5 | 0.74 | ---- | 0 | 6.3 R | 1.02 | 15 | 1.8 | 2.0 | 0.32 | 50 | 0.0 | 22 | 905 | |
| S22 | 11:00 | | 319181 | 7 | 1.16 | ---- | 0 | 6.4 R | 1.03 | 15 | 1.9 | 2.0 | 0.32 | 50 | 0.0 | 21 | 906 | |
| S23 | 11:30 | | 326601 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 5.9 R | 0.96 | 15 | 1.4 | 2.0 | 0.32 | 50 | 0.0 | 20 | 907 | |
| S24 | 12:00 | | 329952 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 6.6 R | 1.10 | 15 | 2.1 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 20 | 907 | |
| S25 | 12:30 | | 329968 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 6.7 R | 1.11 | 15 | 2.2 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 20 | 907 | |
| S26 | 13:00 | | 331074 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 6.2 R | 1.02 | 15 | 1.7 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 19 | 908 | |
| S27 | 13:30 | | 336892 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 6.3 R | 1.06 | 15 | 1.8 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 20 | 908 | |
| S28 | 14:00 | | 357264 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 6.1 R | 1.08 | 15 | 1.6 | 2.0 | 0.36 | 50 | 0.0 | 21 | 913 | |
| S29 | 14:30 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S30 | 15:00 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S31 | 15:30 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S32 | 16:00 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S33 | 16:30 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S34 | 17:00 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S35 | 17:30 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S36 | 18:00 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S37 | 18:30 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S38 | 19:00 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S39 | 19:30 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| S40 | 20:00 | | 371795 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 6.6 R | 1.24 | 15 | 2.1 | 2.0 | 0.38 | 50 | 0.0 | 20 | 921 | |
| S41 | 20:30 | | 375479 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 6.1 R | 1.14 | 15 | 1.6 | 2.1 | 0.39 | 50 | 0.0 | 20 | 921 | |
| S42 | 21:00 | | 377229 | 1 | 0.21 | ---- | 0 | 5.6 R | 1.05 | 15 | 1.1 | 2.1 | 0.40 | 50 | 0.0 | 18 | 921 | |
| S43 | 21:30 | | 378936 | 2 | 0.47 | ---- | 0 | 5.7 R | 1.09 | 15 | 1.2 | 2.2 | 0.41 | 50 | 0.0 | 18 | 922 | |
| S44 | 22:00 | | 375958 | 3 | 0.57 | ---- | 0 | 5.7 R | 1.08 | 15 | 1.2 | 2.2 | 0.42 | 50 | 0.0 | 18 | 923 | |
| S45 | 22:30 | | 374490 | 1 | 0.23 | ---- | 0 | 5.5 R | 1.03 | 15 | 1.0 | 2.2 | 0.41 | 50 | 0.0 | 17 | 923 | |
| S46 | 23:00 | | 375845 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 5.9 R | 1.11 | 15 | 1.4 | 2.1 | 0.40 | 50 | 0.0 | 17 | 923 | |
| S47 | 23:30 | | 372678 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 4.9 R | 0.90 | 15 | 0.4 | 2.1 | 0.40 | 50 | 0.0 | 16 | 924 | |
| S48 | 24:00 | | 373310 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 5.1 R | 0.95 | 15 | 0.6 | 2.1 | 0.39 | 50 | 0.0 | 16 | 924 | |
| DAV Average/ Sum | | 37 Stat. | 344468 | 61 | 382.12 | ---- | E | 61 | 6.2 | 39.38 | 5 | 4.7 | 2.1 | 13.38 | 50 | 0.0 | 25 | 907 |
| Availability in % | | | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| HAV Min (steady state) | | | 314238 | 0 | 0.00 | | 0 | 4.9 | 0.87 | 15 | 0.4 | 1.9 | 0.32 | 50 | 0.0 | 16 | 897 | |
| Time | | | 07:00 | 11:30 | | | 00:30 | 23:30 | 09:30 | 00:30 | 23:30 | 07:30 | 07:00 | 00:30 | 00:30 | 24:00 | 08:30 | |
| HAV Max (steady state) | | | 378936 | 393 | 66.76 | | 0 | 7.1 | 1.24 | 15 | 2.6 | 2.8 | 0.47 | 50 | 0.0 | 34 | 924 | |
| Time | | | 21:30 | 05:00 | 05:00 | | 00:30 | 08:30 | 20:00 | 00:30 | 08:30 | 01:30 | 01:30 | 00:30 | 00:30 | 03:30 | 24:00 | |
| Uncertainty mass (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Operation Hours: 18.5, Steady Op Hours: 18.5

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "SI" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

| SW | Time | Block Flag | T omara °C | Remark |
|--------------------------------|-------|------------|---------------|--------|
| S01 | 00:30 | | 25 | |
| S02 | 01:00 | | 25 | |
| S03 | 01:30 | | 25 | |
| S04 | 02:00 | | 25 | |
| S05 | 02:30 | | 25 | |
| S06 | 03:00 | | 25 | |
| S07 | 03:30 | | 25 | |
| S08 | 04:00 | | 26 | |
| S09 | 04:30 | | 26 | |
| S10 | 05:00 | | 25 | |
| S11 | 05:30 | | 25 | |
| S12 | 06:00 | | 25 | |
| S13 | 06:30 | | 25 | |
| S14 | 07:00 | | 25 | |
| S15 | 07:30 | | 25 | |
| S16 | 08:00 | | 26 | |
| S17 | 08:30 | | 25 | |
| S18 | 09:00 | | 25 | |
| S19 | 09:30 | | 25 | |
| S20 | 10:00 | | 24 | |
| S21 | 10:30 | | 23 | |
| S22 | 11:00 | | 22 | |
| S23 | 11:30 | | 21 | |
| S24 | 12:00 | | 20 | |
| S25 | 12:30 | | 20 | |
| S26 | 13:00 | | 19 | |
| S27 | 13:30 | | 19 | |
| S28 | 14:00 | | 19 | |
| S29 | 14:30 | -- | ----N | |
| S30 | 15:00 | -- | ----N | |
| S31 | 15:30 | -- | ----N | |
| S32 | 16:00 | -- | ----N | |
| S33 | 16:30 | -- | ----N | |
| S34 | 17:00 | -- | ----N | |
| S35 | 17:30 | -- | ----N | |
| S36 | 18:00 | -- | ----N | |
| S37 | 18:30 | -- | ----N | |
| S38 | 19:00 | -- | ----N | |
| S39 | 19:30 | -- | ----N | |
| S40 | 20:00 | | 21 | |
| S41 | 20:30 | | 22 | |
| S42 | 21:00 | | 22 | |
| S43 | 21:30 | | 22 | |
| S44 | 22:00 | | 22 | |
| S45 | 22:30 | | 22 | |
| S46 | 23:00 | | 22 | |
| S47 | 23:30 | | 21 | |
| S48 | 24:00 | | 21 | |
| DAV Average/ Sum | | 37 Stat. | 23 | |
| Availability in % | | | 100.0 % | |
| HAV Min (steady state) Time | | | 19 13:30 | |
| HAV Max (steady state) Time | | | 26 04:00 | |
| Uncertainty mass (%) | | | | |

Operation Hours: 18.5, Steady Op Hours: 18.5

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.