

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA		
S01	00:30		373940	0	0.00	----	0	5.2 R	0.98	15	0.7	2.1	0.39	50	0.0	15	924
S02	01:00		373500	0	0.00	----	0	4.9 R	0.92	15	0.4	2.1	0.39	50	0.0	16	923
S03	01:30		373959	0	0.00	----	0	5.2 R	0.98	15	0.7	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S04	02:00		374788	0	0.00	----	0	4.9 R	0.92	15	0.4	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S05	02:30		375362	0	0.00	----	0	6.9 R	1.29	15	2.4	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S06	03:00		375506	0	0.00	----	0	5.3 R	0.99	15	0.8	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S07	03:30		375220	0	0.00	----	0	4.7 R	0.88	15	0.2	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S08	04:00		375361	0	0.00	----	0	5.1 R	0.96	15	0.6	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S09	04:30		375584	0	0.00	----	0	5.1 R	0.96	15	0.6	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S10	05:00		376745	0	0.00	----	0	5.3 R	0.99	15	0.8	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S11	05:30		375737	0	0.00	----	0	4.9 R	0.93	15	0.4	2.1	0.39	50	0.0	15	923
S12	06:00		375961	0	0.00	----	0	5.4 R	1.02	15	0.9	2.1	0.39	50	0.0	14	923
S13	06:30		375907	0	0.00	----	0	5.3 R	1.00	15	0.8	2.1	0.39	50	0.0	14	923
S14	07:00		377760	0	0.00	----	0	6.0 R	1.13	15	1.5	2.1	0.40	50	0.0	14	923
S15	07:30		381555	0	0.00	----	0	5.4 R	1.03	15	0.9	2.1	0.40	50	0.0	14	922
S16	08:00		380294	0	0.00	----	0	5.1 R	0.97	15	0.6	2.1	0.39	50	0.0	15	922
S17	08:30		376812	0	0.00	----	0	4.9 R	0.92	15	0.4	2.0	0.39	50	0.0	16	922
S18	09:00		371823	0	0.00	----	0	5.5 R	1.02	15	1.0	2.1	0.39	50	0.0	17	920
S19	09:30		377969	0	0.00	----	0	5.0 R	0.95	15	0.5	2.0	0.38	50	0.0	18	916
S20	10:00		380907	0	0.00	----	0	4.9 R	0.93	15	0.4	2.1	0.39	50	0.0	18	916
S21	10:30		380811	0	0.00	----	0	4.2 R	0.80	15	0.0	2.1	0.39	50	0.0	19	915
S22	11:00		379234	3	0.52	----	0	3.8 R	0.72	15	0.0	2.2	0.41	50	0.0	19	915
S23	11:30		373377	5	0.87	----	0	3.7 R	0.69	15	0.0	2.2	0.41	50	0.0	20	914
S24	12:00		365911	207	37.66	----	0	3.7 R	0.68	15	0.0	6.8	1.24	50	0.0	22	911
S25	12:30		359071	351 R	62.94	----	0	4.3 R	0.77	15	0.0	2.8	0.50	50	0.0	27	911
S26	13:00		356896	191	34.01	----	0	3.8 R	0.68	15	0.0	3.9	0.70	50	0.0	29	910
S27	13:30		351377	244 R	42.86	----	0	3.5 R	0.61	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	32	909
S28	14:00		350004	82	14.32	----	0	3.9 R	0.68	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	34	909
S29	14:30		350360	288 R	50.53	----	0	4.0 R	0.70	15	0.0	3.6	0.64	50	0.0	33	908
S30	15:00		348798	174	30.34	----	0	3.8 R	0.66	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	35	908
S31	15:30		346979	156	27.09	----	0	3.4 R	0.59	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	35	908
S32	16:00		340992	301 R	51.35	----	0	3.9 R	0.67	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	39	908
S33	16:30		343642	186	31.89	----	0	3.4 R	0.58	15	0.0	4.5	0.77	50	0.0	37	907
S34	17:00		341751	305 R	52.05	----	0	3.8 R	0.66	15	0.0	4.4	0.75	50	0.0	38	907
S35	17:30		343191	118	20.21	----	0	3.9 R	0.68	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	37	907
S36	18:00		343830	111	19.14	----	0	4.2 R	0.73	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	37	907
S37	18:30		343455	82	14.03	----	0	4.4 R	0.76	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	36	906
S38	19:00		341784	173	29.55	----	0	4.2 R	0.72	15	0.0	3.7	0.63	50	0.0	38	907
S39	19:30		344278	87	15.01	----	0	4.2 R	0.73	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	36	906
S40	20:00		347014	9	1.53	----	0	4.6 R	0.79	15	0.1	2.6	0.45	50	0.0	35	906
S41	20:30		350596	2	0.35	----	0	4.0 R	0.70	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	32	906
S42	21:00		354452	7	1.27	----	0	3.7 R	0.65	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	28	906
S43	21:30		356023	5	0.96	----	0	4.6 R	0.82	15	0.1	3.4	0.45	50	0.0	27	906
S44	22:00		355660	98	17.35	----	0	4.1 R	0.73	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	27	907
S45	22:30		350404	158	27.69	----	0	4.6 R	0.80	15	0.1	3.0	0.52	50	0.0	31	907
S46	23:00		347791	92	15.99	----	0	5.1 R	0.89	15	0.6	3.5	0.60	50	0.0	33	907
S47	23:30		346569	96	16.59	----	0	4.6 R	0.80	15	0.1	8.0	1.38	50	0.0	33	907
S48	24:00		350459	74	12.90	----	0	4.4 R	0.77	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	31	907
DAV Average/ Sum		48 Stat.	362279	75	629.18	----	75	4.6	39.83	5	3.1	2.9	24.66	50	0.0	25	914
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			340992	0	0.00		0	3.4	0.58	15	0.0	2.0	0.38	50	0.0	14	906
Time			16:00	00:30	00:30		00:30	16:30	16:30	00:30	10:30	09:30	09:30	00:30	00:30	07:30	18:30
HAV Max (steady state)			381555	351	62.94		0	6.9	1.29	15	2.4	8.0	1.38	50	0.0	39	924
Time			07:30	12:30	12:30		00:30	02:30	02:30	00:30	02:30	23:30	23:30	00:30	00:30	16:00	00:30
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		20	
S02	01:00		20	
S03	01:30		20	
S04	02:00		20	
S05	02:30		19	
S06	03:00		19	
S07	03:30		19	
S08	04:00		19	
S09	04:30		19	
S10	05:00		19	
S11	05:30		19	
S12	06:00		19	
S13	06:30		18	
S14	07:00		18	
S15	07:30		18	
S16	08:00		18	
S17	08:30		19	
S18	09:00		20	
S19	09:30		21	
S20	10:00		22	
S21	10:30		22	
S22	11:00		23	
S23	11:30		24	
S24	12:00		24	
S25	12:30		25	
S26	13:00		26	
S27	13:30		26	
S28	14:00		26	
S29	14:30		26	
S30	15:00		27	
S31	15:30		27	
S32	16:00		27	
S33	16:30		28	
S34	17:00		28	
S35	17:30		27	
S36	18:00		28	
S37	18:30		27	
S38	19:00		27	
S39	19:30		28	
S40	20:00		27	
S41	20:30		28	
S42	21:00		27	
S43	21:30		26	
S44	22:00		26	
S45	22:30		25	
S46	23:00		26	
S47	23:30		26	
S48	24:00		25	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	23	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			18 07:30	
HAV Max (steady state) Time			28 18:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.