

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		351138	55	9.65	----	0	4.9 R	0.87	15	0.4	3.5	0.62	50	0.0	30	907
S02	01:00		350376	162	28.33	----	0	4.9 R	0.87	15	0.4	4.3	0.75	50	0.0	32	907
S03	01:30		353236	65	11.50	----	0	4.6 R	0.82	15	0.1	3.2	0.56	50	0.0	32	906
S04	02:00		356286	49	8.70	----	0	5.0 R	0.90	15	0.5	2.6	0.47	50	0.0	29	906
S05	02:30		355835	120	21.43	----	0	4.4 R	0.77	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	30	906
S06	03:00		355945	88	15.63	----	0	4.4 R	0.78	15	0.0	2.9	0.52	50	0.0	30	906
S07	03:30		356921	70	12.46	----	0	4.4 R	0.78	15	0.0	2.8	0.50	50	0.0	27	905
S08	04:00		357406	107	19.08	----	0	4.4 R	0.78	15	0.0	3.3	0.59	50	0.0	28	906
S09	04:30		354880	194	34.44	----	0	4.5 R	0.81	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	30	906
S10	05:00		357677	187	33.46	----	0	4.3 R	0.78	15	0.0	2.4	0.44	50	0.0	27	905
S11	05:30		356605	54	9.58	----	0	4.6 R	0.82	15	0.1	3.6	0.63	50	0.0	28	905
S12	06:00		354289	84	14.89	----	0	5.0 R	0.89	15	0.5	3.3	0.59	50	0.0	28	905
S13	06:30		351734	83	14.52	----	0	4.8 R	0.85	15	0.3	2.3	0.41	50	0.0	27	903
S14	07:00		348328	33	5.74	----	0	4.7 R	0.82	15	0.2	3.0	0.52	50	0.0	27	903
S15	07:30		348302	71	12.37	----	0	4.8 R	0.84	15	0.3	3.5	0.61	50	0.0	28	904
S16	08:00		347262	54	9.44	----	0	5.4 R	0.94	15	0.9	3.8	0.66	50	0.0	29	904
S17	08:30		348584	42	7.32	----	0	6.2 R	1.08	15	1.7	3.0	0.52	50	0.0	28	903
S18	09:00		348428	99	17.19	----	0	5.4 R	0.93	15	0.9	2.8	0.49	50	0.0	29	904
S19	09:30		348720	137	23.92	----	0	4.9 R	0.85	15	0.4	2.1	0.36	50	0.0	29	903
S20	10:00		346686	50	8.61	----	0	5.0 R	0.87	15	0.5	2.2	0.37	50	0.0	30	903
S21	10:30		349779	29	5.12	----	0	5.1 R	0.89	15	0.6	2.0	0.35	50	0.0	28	903
S22	11:00		345290	121	20.97	----	0	5.6 R	0.96	15	1.1	2.2	0.39	50	0.0	31	902
S23	11:30		344531	103	17.77	----	0	5.5 R	0.95	15	1.0	2.4	0.42	50	0.0	32	902
S24	12:00		343056	166	28.55	----	0	5.5 R	0.95	15	1.0	2.4	0.41	50	0.0	33	902
S25	12:30		344402	98	16.86	----	0	5.6 R	0.96	15	1.1	2.2	0.37	50	0.0	33	902
S26	13:00		343074	101	17.33	----	0	5.3 R	0.91	15	0.8	2.5	0.42	50	0.0	34	901
S27	13:30		345235	122	21.09	----	0	6.0 R	1.03	15	1.5	2.5	0.44	50	0.0	32	902
S28	14:00		346618	268 R	46.41	----	0	6.3 R	1.10	15	1.8	2.2	0.37	50	0.0	31	902
S29	14:30		345524	45	7.73	----	0	6.4 R	1.11	15	1.9	2.6	0.46	50	0.0	31	901
S30	15:00		345537	151	26.07	----	0	5.3 R	0.92	15	0.8	2.8	0.49	50	0.0	31	902
S31	15:30		347005	153	26.58	----	0	5.6 R	0.97	15	1.1	2.4	0.41	50	0.0	31	901
S32	16:00		345174	56	9.64	----	0	5.7 R	0.99	15	1.2	2.6	0.45	50	0.0	30	901
S33	16:30		345189	123	21.21	----	0	5.4 R	0.94	15	0.9	2.7	0.46	50	0.0	31	900
S34	17:00		347607	140	24.32	----	0	5.8 R	1.00	15	1.3	2.4	0.41	50	0.0	30	900
S35	17:30		346153	63	10.84	----	0	6.2 R	1.07	15	1.7	2.9	0.51	50	0.0	30	899
S36	18:00		346063	98	16.89	----	0	5.6 R	0.97	15	1.1	2.8	0.49	50	0.0	31	899
S37	18:30		349451	102	17.74	----	0	5.3 R	0.93	15	0.8	2.4	0.41	50	0.0	28	899
S38	19:00		348004	32	5.50	----	0	6.0 R	1.04	15	1.5	2.5	0.44	50	0.0	27	899
S39	19:30		349090	150	26.12	----	0	5.2 R	0.91	15	0.7	3.0	0.53	50	0.0	28	899
S40	20:00		353948	16	2.86	----	0	5.9 R	1.05	15	1.4	2.5	0.43	50	0.0	25	900
S41	20:30		362052	8	1.53	----	0	6.2 R	1.12	15	1.7	2.1	0.38	50	0.0	24	903
S42	21:00		362652	3	0.57	----	0	6.3 R	1.14	15	1.8	2.1	0.37	50	0.0	23	903
S43	21:30		357967	0	0.00	----	0	5.9 R	1.06	15	1.4	2.3	0.40	50	0.0	23	900
S44	22:00		355122	33	5.94	----	0	5.8 R	1.03	15	1.3	2.4	0.43	50	0.0	22	899
S45	22:30		353116	80	14.10	----	0	5.5 R	0.97	15	1.0	3.6	0.63	50	0.0	24	898
S46	23:00		353105	94	16.57	----	0	6.4 R	1.12	15	1.9	3.2	0.57	50	0.0	24	898
S47	23:30		352489	232	40.94	----	0	7.5 R	1.32	15	3.0	2.9	0.52	50	0.0	25	898
S48	24:00		348785	11	1.94	----	0	7.0 R	1.21	15	2.5	2.9	0.51	50	0.0	26	898
DAV Average/ Sum		48 Stat.	350514	92	769.43	----	E 92	5.4	45.67	5	3.9	2.7	23.05	50	0.0	29	902
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			343056	0	0.00		0	4.3	0.77	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	22	898
Time			12:00	21:30			00:30	05:00	02:30	00:30	02:30	10:30	10:30	00:30	00:30	22:00	24:00
HAV Max (steady state)			362652	268	46.41		0	7.5	1.32	15	3.0	4.3	0.75	50	0.0	34	907
Time			21:00	14:00	14:00		00:30	23:30	23:30	00:30	23:30	01:00	01:00	00:30	00:30	13:00	01:00
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		25	
S02	01:00		25	
S03	01:30		25	
S04	02:00		25	
S05	02:30		25	
S06	03:00		25	
S07	03:30		25	
S08	04:00		24	
S09	04:30		24	
S10	05:00		24	
S11	05:30		24	
S12	06:00		24	
S13	06:30		24	
S14	07:00		23	
S15	07:30		23	
S16	08:00		24	
S17	08:30		24	
S18	09:00		24	
S19	09:30		25	
S20	10:00		26	
S21	10:30		26	
S22	11:00		26	
S23	11:30		26	
S24	12:00		26	
S25	12:30		26	
S26	13:00		26	
S27	13:30		26	
S28	14:00		26	
S29	14:30		25	
S30	15:00		25	
S31	15:30		25	
S32	16:00		25	
S33	16:30		25	
S34	17:00		25	
S35	17:30		25	
S36	18:00		25	
S37	18:30		24	
S38	19:00		24	
S39	19:30		23	
S40	20:00		23	
S41	20:30		22	
S42	21:00		22	
S43	21:30		22	
S44	22:00		22	
S45	22:30		21	
S46	23:00		21	
S47	23:30		21	
S48	24:00		21	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	24	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			21 24:00	
HAV Max (steady state) Time			26 13:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.