

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		409184	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	38	942	
S02	01:00		444062	0.6	0.13	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	48	942	
S03	01:30		469239	0.5	0.12	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	50	942	
S04	02:00		450002	0.4	0.10	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	42	942	
S05	02:30		470538	0.6	0.14	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	48	941	
S06	03:00		447368	0.6	0.14	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	56	941	
S07	03:30		505486	0.6	0.16	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	49	941	
S08	04:00		430714	0.7	0.16	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	54	941	
S09	04:30		489122	0.7	0.16	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	55	941	
S10	05:00		421143	0.6	0.12	15	0.0	1.1	0.23	15	0.0	46	941	
S11	05:30		475231	0.6	0.15	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	47	941	
S12	06:00		478852	0.7	0.17	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	55	941	
S13	06:30		418316	0.5	0.11	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	43	941	
S14	07:00		427589	0.6	0.12	15	0.0	1.1	0.23	15	0.0	41	941	
S15	07:30		436040	0.7	0.14	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	57	941	
S16	08:00		473876	0.6	0.15	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	56	941	
S17	08:30		474913	0.6	0.14	15	0.0	0.5	0.13	15	0.0	47	941	
S18	09:00		443413	0.8	0.17	15	0.0	1.5	0.33	15	0.0	57	940	
S19	09:30		482832	0.7	0.18	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	59	940	
S20	10:00		458087	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	53	940	
S21	10:30		450781	0.7	0.15	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	59	939	
S22	11:00		467379	0.9	0.21	15	0.0	1.7 R	0.39	15	0.0	62 R	938	
S23	11:30		483642	0.8	0.19	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	55	938	
S24	12:00		478393	0.6	0.15	15	0.0	0.5	0.13	15	0.0	58	938	
S25	12:30		489641	0.7	0.16	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	63 R	938	
S26	13:00		484785	0.7	0.18	15	0.0	1.9 R	0.47	15	0.0	57	939	
S27	13:30		458751	0.7	0.16	15	0.0	3.0 R	0.70	15	0.0	54	939	
S28	14:00		347205	0.4	0.06	15	0.0	10.4 R	1.80	15	5.9	47	939	
S29	14:30		429481	0.5	0.10	15	0.0	5.1 R	1.10	15	0.6	48	939	
S30	15:00		443354	0.6	0.13	15	0.0	5.9 R	1.30	15	1.4	59	939	
S31	15:30		491638	0.8	0.21	15	0.0	2.4 R	0.59	15	0.0	55	939	
S32	16:00		351521	0.4	0.06	15	0.0	4.3 R	0.76	15	0.0	44	939	
S33	16:30		456099	0.5	0.11	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	50	938	
S34	17:00		466043	0.5	0.11	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	62 R	938	
S35	17:30		488731	0.9	0.21	15	0.0	2.2 R	0.54	15	0.0	57	938	
S36	18:00		455990	0.7	0.15	15	0.0	1.8 R	0.42	15	0.0	56	938	
S37	18:30		478233	0.9	0.22	15	0.0	3.6 R	0.87	15	0.0	60	938	
S38	19:00		439715	0.4	0.08	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	49	937	
S39	19:30		445171	0.8	0.18	15	0.0	3.6 R	0.80	15	0.0	56	938	
S40	20:00		495931	0.7	0.18	15	0.0	3.7 R	0.91	15	0.0	53	938	
S41	20:30		353439	0.4	0.07	15	0.0	18.0 R	3.17	15	13.5	42	937	
S42	21:00		355414	0.3	0.06	15	0.0	10.8 R	1.91	15	6.3	42	937	
S43	21:30		349126	0.4	0.07	15	0.0	3.5 R	0.66	15	0.0	41	938	
S44	22:00		342890	0.3	0.05	15	0.0	8.7 R	1.50	15	4.2	38	938	
S45	22:30		414961	0.4	0.09	15	0.0	6.0 R	1.25	15	1.5	37	938	
S46	23:00		452205	0.6	0.12	15	0.0	2.0 R	0.45	15	0.0	51	937	
S47	23:30		487121	1.0	0.24	15	0.0	2.7 R	0.66	15	0.0	48	937	
S48	24:00		417144	0.7	0.15	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	44	937	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	445431	0.6	6.62	5	0.0	2.5	24.87	5	1.0	51	939	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			342890	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	37	937	
Time			22:00	22:00	00:30	00:30	02:00	04:00	00:30	00:30	22:30	23:00		
HAV Max (steady state)			505486	1.0	0.24	15	0.0	18.0	3.17	15	13.5	63	942	
Time			03:30	23:30	00:30	00:30	20:30	20:30	00:30	20:30	12:30	01:00		
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.