

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		651724	80	26.03	----	0	0.8	0.27	15	0.0	3.2	1.04	50	0.0	41	943	
S02	01:00		655936	114	37.54	----	0	0.8	0.27	15	0.0	3.0	0.99	50	0.0	41	943	
S03	01:30		628355	103	32.44	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	41	943	
S04	02:00		609321	113	34.33	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	42	942	
S05	02:30		630789	142	44.74	----	0	0.8	0.26	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	43	943	
S06	03:00		598393	109	32.69	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	43	942	
S07	03:30		595229	160	47.76	----	0	0.9	0.25	15	0.0	2.9	0.85	50	0.0	43	943	
S08	04:00		617225	118	36.28	----	0	0.9	0.27	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	40	943	
S09	04:30		599401	37	11.02	----	0	0.9	0.26	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	44	942	
S10	05:00		611748	133	40.55	----	0	0.9	0.26	15	0.0	3.1	0.93	50	0.0	39	943	
S11	05:30		602600	365 R	110.07	----	0	0.9	0.27	15	0.0	4.2	1.26	50	0.0	44	942	
S12	06:00		598269	145	43.37	----	0	0.9	0.26	15	0.0	2.8	0.84	50	0.0	44	942	
S13	06:30		593377	62	18.41	----	0	0.9	0.26	15	0.0	2.8	0.83	50	0.0	41	943	
S14	07:00		573540	15	4.29	----	0	0.9	0.25	15	0.0	4.3	1.24	50	0.0	40	944	
S15	07:30		595233	8	2.35	----	0	0.9	0.26	15	0.0	3.0	0.90	50	0.0	38	944	
S16	08:00		631537	61	19.33	----	0	0.9	0.27	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	39	944	
S17	08:30		629491	75	23.52	----	0	0.9	0.27	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	45	944	
S18	09:00		608599	0	0.03	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	43	944	
S19	09:30		604723	60	18.28	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	46	944	
S20	10:00		623216	72	22.33	----	0	0.8	0.26	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	48	943	
S21	10:30		624732	69	21.68	----	0	0.8	0.25	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	46	943	
S22	11:00		669557	121	40.38	----	0	0.8	0.28	15	0.0	2.8	0.93	50	0.0	53	942	
S23	11:30		591465	52	15.53	----	0	0.8	0.24	15	0.0	2.7	0.79	50	0.0	52	943	
S24	12:00		603312	104	31.38	----	0	0.8	0.23	15	0.0	2.9	0.86	50	0.0	49	943	
S25	12:30		607429	89	27.07	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	49	943	
S26	13:00		563154	79	22.36	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.1	0.61	50	0.0	54	943	
S27	13:30		606351	19	5.84	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	48	944	
S28	14:00		597542	4	1.11	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	42	944	
S29	14:30		601065	4	1.17	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	39	945	
S30	15:00		609262	4	1.30	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	37	945	
S31	15:30		619645	3	0.87	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	36	945	
S32	16:00		655133	18	5.92	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.2	0.74	50	0.0	37	945	
S33	16:30		612637	30	9.30	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.4	1.04	50	0.0	44	944	
S34	17:00		623937	67	20.86	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	49	943	
S35	17:30		632185	62	19.51	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	46	943	
S36	18:00		609899	25	7.47	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	45	944	
S37	18:30		647157	34	10.95	----	0	0.6	0.21	15	0.0	2.5	0.82	50	0.0	44	943	
S38	19:00		639909	106	34.01	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	46	943	
S39	19:30		610926	23	7.00	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	44	944	
S40	20:00		592119	1	0.16	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.0	0.59	50	0.0	39	945	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00		648130	78	25.23	----	0	0.8	0.25	15	0.0	5.0	1.60	50	0.0	35	945	
S45	22:30		601529	263	79.02	----	0	0.8	0.24	15	0.0	9.6	2.90	50	0.0	42	944	
S46	23:00		636430	63	19.91	----	0	0.8	0.25	15	0.0	2.8	0.88	50	0.0	44	944	
S47	23:30		615130	29	8.90	----	0	0.8	0.24	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	43	944	
S48	24:00		618009	105	32.50	----	0	0.8	0.25	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	45	944	
DAV Average/ Sum		45 Stat.	615541	76	1054.85	----	E	76	0.8	10.62	5	0.0	2.9	40.66	50	0.0	43	943
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			563154	0	0.03			0	0.6	0.18	15	0.0	2.0	0.59	50	0.0	35	942
Time			13:00	09:00	09:00			00:30	16:00	16:30	00:30	00:30	20:00	20:00	00:30	00:30	22:00	04:30
HAV Max (steady state)			669557	365	110.07			0	0.9	0.28	15	0.0	9.6	2.90	50	0.0	54	945
Time			11:00	05:30	05:30			00:30	05:30	11:00	00:30	00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	13:00	15:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 22.5, Steady Op Hours: 22.5

Legend
 Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.