

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		621928	114	35.40	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	52	952	
S02	01:00		624965	83	25.93	----	0	0.6	0.19	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	53	952	
S03	01:30		601637	200	60.15	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	53	952	
S04	02:00		627827	248	77.76	----	0	0.6	0.20	15	0.0	1.8	0.56	50	0.0	53	952	
S05	02:30		617354	70	21.64	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	51	953	
S06	03:00		599931	65	19.52	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.2	0.65	50	0.0	49	953	
S07	03:30		613580	147	45.13	----	0	0.7	0.21	15	0.0	1.8	0.56	50	0.0	45	954	
S08	04:00		611349	88	26.87	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	48	954	
S09	04:30		581244	59	17.03	----	0	0.7	0.22	15	0.0	1.9	0.55	50	0.0	47	954	
S10	05:00		642222	116	37.28	----	0	0.7	0.24	15	0.0	1.8	0.58	50	0.0	45	954	
S11	05:30		598922	188	56.28	----	0	0.8	0.23	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	49	954	
S12	06:00		596909	96	28.56	----	0	0.8	0.23	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	48	954	
S13	06:30		620118	147	45.87	----	0	0.8	0.24	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	43	955	
S14	07:00		593514	123	36.46	----	0	0.8	0.23	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	46	955	
S15	07:30		604313	22	6.68	----	0	0.8	0.24	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	44	955	
S16	08:00		627020	68	21.46	----	0	0.8	0.25	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	44	955	
S17	08:30		651201	7	2.42	----	0	0.8	0.26	15	0.0	1.8	0.58	50	0.0	48	954	
S18	09:00		760680	7	2.51	----	0	0.8	0.29	15	0.0	2.3	0.89	50	0.0	42	955	
S19	09:30		786585	2	0.93	----	0	0.7	0.28	15	0.0	1.9	0.77	50	0.0	40	956	
S20	10:00		779497	32	12.61	----	0	0.7	0.27	15	0.0	2.1	0.80	50	0.0	41	956	
S21	10:30		676152	223	75.29	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.6	0.86	50	0.0	50	955	
S22	11:00		636139	152	48.19	----	0	0.6	0.20	15	0.0	1.7	0.56	50	0.0	57	954	
S23	11:30		570335	261	74.54	----	0	0.6	0.18	15	0.0	5.4	1.53	50	0.0	58	954	
S24	12:00		582413	125	36.26	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.1	0.90	50	0.0	56	954	
S25	12:30		603294	165	49.84	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	57	954	
S26	13:00		595304	303	90.29	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.1	1.21	50	0.0	62 R	954	
S27	13:30		576356	265	76.37	----	0	0.6	0.16	15	0.0	2.8	0.81	50	0.0	61 R	954	
S28	14:00		608370	292	88.78	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.8	1.47	50	0.0	62 R	954	
S29	14:30		598855	241	72.31	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.8	0.84	50	0.0	63 R	954	
S30	15:00		598500	213	63.80	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.9	1.47	50	0.0	64 R	954	
S31	15:30		592963	170	50.33	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	63 R	954	
S32	16:00		556982	266	74.13	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.1	1.14	50	0.0	65 R	954	
S33	16:30		592882	221	65.43	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.71	50	0.0	64 R	955	
S34	17:00		584753	311	90.97	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.2	1.51	50	0.0	65 R	954	
S35	17:30		599410	217	64.90	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	65 R	954	
S36	18:00		588514	290	85.42	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.2	1.53	50	0.0	66 R	953	
S37	18:30		598278	271	81.17	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	67 R	954	
S38	19:00		582222	12	3.60	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	61	954	
S39	19:30		584134	258	75.30	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.9	0.85	50	0.0	59	955	
S40	20:00		590886	166	49.13	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.0	0.58	50	0.0	57	955	
S41	20:30		592075	215	63.73	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.1	1.52	50	0.0	59	956	
S42	21:00		538766	294	79.30	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.8	0.74	50	0.0	65 R	956	
S43	21:30		573581	124	35.45	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	0.93	50	0.0	61	956	
S44	22:00		606440	299	90.72	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0	61	956	
S45	22:30		594074	209	62.02	----	0	0.6	0.17	15	0.0	4.6	1.38	50	0.0	59	956	
S46	23:00		589747	310	91.51	----	0	0.6	0.18	15	0.0	5.1	1.49	50	0.0	61 R	956	
S47	23:30		630307	197	62.19	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	62 R	957	
S48	24:00		604493	284	85.96	----	0	0.7	0.20	15	0.0	4.1	1.23	50	0.0	61 R	957	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	612646	172	2467.20	----	E	172	0.6	9.14	5	0.0	2.9	42.46	50	0.0	55	954
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			538766	2	0.93			0	0.5	0.13	15	0.0	1.7	0.55	50	0.0	40	952
Time			21:00	09:30	09:30			00:30	20:00	20:00	00:30	00:30	11:00	04:30	00:30	00:30	09:30	01:00
HAV Max (steady state)			786585	311	91.51			0	0.8	0.29	15	0.0	5.4	1.53	50	0.0	67	957
Time			09:30	17:00	23:00			00:30	08:30	09:00	00:30	00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	18:30	24:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), \*: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.