

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		447248	0.8	0.18	15	0.0	1.6 R	0.36	15	0.0	59	937	
S02	01:00		460559	0.8	0.18	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	52	938	
S03	01:30		388352	0.5	0.09	15	0.0	3.0 R	0.58	15	0.0	40	937	
S04	02:00		457373	0.7	0.17	15	0.0	1.8 R	0.42	15	0.0	47	937	
S05	02:30		478705	0.7	0.16	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	54	937	
S06	03:00		416373	0.6	0.12	15	0.0	2.3 R	0.48	15	0.0	44	937	
S07	03:30		459241	0.8	0.19	15	0.0	7.7 R	1.76	15	3.2	47	937	
S08	04:00		471478	0.7	0.18	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	52	937	
S09	04:30		432194	0.5	0.12	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	41	937	
S10	05:00		475841	0.6	0.14	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	48	937	
S11	05:30		435580	0.8	0.17	15	0.0	2.0 R	0.44	15	0.0	59	937	
S12	06:00		485334	0.6	0.15	15	0.0	1.8 R	0.44	15	0.0	54	938	
S13	06:30		584996	0.4	0.11	15	0.0	0.8	0.23	15	0.0	43	938	
S14	07:00		392469	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	38	938	
S15	07:30		354197	0.4	0.07	15	0.0	1.7 R	0.30	15	0.0	39	938	
S16	08:00		347435	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	40	937	
S17	08:30		356686	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	938	
S18	09:00		449431	0.4	0.09	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	41	937	
S19	09:30		430921	0.6	0.12	15	0.0	1.2	0.26	15	0.0	56	937	
S20	10:00		532832	0.8	0.20	15	0.0	1.2	0.33	15	0.0	53	937	
S21	10:30		368479	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	937	
S22	11:00		419479	0.8	0.16	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	56	937	
S23	11:30		468511	0.7	0.17	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	61	936	
S24	12:00		439892	1.0 R	0.22	15	0.0	3.2 R	0.71	15	0.0	53	936	
S25	12:30		451648	0.7	0.16	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	51	937	
S26	13:00		448459	0.7	0.15	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	64 R	936	
S27	13:30		541693	0.6	0.16	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	55	937	
S28	14:00		581665 R	0.6	0.18	15	0.0	2.1 R	0.60	15	0.0	46	937	
S29	14:30		526062	0.4	0.11	15	0.0	0.4	0.11	15	0.0	46	937	
S30	15:00		480693	0.5	0.13	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	45	937	
S31	15:30		351843	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	938	
S32	16:00		328613	0.4	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	41	937	
S33	16:30		423219	0.5	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	45	937	
S34	17:00		439230	0.8	0.18	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	59	937	
S35	17:30		468792	0.6	0.14	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	53	937	
S36	18:00		433913	0.6	0.13	15	0.0	1.7 R	0.36	15	0.0	46	938	
S37	18:30		454064	0.8	0.18	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	56	937	
S38	19:00		461949	0.7	0.15	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	49	937	
S39	19:30		350485	0.5	0.08	15	0.0	4.2 R	0.73	15	0.0	41	938	
S40	20:00		475071	0.8	0.18	15	0.0	1.9 R	0.44	15	0.0	50	938	
S41	20:30		491747	0.7	0.18	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	56	938	
S42	21:00		437828	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	49	939	
S43	21:30		349136	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	939	
S44	22:00		355110	0.3	0.06	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	36	938	
S45	22:30		374611	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	32	938	
S46	23:00		378222	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	34	938	
S47	23:30		448418	0.4	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	39	938	
S48	24:00		431213	0.6	0.13	15	0.0	1.5	0.33	15	0.0	55	938	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	437860	0.6	6.15	5	0.0	1.2	12.71	5	0.0	48	937	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			328613	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	32	936	
Time			16:00	23:00	22:30	00:30	00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	22:30	11:30	
HAV Max (steady state)			581665	1.0	0.22	15	0.0	7.7	1.76	15	3.2	64	939	
Time			14:00	12:00	12:00	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	03:30	13:00	21:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.