

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		602333	249	75.12	----	0	0.7	0.20	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	60	957	
S02	01:00		598577	188	56.14	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.8	1.44	50	0.0	56	958	
S03	01:30		565676	155	43.74	----	0	0.7	0.19	15	0.0	2.3	0.64	50	0.0	58	958	
S04	02:00		595983	112	33.48	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	55	958	
S05	02:30		585916	166	48.65	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.3	0.67	50	0.0	56	958	
S06	03:00		614829	160	49.33	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	58	958	
S07	03:30		625929	231	72.18	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	57	958	
S08	04:00		596241	107	32.04	----	0	0.7	0.21	15	0.0	1.9	0.55	50	0.0	55	958	
S09	04:30		581343	80	23.14	----	0	0.7	0.20	15	0.0	5.0	1.46	50	0.0	52	958	
S10	05:00		610063	122	37.16	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	51	958	
S11	05:30		603306	127	38.40	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	50	958	
S12	06:00		614000	171	52.39	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.1	0.95	50	0.0	54	958	
S13	06:30		632733	247	78.19	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	55	958	
S14	07:00		615121	106	32.58	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	57	958	
S15	07:30		596541	228	68.11	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.2	0.65	50	0.0	56	958	
S16	08:00		590837	103	30.30	----	0	0.8	0.22	15	0.0	1.9	0.55	50	0.0	57	957	
S17	08:30		581831	168	48.94	----	0	0.8	0.22	15	0.0	3.9	1.14	50	0.0	57	957	
S18	09:00		569318	94	18.29	----	0	0.8	0.22	15	0.0	2.7	0.77	50	0.0	63 R	956	
S19	09:30		596288	243	72.46	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	62 R	956	
S20	10:00		583659	61	17.70	----	0	0.7	0.20	15	0.0	3.4	1.00	50	0.0	62 R	956	
S21	10:30		580443	18	5.19	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	53	957	
S22	11:00		601453	75	22.48	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	50	957	
S23	11:30		594685	199	59.08	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.4	1.30	50	0.0	61	956	
S24	12:00		574100	188	54.10	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.8	0.79	50	0.0	65 R	955	
S25	12:30		610152	53	16.17	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	63 R	955	
S26	13:00		601802	361 R	108.77	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.6	1.37	50	0.0	64 R	955	
S27	13:30		568256	197	56.01	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.2	0.92	50	0.0	65 R	955	
S28	14:00		576986	5	1.43	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.8	0.52	50	0.0	58	956	
S29	14:30		592339	6	1.90	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.9	0.55	50	0.0	53	956	
S30	15:00		620138	88	27.38	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.8	0.87	50	0.0	52	956	
S31	15:30		555356	196	54.33	----	0	0.4	0.10	15	0.0	2.1	0.59	50	0.0	61 R	955	
S32	16:00		603246	71	21.46	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.8	0.53	50	0.0	62 R	955	
S33	16:30		646097	5	1.57	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.8	0.59	50	0.0	55	956	
S34	17:00		656532	36	11.73	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.9	0.63	50	0.0	53	956	
S35	17:30		639595	160	51.05	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.8	0.57	50	0.0	58	956	
S36	18:00		590512	54	15.98	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.9	0.56	50	0.0	55	957	
S37	18:30		615959	146	45.06	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	60	957	
S38	19:00		572072	60	17.05	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.0	0.56	50	0.0	61	957	
S39	19:30		587119	6	1.68	----	0	0.5	0.13	15	0.0	1.9	0.55	50	0.0	55	958	
S40	20:00		607108	6	1.76	----	0	0.5	0.14	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	47	959	
S41	20:30		620009	4	1.16	----	0	0.4	0.14	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	43	959	
S42	21:00		725241	1	0.21	----	0	0.4	0.15	15	0.0	1.9	0.71	50	0.0	40	959	
S43	21:30		782312	0	0.00	----	0	0.4	0.17	15	0.0	2.0	0.79	50	0.0	39	959	
S44	22:00		796504	0	0.00	----	0	0.5	0.18	15	0.0	2.1	0.85	50	0.0	39	960	
S45	22:30		677174	3	0.91	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	1.01	50	0.0	38	960	
S46	23:00		653336	214	69.79	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.9	1.59	50	0.0	40	959	
S47	23:30		599007	268	80.38	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.9	1.76	50	0.0	52	958	
S48	24:00		610312	186	56.63	----	0	0.5	0.15	15	0.0	6.1	1.87	50	0.0	53	958	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	612883	119	1711.63	----	E	119	0.6	8.09	5	0.0	2.8	40.44	50	0.0	55	957
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			555356	0	0.00			0	0.3	0.10	15	0.0	1.8	0.52	50	0.0	38	955
Time			15:30	21:30	21:30			00:30	17:30	15:30	00:30	00:30	16:00	14:00	00:30	00:30	22:30	16:00
HAV Max (steady state)			796504	361	108.77			0	0.8	0.23	15	0.0	6.1	1.87	50	0.0	65	960
Time			22:00	13:00	13:00			00:30	08:00	06:30	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	13:30	22:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanje
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.