

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		339500	261 R	44.34	3.6 R	----	0	0.61	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	41 R	914		
S02	01:00		341888	197	33.64	3.5 R	----	0	0.59	15	0.0	3.7	0.63	50	0.0	40	914		
S03	01:30		341850	140	23.84	3.3 R	----	0	0.57	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	39	914		
S04	02:00		343690	104	17.92	3.9 R	----	0	0.67	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	37	914		
S05	02:30		342542	127	21.79	4.1 R	----	0	0.70	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	38	914		
S06	03:00		340912	171	29.16	4.0 R	----	0	0.68	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	39	914		
S07	03:30		342422	205	35.07	4.1 R	----	0	0.70	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	38	914		
S08	04:00		343870	108	18.61	4.0 R	----	0	0.68	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	37	914		
S09	04:30		344715	73	12.56	3.8 R	----	0	0.66	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	37	913		
S10	05:00		346504	90	15.59	4.0 R	----	0	0.69	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	33	913		
S11	05:30		348110	108	18.86	4.3 R	----	0	0.75	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	34	913		
S12	06:00		342116	138	23.66	4.8 R	----	0	0.82	15	0.3	2.7	0.45	50	0.0	36	913		
S13	06:30		342598	216	37.06	5.1 R	----	0	0.87	15	0.6	2.3	0.40	50	0.0	36	913		
S14	07:00		340577	122	20.76	5.0 R	----	0	0.86	15	0.5	2.9	0.49	50	0.0	38	913		
S15	07:30		340546	218	37.11	5.0 R	----	0	0.86	15	0.5	2.3	0.40	50	0.0	37	913		
S16	08:00		339621	116	19.77	4.8 R	----	0	0.82	15	0.3	2.0	0.34	50	0.0	39	914		
S17	08:30		338462	209	36.38	5.3 R	----	0	0.89	15	0.8	4.3	0.73	50	0.0	39	914		
S18	09:00		333822	268 R	44.69	6.9 R	----	0	1.15	15	2.4	2.6	0.44	50	0.0	44 R	914		
S19	09:30		334599	294 R	49.27	6.3 R	----	0	1.05	15	1.8	3.4	0.57	50	0.0	44 R	914		
S20	10:00		334118	63	10.45	5.6 R	----	0	0.93	15	1.1	3.3	0.56	50	0.0	44 R	913		
S21	10:30		339670	13	2.19	5.4 R	----	0	0.91	15	0.9	2.2	0.37	50	0.0	39	913		
S22	11:00		342558	67	11.43	5.3 R	----	0	0.91	15	0.8	2.5	0.42	50	0.0	36	913		
S23	11:30		336080	218	36.57	5.4 R	----	0	0.91	15	0.9	4.0	0.67	50	0.0	42 R	914		
S24	12:00		332395	211	35.03	6.0 R	----	0	0.99	15	1.5	2.8	0.47	50	0.0	45 R	913		
S25	12:30		332771	84	10.65	5.3 R	----	0	0.88	15	0.8	3.0	0.50	50	0.0	45 R	913		
S26	13:00		332565	397 R	66.02	5.3 R	----	0	0.88	15	0.8	4.5	0.74	50	0.0	46 R	913		
S27	13:30		331321	218	36.14	5.5 R	----	0	0.92	15	1.0	2.7	0.45	50	0.0	47 R	913		
S28	14:00		335869	8	1.29	4.5 R	----	0	0.75	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	43 R	912		
S29	14:30		339269	12	1.98	5.0 R	----	0	0.84	15	0.5	2.0	0.35	50	0.0	39	912		
S30	15:00		341272	111	18.92	5.2 R	----	0	0.89	15	0.7	2.5	0.43	50	0.0	38	912		
S31	15:30		343873	167	28.72	5.1 R	----	0	0.87	15	0.6	2.2	0.37	50	0.0	40 R	914		
S32	16:00		345470	65	11.25	4.3 R	----	0	0.75	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	39	915		
S33	16:30		349836	0	0.00	4.6 R	----	0	0.80	15	0.1	1.8	0.32	50	0.0	36	915		
S34	17:00		351674	22	3.91	4.9 R	----	0	0.86	15	0.4	1.9	0.34	50	0.0	34	915		
S35	17:30		350493	141	24.65	5.1 R	----	0	0.89	15	0.6	1.9	0.33	50	0.0	35	915		
S36	18:00		352371	47	8.25	5.4 R	----	0	0.95	15	0.9	2.0	0.35	50	0.0	33	915		
S37	18:30		349756	135	23.62	6.2 R	----	0	1.08	15	1.7	2.1	0.36	50	0.0	35	915		
S38	19:00		348204	72	12.48	6.2 R	----	0	1.07	15	1.7	2.2	0.38	50	0.0	36	915		
S39	19:30		344682	4	0.62	6.4 R	----	0	1.10	15	1.9	2.0	0.34	50	0.0	34	916		
S40	20:00		343795	3	0.56	6.5 R	----	0	1.12	15	2.0	1.9	0.32	50	0.0	30	917		
S41	20:30		343484	2	0.37	6.4 R	----	0	1.11	15	1.9	2.0	0.34	50	0.0	27	917		
S42	21:00		352634	1	0.15	6.9 R	----	0	1.21	15	2.4	1.9	0.33	50	0.0	26	921		
S43	21:30		354002	0	0.00	6.7 R	----	0	1.19	15	2.2	1.9	0.34	50	0.0	26	921		
S44	22:00		352671	3	0.53	7.4 R	----	0	1.31	15	2.9	2.0	0.36	50	0.0	27	921		
S45	22:30		347234	3	0.52	6.6 R	----	0	1.14	15	2.1	2.3	0.40	50	0.0	26	918		
S46	23:00		360124	179	32.23	5.8 R	----	0	1.05	15	1.3	3.1	0.55	50	0.0	25	916		
S47	23:30		355525	219	38.96	6.7 R	----	0	1.19	15	2.2	3.9	0.70	50	0.0	29	917		
S48	24:00		355785	123	21.84	6.9 R	----	0	1.24	15	2.4	4.4	0.78	50	0.0	30	917		
DAV Average/ Sum		48 Stat.	343496	119	978.41	----	----	E	119	5.3	43.38	5	3.8	2.6	21.14	50	0.0	37	915
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			331321	0	0.00			0	3.3	0.57	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	25	912	
Time			13:30	16:30	16:30		00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	23:00	14:30		
HAV Max (steady state)			360124	397	66.02		0	7.4	1.31	15	2.9	4.5	0.78	50	0.0	47	921		
Time			23:00	13:00	13:00		00:30	22:00	22:00	00:30	22:00	13:00	24:00	00:30	00:30	13:30	22:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		26	
S02	01:00		26	
S03	01:30		26	
S04	02:00		26	
S05	02:30		26	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		25	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		27	
S19	09:30		28	
S20	10:00		29	
S21	10:30		29	
S22	11:00		29	
S23	11:30		29	
S24	12:00		30	
S25	12:30		31	
S26	13:00		31	
S27	13:30		32	
S28	14:00		33	
S29	14:30		33	
S30	15:00		32	
S31	15:30		31	
S32	16:00		31	
S33	16:30		31	
S34	17:00		29	
S35	17:30		28	
S36	18:00		27	
S37	18:30		27	
S38	19:00		27	
S39	19:30		27	
S40	20:00		26	
S41	20:30		26	
S42	21:00		25	
S43	21:30		25	
S44	22:00		25	
S45	22:30		25	
S46	23:00		25	
S47	23:30		25	
S48	24:00		25	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	27	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			25 23:30	
HAV Max (steady state) Time			33 14:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.