

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		617886	150	46.48	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	49	966	
S02	01:00		615425	78	24.05	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	47	966	
S03	01:30		617322	91	28.19	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	49	966	
S04	02:00		626722	164	51.31	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	50	966	
S05	02:30		638259	70	22.33	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	49	966	
S06	03:00		594258	67	19.98	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.0	0.89	50	0.0	49	967	
S07	03:30		616626	7	2.20	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	41	967	
S08	04:00		632031	85	26.94	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	44	967	
S09	04:30		609738	117	35.66	----	0	0.6	0.18	15	0.0	7.0	2.14	50	0.0	47	967	
S10	05:00		619837	172	53.29	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.9	1.53	50	0.0	48	967	
S11	05:30		619926	66	20.38	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	48	967	
S12	06:00		611525	10	2.98	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.4	1.04	50	0.0	43	968	
S13	06:30		640859	48	15.52	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.95	50	0.0	40	968	
S14	07:00		634241	102	32.36	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.9	1.24	50	0.0	45	968	
S15	07:30		637580	109	34.73	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	48	967	
S16	08:00		641689	29	9.30	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.3	0.75	50	0.0	47	967	
S17	08:30		622526	84	26.06	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	50	967	
S18	09:00		652175	19	6.24	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.0	0.67	50	0.0	54	967	
S19	09:30		605091	2	0.55	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.2	0.65	50	0.0	54	967	
S20	10:00		625937	109	34.10	----	0	0.5	0.16	15	0.0	5.0	1.55	50	0.0	51	968	
S21	10:30		636643	184	58.59	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	1.03	50	0.0	54	967	
S22	11:00		672670	167	56.07	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.0	0.68	50	0.0	55	966	
S23	11:30		604068	87	26.16	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.0	1.20	50	0.0	57	967	
S24	12:00		651690	114	37.28	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.9	0.95	50	0.0	58	966	
S25	12:30		657601	82	26.84	----	0	0.4	0.14	15	0.0	1.8	0.59	50	0.0	57	967	
S26	13:00		628480	140	44.03	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.7	1.49	50	0.0	58	967	
S27	13:30		640182	116	37.21	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	58	967	
S28	14:00		637152	91	29.10	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.8	0.56	50	0.0	59	967	
S29	14:30		610764	36	11.06	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	58	966	
S30	15:00		630724	73	23.01	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	58	966	
S31	15:30		648882	117	37.83	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.70	50	0.0	58	966	
S32	16:00		638544	43	13.79	----	0	0.4	0.12	15	0.0	1.7	0.53	50	0.0	59	966	
S33	16:30		604230	61	18.38	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	57	966	
S34	17:00		638537	133	42.53	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	59	966	
S35	17:30		654144	112	36.68	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.9	0.63	50	0.0	57	966	
S36	18:00		605304	46	13.83	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	57	966	
S37	18:30		620315	105	32.53	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	59	966	
S38	19:00		660714	86	28.50	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.9	0.64	50	0.0	57	966	
S39	19:30		617639	36	11.25	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.8	0.56	50	0.0	59	966	
S40	20:00		593891	11	3.22	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.4	1.30	50	0.0	54	968	
S41	20:30		609504	9	2.70	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	50	968	
S42	21:00		623729	3	0.97	----	0	0.2	0.06	15	0.0	5.2	1.82	50	0.0	47	968	
S43	21:30		619199	2	0.52	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	46	969	
S44	22:00		659090	66	21.69	----	0	0.2	0.05	15	0.0	3.3	1.09	50	0.0	48	969	
S45	22:30		616272	165	50.85	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	53	968	
S46	23:00		658584	155	51.09	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.7	0.89	50	0.0	55	968	
S47	23:30		628913	125	39.34	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.6	1.12	50	0.0	56	969	
S48	24:00		643589	277	89.18	----	0	0.3	0.11	15	0.0	9.9	3.17	50	0.0	58	968	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	628973	88	1337.00	----	E	88	0.4	6.60	5	0.0	3.0	45.06	50	0.0	52	967
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			593891	2	0.52			0	0.2	0.05	15	0.0	1.7	0.53	50	0.0	40	966
Time			20:00	21:30	21:30			00:30	22:00	21:30	00:30	00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	06:30	15:30
HAV Max (steady state)			672670	277	89.18			0	0.6	0.20	15	0.0	9.9	3.17	50	0.0	59	969
Time			11:00	24:00	24:00			00:30	09:00	09:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	16:00	22:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.