

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		377539	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	36	959	
S02	01:00		383652	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	39	960	
S03	01:30		398932	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	960	
S04	02:00		393576	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	39	960	
S05	02:30		404306	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	960	
S06	03:00		390088	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	960	
S07	03:30		389048	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	41	960	
S08	04:00		395922	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	40	960	
S09	04:30		393071	0.3	0.06	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	40	960	
S10	05:00		343783	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	960	
S11	05:30		363674	0.4	0.07	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	44	960	
S12	06:00		460109	1.1 R	0.26	15	0.0	0.5	0.13	15	0.0	56	960	
S13	06:30		433368	1.0	0.24	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	56	960	
S14	07:00		408945	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	43	960	
S15	07:30		387632	0.5	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	960	
S16	08:00		429764	0.5	0.12	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	44	960	
S17	08:30		455879	1.4 R	0.31	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	60	960	
S18	09:00		480126	1.3 R	0.31	15	0.0	1.6 R	0.38	15	0.0	60	960	
S19	09:30		412452	0.9	0.19	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	54	959	
S20	10:00		452679	0.9	0.21	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	64 R	959	
S21	10:30		432746	0.8	0.18	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	59	959	
S22	11:00		366523	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	51	959	
S23	11:30		436194	1.1 R	0.24	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	54	959	
S24	12:00		449111	1.4 R	0.32	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	69 R	959	
S25	12:30		455660	1.3 R	0.29	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	64 R	959	
S26	13:00		433582	1.0	0.21	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	61 R	959	
S27	13:30		460337	2.0 R	0.47	15	0.0	2.1 R	0.49	15	0.0	69 R	959	
S28	14:00		471690	1.2 R	0.28	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	64 R	958	
S29	14:30		427272	0.9	0.20	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	57	958	
S30	15:00		449181	1.4 R	0.30	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	71 R	959	
S31	15:30		470351	1.9 R	0.44	15	0.0	2.2 R	0.51	15	0.0	66 R	958	
S32	16:00		421435	0.4	0.09	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	57	958	
S33	16:30		454726	1.4 R	0.31	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	62 R	958	
S34	17:00		460081	1.5 R	0.36	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	71 R	957	
S35	17:30		425210	1.5 R	0.31	15	0.0	2.0 R	0.43	15	0.0	62 R	958	
S36	18:00		432064	1.1 R	0.24	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	60	959	
S37	18:30		452830	1.8 R	0.41	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	74 R	958	
S38	19:00		468010	1.3 R	0.31	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	66 R	958	
S39	19:30		415265	0.9	0.18	15	0.0	1.5 R	0.32	15	0.0	57	958	
S40	20:00		451086	1.3 R	0.30	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	59	958	
S41	20:30		467166	1.6 R	0.36	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	70 R	959	
S42	21:00		455369	1.0 R	0.23	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	64 R	959	
S43	21:30		383784	0.9	0.18	15	0.0	1.1	0.21	15	0.0	54	960	
S44	22:00		390437	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	53	960	
S45	22:30		351531	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	961	
S46	23:00		306145	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	961	
S47	23:30		467385	1.0 R	0.24	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	52	961	
S48	24:00		472991	0.9	0.22	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	62 R	961	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	423598	0.9	9.37	5	0.0	0.6	6.60	5	0.0	55	959	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			306145	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	36	957	
Time			23:00	04:00	23:00	00:30	00:30	04:00	04:00	00:30	00:30	00:30	17:00	
HAV Max (steady state)			483368	2.0	0.47	15	0.0	2.2	0.51	15	0.0	74	961	
Time			06:30	13:30	13:30	00:30	00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	18:30	23:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.