

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		632467	32	10.23	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	56	969	
S02	01:00		614548	76	23.26	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	55	969	
S03	01:30		632939	111	35.13	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	55	969	
S04	02:00		639610	158	50.52	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	56	969	
S05	02:30		611573	16	4.87	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	55	969	
S06	03:00		631663	39	12.45	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	1.01	50	0.0	51	970	
S07	03:30		642429	114	36.73	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.94	50	0.0	55	969	
S08	04:00		661037	110	36.49	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.2	0.73	50	0.0	54	969	
S09	04:30		612434	22	6.75	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	53	970	
S10	05:00		666615	80	26.78	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.4*	0.79	50	0.0*	50	970	
S11	05:30		644041	60	19.23	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	51	970	
S12	06:00		655356	13	4.38	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	51	970	
S13	06:30		632659	16	4.94	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	50	970	
S14	07:00		653876	44	14.35	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	48	971	
S15	07:30		639955	69	21.95	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	51	970	
S16	08:00		595826	1	0.44	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	48	970	
S17	08:30		628712	30	9.58	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	50	969	
S18	09:00		642965	38	12.17	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	51	969	
S19	09:30		646192	61	19.79	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	53	969	
S20	10:00		636261	51	16.32	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	54	969	
S21	10:30		599667	3	0.75	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	52	968	
S22	11:00		641582	19	5.97	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	53	968	
S23	11:30		605287	1	0.25	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	53	968	
S24	12:00		606453	4	1.14	----	0	0.3	0.08	15	0.0	4.8	1.46	50	0.0	53	968	
S25	12:30		619775	1	0.35	----	0	0.2	0.06	15	0.0	4.1	1.26	50	0.0	49	968	
S26	13:00		617173	0	0.00	----	0	0.2	0.05	15	0.0	3.6	1.12	50	0.0	49	968	
S27	13:30		622097	0	0.00	----	0	0.1	0.04	15	0.0	3.6	1.11	50	0.0	49	968	
S28	14:00		617086	0	0.00	----	0	0.1	0.04	15	0.0	3.6	1.10	50	0.0	49	968	
S29	14:30		626274	2	0.59	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.7	1.15	50	0.0	48	968	
S30	15:00		622716	0	0.00	----	0	0.1	0.04	15	0.0	3.5	1.10	50	0.0	48	968	
S31	15:30		639286	1	0.21	----	0	0.1	0.04	15	0.0	3.6	1.16	50	0.0	49	968	
S32	16:00		642463	247	79.49	----	0	0.1	0.04	15	0.0	5.0	1.62	50	0.0	54	967	
S33	16:30		608362	329	100.09	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.7	1.14	50	0.0	64 R	966	
S34	17:00		623107	90	27.97	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.2	0.98	50	0.0	63 R	966	
S35	17:30		624155	119	37.18	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	63 R	966	
S36	18:00		591817	64	18.90	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	66 R	966	
S37	18:30		616554	95	28.13	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	63 R	966	
S38	19:00		586978	15	4.34	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.6	0.78	50	0.0	59	967	
S39	19:30		623311	90	28.16	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	63 R	967	
S40	20:00		589815	2	0.56	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.6	0.76	50	0.0	57	968	
S41	20:30		603293	3	0.91	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	51	969	
S42	21:00		614603	9	2.76	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	50	970	
S43	21:30		618492	3	0.98	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	48	970	
S44	22:00		660841	37	12.20	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.8	0.94	50	0.0	49	970	
S45	22:30		634106	99	31.47	----	0	0.1	0.04	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	53	970	
S46	23:00		632743	43	13.56	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	59	969	
S47	23:30		631070	117	36.92	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	58	969	
S48	24:00		622032	82	25.66	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	60	969	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	626222	54	822.93	----	E	54	0.3	4.78	5	0.0	2.8	42.46	50	0.0	54	969
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			586978	0	0.00			0	0.1	0.03	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	48	966
Time			19:00	13:00	13:00			00:30	22:00	21:30	00:30	00:30	08:30	08:00	00:30	00:30	15:00	16:30
HAV Max (steady state)			666615	329	100.09			0	0.5	0.17	15	0.0	5.0	1.62	50	0.0	66	971
Time			05:00	16:30	16:30			00:30	06:30	04:00	00:30	00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	18:00	07:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "SI" zagon, "--" ni obratovanje
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.