

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA		
S01	00:30		607921	96	26.09	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.0	0.92	50	0.0	59	969
S02	01:00		591174	124	36.79	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.6	0.78	50	0.0	61	969
S03	01:30		624718	51	16.02	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	57	970
S04	02:00		650679	105	34.07	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.74	50	0.0	58	969
S05	02:30		644005	71	22.95	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.5	0.82	50	0.0	58	969
S06	03:00		630238	108	33.95	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	57	970
S07	03:30		622179	79	24.73	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	58	970
S08	04:00		598144	171	51.18	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.2	0.95	50	0.0	58	970
S09	04:30		603777	108	32.50	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	60	969
S10	05:00		629913	71	22.40	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	57	970
S11	05:30		612733	5	1.65	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	50	970
S12	06:00		614818	8	2.36	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	46	971
S13	06:30		617492	3	1.07	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	44	971
S14	07:00		615127	1	0.21	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	42	971
S15	07:30		628995	0	0.00	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	42	971
S16	08:00		619037	0	0.04	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	43	971
S17	08:30		631291	0	0.00	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	43	971
S18	09:00		634389	0	0.00	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	43	971
S19	09:30		658664	55	18.14	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.2	0.73	50	0.0	46	970
S20	10:00		617048	61	18.68	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	56	969
S21	10:30		629081	99	31.29	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	57	969
S22	11:00		638088	99	31.65	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	61	968
S23	11:30		645297	62	20.10	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.0	0.64	50	0.0	61 R	968
S24	12:00		616057	16	4.85	----	0	0.3	0.11	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	61	968
S25	12:30		611599	63	19.42	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	61	968
S26	13:00		604989	132	39.91	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	64 R	968
S27	13:30		596070	67	20.12	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	64 R	968
S28	14:00		634181	86	27.15	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	68 R	967
S29	14:30		609901	364 R	111.09	----	0	0.4	0.11	15	0.0	5.2	1.59	50	0.0	68 R	967
S30	15:00		609790	215	65.63	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	71 R	967
S31	15:30		625398	211	65.82	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	70 R	967
S32	16:00		609966	172	52.58	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	70 R	967
S33	16:30		605952	48	14.58	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	69 R	967
S34	17:00		594379	194	57.63	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	69 R	967
S35	17:30		609707	130	39.57	----	0	0.4	0.11	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	70 R	967
S36	18:00		614846	186	57.33	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	69 R	967
S37	18:30		590254	68	20.16	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	0.97	50	0.0	66 R	967
S38	19:00		603820	179	54.10	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	63 R	968
S39	19:30		602477	109	32.89	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.5	1.04	50	0.0	66 R	968
S40	20:00		605401	239	72.24	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	69 R	968
S41	20:30		594364	30	9.01	----	0	0.3	0.07	15	0.0	3.9	1.15	50	0.0	71 R	968
S42	21:00		595003	6	1.65	----	0	0.2	0.05	15	0.0	4.5	1.34	50	0.0	60	970
S43	21:30		607958	311	94.54	----	0	0.2	0.05	15	0.0	7.5	2.26	50	0.0	64 R	970
S44	22:00		581363	348 R	101.17	----	0	0.3	0.08	15	0.0	5.3	1.54	50	0.0	73 R	969
S45	22:30		595572	120	35.76	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.1	0.93	50	0.0	67 R	970
S46	23:00		592344	229	67.73	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.3	0.99	50	0.0	69 R	970
S47	23:30		614980	113	34.77	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	66 R	970
S48	24:00		597861	222	66.39	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.6	1.37	50	0.0	65 R	971
DAV Average/ Sum		48 Stat.	614355	109	1591.93	---- E	109	0.4	5.38	5	0.0	2.8	41.18	50	0.0	60	969
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			581363	0	0.00		0	0.2	0.05	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	42	967
Time			22:00	07:30	07:30		00:30	21:00	21:00	00:30	00:30	17:30	13:30	00:30	00:30	07:30	16:00
HAV Max (steady state)			658664	364	111.09		0	0.5	0.16	15	0.0	7.5	2.26	50	0.0	73	971
Time			09:30	14:30	14:30		00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	22:00	07:00
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanje
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.