

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark
				m <sup>3</sup> /h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit						
S01	00:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S02	01:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S03	01:30	--	1561	0.8	7.936	---	0	6	15	1.2	5	15	0.8	1.4	21.471	14.8	26	963	
S04	02:00	--	1580	0.6	5.626	---	0	7	15	2.4	6	15	1.2	1.3	20.345	14.6	32	964	
S05	02:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S06	03:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S07	03:30	--	1913*	1.4*	16.202	---	8*	8*	15	3.4*	7*	15	2.8*	2.4*	44.495	13.0*	27*	965*	
S08	04:00	--	364*	1.2*	2.730	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	2.8*	10.043	11.9*	29*	964*	
S09	04:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S10	05:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S11	05:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S12	06:00	--	418*	1.6*	4.264	---	0*	2*	15	0.0*	1*	15	0.0*	2.3*	9.480	13.6*	25*	964*	
S13	06:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S14	07:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S15	07:30	--	1581	0.6	6.072	---	0	5	15	0.1	4	15	0.0	1.3	20.469	16.3	25	965	
S16	08:00	--	1100	0.9	5.915	---	0	7	15	2.6	6	15	1.6	1.5	15.788	14.9	28	965	
S17	08:30	--	380*	1.0*	2.439	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	1.5*	5.590	14.5*	31*	964*	
S18	09:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S19	09:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S20	10:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S21	10:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S22	11:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S23	11:30	--	1055	0.8	5.401	---	0	3	15	0.0	3	15	0.0	1.3	13.784	14.5	27	964	
S24	12:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S25	12:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S26	13:00	--	1694	0.8	8.618	---	0	7	15	2.5	7	15	2.4	1.4	23.194	12.8	28	964	
S27	13:30	--	1210	0.8	5.832	---	0	7	15	2.10	7	15	2.5	1.5	17.236	13.6	32	964	
S28	14:00	--	477	0.7	2.129	---	0	2	15	0.0	1	15	0.0	2.7	12.611	13.7	35	963	
S29	14:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S30	15:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S31	15:30	--	647	0.7	2.742	---	0	2	15	0.0	2	15	0.0	1.7	10.932	16.9	32	963	
S32	16:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S33	16:30	--	2064*	0.9*	11.679	---	0*	8*	15	3.7*	8*	15	3.1*	1.8*	36.962	12.5*	30*	964*	
S34	17:00	--	347*	1.3*	2.834	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	2.1*	7.162	12.8*	32*	963*	
S35	17:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S36	18:00	--	1937*	0.6*	7.428	---	0*	8*	15	3.7*	8*	15	3.4*	1.4*	25.886	16.2*	29*	964*	
S37	18:30	--	960	1.1	6.888	---	0	4	15	0.0	3	15	0.0	2.2	20.828	13.8	34	962	
S38	19:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S39	19:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S40	20:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S41	20:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S42	21:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S43	21:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S44	22:00	--	1039	1.0	6.270	---	0	4	15	0.0	4	15	0.0	2.3	23.301	14.6	28	964	
S45	22:30	--	323*	1.3*	2.714	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	3.1*	9.762	12.8*	32*	964*	
S46	23:00	--	1746	2.9	31.696	---	0	7	15	2.2	6	15	1.7	6.0	102.624	13.5	32	966	
S47	23:30	--	315*	0.5*	1.007	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	0.9*	2.869	16.4*	34*	964*	
S48	24:00	--	1795*	5.4*	60.868	---	0*	8*	15	3.1*	7*	15	2.3*	5.2*	91.000	11.9*	32*	966*	
DAV Average/ Sum		22 Stat.	1114	1.2	207.287	---	E	1	5	10	1.5	4	10	1.1	2.2	545.632	14.1	30	964
Availability in %			100.0%	100.0%	100.0%	0.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
HAV Min (steady state)			315	0.5	1.007	---		0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.9	2.869	11.9	25	962
Time			23:30	23:30	23:30	---		01:30	23:30	01:30	04:00	23:30	01:30	04:00	23:30	24:00	07:30	18:30	
HAV Max (steady state)			2064	5.4	60.868	---		0	8	15	3.7	8	15	3.4	6.0	102.624	16.9	35	966
Time			16:30	24:00	24:00	---		01:30	18:00	01:30	18:00	18:00	01:30	18:00	23:00	23:00	15:30	14:00	24:00
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 11.0, Steady Op Hours: 11.0, Availability O2: 100.0 %

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo valjavnino merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I.a.b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B, = prekoračitev (LV+Cl),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), \*: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.