

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		413248	0.7	0.14	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	52	962	
S02	01:00		377189	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	962	
S03	01:30		353861	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	962	
S04	02:00		302913	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	51	962	
S05	02:30		377533	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	962	
S06	03:00		381105	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	962	
S07	03:30		376406	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	962	
S08	04:00		379639	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	962	
S09	04:30		374805	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	41	963	
S10	05:00		372757	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	963	
S11	05:30		334529	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	963	
S12	06:00		322975	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	963	
S13	06:30		346684	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	963	
S14	07:00		340816	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	963	
S15	07:30		319913	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	963	
S16	08:00		287652	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	962	
S17	08:30		335813	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	962	
S18	09:00		354105	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	962	
S19	09:30		342215	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	961	
S20	10:00		352687	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	960	
S21	10:30		333723	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	960	
S22	11:00		330847	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	960	
S23	11:30		345277	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	960	
S24	12:00		352869	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	960	
S25	12:30		294774	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	50	959	
S26	13:00		308722	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	52	959	
S27	13:30		295419	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	51	959	
S28	14:00		295313	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	959	
S29	14:30		297366	0.4	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	958	
S30	15:00		308719	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	958	
S31	15:30		346851	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	958	
S32	16:00		362738	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	51	958	
S33	16:30		362770	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	957	
S34	17:00		359550	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	958	
S35	17:30		362835	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	51	957	
S36	18:00		376911	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	51	958	
S37	18:30		355279	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	958	
S38	19:00		354216	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	958	
S39	19:30		362414	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	959	
S40	20:00		351318	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	959	
S41	20:30		295609	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	52	960	
S42	21:00		339126	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	52	960	
S43	21:30		348886	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	960	
S44	22:00		355145	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	961	
S45	22:30		350819	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	42	961	
S46	23:00		354473	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	962	
S47	23:30		347422	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	962	
S48	24:00		355881	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	962	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	344836	0.4	2.93	5	0.0	0.3	2.09	5	0.0	48	961	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			287652	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	957	
Time			08:00	05:00	08:00	00:30	00:30	11:30	08:00	00:30	00:30	05:00	17:30	
HAV Max (steady state)			413248	0.7	0.14	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	53	963	
Time			00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	19:00	06:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.