

SW	Time	Block Flag	F odp m <sup>3</sup> /h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m <sup>3</sup>	kg	Limit	VA	mg/m <sup>3</sup>	kg	Limit	VA			
S01	00:30		440750	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	55	962	
S02	01:00		466362	1.2 R	0.29	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	59	962	
S03	01:30		458846	1.5 R	0.34	15	0.0	2.0 R	0.45	15	0.0	67 R	962	
S04	02:00		448173	0.8	0.19	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	54	962	
S05	02:30		435982	0.9	0.20	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	51	962	
S06	03:00		455936	1.4 R	0.31	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	67 R	962	
S07	03:30		456237	1.4 R	0.31	15	0.0	1.6 R	0.36	15	0.0	60	963	
S08	04:00		449099	1.3 R	0.30	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	57	963	
S09	04:30		454560	1.2 R	0.28	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	67 R	962	
S10	05:00		458203	0.9	0.20	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	56	963	
S11	05:30		378615	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	48	963	
S12	06:00		373808	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	963	
S13	06:30		343624	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	963	
S14	07:00		383901	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	963	
S15	07:30		395154	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	963	
S16	08:00		370952	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	962	
S17	08:30		372479	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	54	962	
S18	09:00		371090	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	962	
S19	09:30		341919	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	50	962	
S20	10:00		324307	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	962	
S21	10:30		447248	0.6	0.14	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	49	961	
S22	11:00		476639	0.9	0.22	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	60	960	
S23	11:30		464492	1.1 R	0.25	15	0.0	0.5	0.13	15	0.0	58	960	
S24	12:00		378319	0.9	0.17	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	55	960	
S25	12:30		378824	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	959	
S26	13:00		459996	1.3 R	0.29	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	68 R	959	
S27	13:30		469211	1.2 R	0.27	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	68 R	959	
S28	14:00		388408	1.0 R	0.20	15	0.0	1.2	0.22	15	0.0	62 R	958	
S29	14:30		454207	1.2 R	0.26	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	66 R	958	
S30	15:00		461369	1.1 R	0.26	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	69 R	958	
S31	15:30		437653	0.7	0.16	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	57	958	
S32	16:00		428436	1.4 R	0.30	15	0.0	1.5	0.31	15	0.0	56	958	
S33	16:30		474293	1.6 R	0.39	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	71 R	958	
S34	17:00		468548	1.0 R	0.24	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	67 R	958	
S35	17:30		468191	1.2 R	0.29	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	58	958	
S36	18:00		471298	1.8 R	0.41	15	0.0	2.7 R	0.63	15	0.0	72 R	958	
S37	18:30		424868	0.5	0.11	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	65 R	958	
S38	19:00		427510	0.7	0.14	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	60	958	
S39	19:30		460832	2.1 R	0.49	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	72 R	959	
S40	20:00		465706	1.5 R	0.35	15	0.0	2.2 R	0.52	15	0.0	65 R	959	
S41	20:30		463726	1.1 R	0.25	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	62 R	959	
S42	21:00		489967	0.7	0.16	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	57	960	
S43	21:30		438950	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	51	960	
S44	22:00		394780	0.6	0.11	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	51	961	
S45	22:30		396056	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	961	
S46	23:00		438735	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	49	961	
S47	23:30		467699	1.4 R	0.34	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	60	962	
S48	24:00		485647	1.0 R	0.25	15	0.0	1.8 R	0.43	15	0.0	57	962	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	430450	0.9	9.83	5	0.0	0.7	7.50	5	0.0	58	961	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			324307	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	958	
Time			10:00	09:00	09:30	00:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	06:00	17:30	
HAV Max (steady state)			489967	2.1	0.49	15	0.0	2.7	0.63	15	0.0	72	963	
Time			21:00	19:30	19:30	00:30	00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	19:30	06:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.