

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		354122	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	962	
S02	01:00		359063	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	962	
S03	01:30		351406	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	962	
S04	02:00		346535	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	962	
S05	02:30		352498	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	962	
S06	03:00		355529	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	962	
S07	03:30		345157	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	962	
S08	04:00		354791	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	962	
S09	04:30		349186	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	962	
S10	05:00		343849	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	962	
S11	05:30		309760	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	962	
S12	06:00		293222	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	962	
S13	06:30		300999	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	962	
S14	07:00		301808	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	962	
S15	07:30		291047	0.4	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	963	
S16	08:00		309913	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	963	
S17	08:30		342692	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	963	
S18	09:00		332763	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	46	962	
S19	09:30		303197	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	962	
S20	10:00		349831	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	962	
S21	10:30		343121	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	961	
S22	11:00		342454	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	50	961	
S23	11:30		347738	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	960	
S24	12:00		349477	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	960	
S25	12:30		346391	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	51	959	
S26	13:00		350771	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	959	
S27	13:30		342933	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	959	
S28	14:00		333572	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	959	
S29	14:30		347585	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	959	
S30	15:00		348439	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	958	
S31	15:30		355050	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	53	958	
S32	16:00		353022	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	55	958	
S33	16:30		355588	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	54	958	
S34	17:00		363355	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	958	
S35	17:30		357772	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	55	958	
S36	18:00		367376	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	54	958	
S37	18:30		373490	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	958	
S38	19:00		360679	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	958	
S39	19:30		363177	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	959	
S40	20:00		351969	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	959	
S41	20:30		326007	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	53	959	
S42	21:00		325756	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	55	960	
S43	21:30		353645	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	960	
S44	22:00		328537	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	51	961	
S45	22:30		360468	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	962	
S46	23:00		349842	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	962	
S47	23:30		347889	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	963	
S48	24:00		348029	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	963	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	342510	0.3	2.78	5	0.0	0.2	2.03	5	0.0	50	961	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			291047	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	958	
Time			07:30	02:00	06:00	00:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	23:30	17:30	
HAV Max (steady state)			373490	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	963	
Time			18:30	14:30	14:30	00:30	00:30	21:30	01:00	00:30	00:30	21:00	23:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.