

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		329526	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	963	
S02	01:00		343818	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	50	963	
S03	01:30		302679	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	49	963	
S04	02:00		334147	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	963	
S05	02:30		343810	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	963	
S06	03:00		346014	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	962	
S07	03:30		354771	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	962	
S08	04:00		344045	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	47	962	
S09	04:30		357750	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	963	
S10	05:00		348773	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	41	963	
S11	05:30		343835	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	963	
S12	06:00		346159	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	963	
S13	06:30		305339	0.6	0.09	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	964	
S14	07:00		327932	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	964	
S15	07:30		348974	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	963	
S16	08:00		338175	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	45	963	
S17	08:30		339559	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	962	
S18	09:00		330813	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	962	
S19	09:30		338410	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	962	
S20	10:00		331170	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	961	
S21	10:30		348459	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	961	
S22	11:00		333303	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	961	
S23	11:30		342117	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	961	
S24	12:00		344360	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	960	
S25	12:30		356201	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	960	
S26	13:00		351333	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	960	
S27	13:30		342683	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	960	
S28	14:00		318765	0.6	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	960	
S29	14:30		351517	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	960	
S30	15:00		300164	0.6	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	960	
S31	15:30		352482	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	959	
S32	16:00		358631	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	53	959	
S33	16:30		327262	0.6	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	959	
S34	17:00		379231	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	959	
S35	17:30		341935	0.6	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	959	
S36	18:00		358122	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	959	
S37	18:30		316625	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	959	
S38	19:00		364646	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	959	
S39	19:30		329364	0.6	0.09	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	52	959	
S40	20:00		314405	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	959	
S41	20:30		349480	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	959	
S42	21:00		343293	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	960	
S43	21:30		319275	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	961	
S44	22:00		339116	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	962	
S45	22:30		343380	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	962	
S46	23:00		335036	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	962	
S47	23:30		344894	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	963	
S48	24:00		337678	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	963	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	339572	0.4	3.18	5	0.0	0.3	2.29	5	0.0	50	961	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			300164	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	959	
Time			15:00	04:30	01:30	00:30	00:30	06:00	00:30	00:30	00:30	05:00	17:00	
HAV Max (steady state)			379231	0.6	0.10	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	56	964	
Time			17:00	06:30	17:30	00:30	00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	17:30	06:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.