

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		461547	1.2 R	0.27	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	61 R	957	
S02	01:00		430540	0.8	0.17	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	55	957	
S03	01:30		449052	0.8	0.18	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	72 R	957	
S04	02:00		477863	1.2 R	0.27	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	68 R	957	
S05	02:30		494939	1.1 R	0.27	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	60	957	
S06	03:00		445758	1.0 R	0.23	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	69 R	956	
S07	03:30		472224	1.5 R	0.36	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	64 R	956	
S08	04:00		381588	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	956	
S09	04:30		384978	0.9	0.18	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	50	956	
S10	05:00		484893	0.8	0.20	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	58	955	
S11	05:30		470270	0.8	0.19	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	68 R	955	
S12	06:00		422755	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	57	955	
S13	06:30		372754	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	49	956	
S14	07:00		383364	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	955	
S15	07:30		373064	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	955	
S16	08:00		364129	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	955	
S17	08:30		361653	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	954	
S18	09:00		358561	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	954	
S19	09:30		364197	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	954	
S20	10:00		371158	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	954	
S21	10:30		313595	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	59	953	
S22	11:00		287160	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	62 R	953	
S23	11:30		298673	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	61	952	
S24	12:00		309055	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	952	
S25	12:30		351063	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	951	
S26	13:00		383558	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	54	951	
S27	13:30		374640	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	951	
S28	14:00		377063	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	61	950	
S29	14:30		333780	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	61 R	950	
S30	15:00		373587	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	59	950	
S31	15:30		377400	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	950	
S32	16:00		391232	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	949	
S33	16:30		389900	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	61	949	
S34	17:00		397041	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	57	949	
S35	17:30		384357	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	949	
S36	18:00		320388	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	949	
S37	18:30		312423	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	58	949	
S38	19:00		331319	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	949	
S39	19:30		375142	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	949	
S40	20:00		374415	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	61 R	949	
S41	20:30		306241	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	62 R	949	
S42	21:00		297730	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	61 R	950	
S43	21:30		328412	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	57	950	
S44	22:00		388981	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	53	951	
S45	22:30		376448	0.4	0.08	15	0.0	0.9	0.18	15	0.0	49	952	
S46	23:00		385178	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	953	
S47	23:30		378832	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	952	
S48	24:00		388759	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	47	952	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	379826	0.5	4.79	5	0.0	0.4	4.20	5	0.0	57	953	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			287160	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	949	
Time			11:00	23:30	11:30	00:30	00:30	07:30	11:30	00:30	00:30	24:00	17:00	
HAV Max (steady state)			494939	1.5	0.36	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	72	957	
Time			02:30	03:30	03:30	00:30	00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	01:30	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.