

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		575222	303	87.24	----	0	0.4	0.10	15	0.0	3.8	1.10	50	0.0	57	957	
S02	01:00		596320	211	62.83	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.5	1.94	50	0.0	59	957	
S03	01:30		593306	234	69.45	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.0	1.77	50	0.0	62 R	956	
S04	02:00		575875	168	48.41	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.2	1.22	50	0.0	59	956	
S05	02:30		564731	264	74.46	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.6	1.87	50	0.0	62 R	956	
S06	03:00		599518	166	49.69	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.1	1.23	50	0.0	62 R	956	
S07	03:30		592012	219	64.95	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.1	1.22	50	0.0	62 R	956	
S08	04:00		584145	154	44.95	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.6	1.04	50	0.0	65 R	956	
S09	04:30		555449	202	56.23	----	0	0.5	0.13	15	0.0	5.8	1.61	50	0.0	62 R	956	
S10	05:00		584061	233	67.97	----	0	0.5	0.14	15	0.0	5.9	1.73	50	0.0	66 R	956	
S11	05:30		600426	121	36.44	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.1	1.22	50	0.0	63 R	956	
S12	06:00		595977	231	68.75	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.0	1.20	50	0.0	64 R	956	
S13	06:30		592891	63	18.72	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.0	1.19	50	0.0	59	956	
S14	07:00		586003	234	68.51	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.6	1.05	50	0.0	63 R	956	
S15	07:30		592893	69	20.49	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.3	0.99	50	0.0	60	957	
S16	08:00		621591	95	29.57	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	60	957	
S17	08:30		603176	148	44.67	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	59	957	
S18	09:00		583327	59	17.12	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.7	0.79	50	0.0	62 R	956	
S19	09:30		584184	230	67.32	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.8	1.40	50	0.0	63 R	956	
S20	10:00		604340	86	26.11	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	64 R	956	
S21	10:30		613762	207	63.66	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.9	1.18	50	0.0	63 R	956	
S22	11:00		516192	212	54.73	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.8	0.99	50	0.0	67 R	956	
S23	11:30		608604	94	28.38	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	67 R	955	
S24	12:00		583632	223	64.94	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.7	1.07	50	0.0	70 R	956	
S25	12:30		604722	157	47.55	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.86	50	0.0	69 R	956	
S26	13:00		604124	266	80.20	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.6	1.08	50	0.0	70 R	955	
S27	13:30		594005	101	30.14	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	68 R	955	
S28	14:00		589981	223	65.92	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.3	0.96	50	0.0	66 R	956	
S29	14:30		585694	15	4.36	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.4	1.00	50	0.0	61 R	957	
S30	15:00		649841	205	66.48	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	57	957	
S31	15:30		610112	120	36.73	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	63 R	956	
S32	16:00		597479	228	68.20	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.8	1.12	50	0.0	65 R	956	
S33	16:30		585840	211	61.78	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	1.00	50	0.0	68 R	956	
S34	17:00		591466	292	86.21	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.8	1.11	50	0.0	71 R	956	
S35	17:30		594915	100	29.80	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	67 R	956	
S36	18:00		595905	334	99.65	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.7	1.11	50	0.0	67 R	957	
S37	18:30		596022	174	51.94	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	69 R	956	
S38	19:00		574546	4	1.01	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.1	0.60	50	0.0	60	958	
S39	19:30		589228	4	1.28	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.1	0.61	50	0.0	54	958	
S40	20:00		573991	5	1.44	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.2	0.63	50	0.0	52	959	
S41	20:30		441494	5	1.04	----	0	0.2	0.04	15	0.0	5.2	1.16	50	0.0	50	959	
S42	21:00		163403	6	0.50	----	0	0.2	0.02	15	0.0	8.1	0.66	50	0.0	47	960	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S48	24:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum		42 Stat.	577348	159	1969.80	----	E	159	0.4	5.16	5	0.0	3.8	45.18	50	0.0	63	956
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			163403	4	0.50			0	0.2	0.02	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	47	955
Time			21:00	19:00	21:00			00:30	20:30	21:00	00:30	00:30	18:30	19:00	00:30	00:30	21:00	13:00
HAV Max (steady state)			649841	334	99.65			0	0.6	0.17	15	0.0	8.1	1.94	50	0.0	71	960
Time			15:00	18:00	18:00			00:30	12:00	12:00	00:30	00:30	21:00	01:00	00:30	00:30	17:00	21:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 21.0, Steady Op Hours: 21.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanje
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.