

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark	
				m ³ /h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit							VA
S01	00:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S02	01:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S03	01:30	--	1275	5.7	45.291	---	---	0	4	15	0.0	3	15	0.0	5.0	61.957	13.6	22	950	
S04	02:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S05	02:30	--	1834 *	10.6 *	121.184	---	---	0 *	7 *	15	2.6 *	6 *	15	2.0 *	6.7 *	119.838	12.4 *	25 *	951 *	
S06	03:00	--	335 *	0.7 *	1.535	---	---	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.0 *	3.226	18.6 *	27 *	949 *	
S07	03:30	--	2178 *	11.7 *	158.748	---	---	0 *	14 *	15	9.2 *	12 *	15	7.8 *	8.6 *	182.930	9.1 *	27 *	951 *	
S08	04:00	--	429	1.0	2.711	---	---	0	2	15	0.0	1	15	0.0	1.8	7.700	17.1	29	949	
S09	04:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S10	05:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S11	05:30	--	555	4.5	15.473	---	---	0	2	15	0.0	2	15	0.0	3.3	18.002	16.8	26	949	
S12	06:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S13	06:30	--	1833	5.0	58.941	---	---	0	9	15	4.4 *	6	15	3.7	6.1	109.439	12.2	26	950	
S14	07:00	--	373	0.6	1.294	---	---	0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.9	3.231	18.0	29	949	
S15	07:30	--	1723	8.2	88.491	---	---	0	13	15	8.4	10	15	5.8	7.5	125.834	12.5	30	951	
S16	08:00	--	328	0.7	1.383	---	---	0	2	15	0.0	1	15	0.0	1.0	3.178	18.3	31	950	
S17	08:30	--	1895 *	7.1 *	84.005	---	---	0 *	19 *	15	14.8 *	18 *	15	13.6 *	7.6 *	140.337	10.7 *	30 *	951 *	
S18	09:00	--	366	0.9	2.023	---	---	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.6	5.711	17.2	32	950	
S19	09:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S20	10:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S21	10:30	--	1951 *	11.5 *	140.020	---	---	0 *	12 *	15	7.3 *	12 *	15	7.8 *	8.0 *	153.770	9.3 *	26 *	951 *	
S22	11:00	--	517	0.5	1.711	---	---	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.6	7.913	16.3	29	949	
S23	11:30	--	1731 *	12.1 *	131.357	---	---	0 *	12 *	15	7.3 *	11 *	15	6.4 *	6.0 *	101.221	12.7 *	29 *	950 *	
S24	12:00	--	557	1.1	3.852	---	---	0	2	15	0.0	1	15	0.0	1.8	9.963	16.4	33	949	
S25	12:30	--	1560 *	12.5 *	122.060	---	---	0 *	14 *	15	9.3 *	12 *	15	7.2 *	4.8 *	73.010	12.0 *	33 *	949 *	
S26	13:00	--	511	2.0	6.431	---	---	0	1	15	0.0	1	15	0.0	2.3	11.454	14.8	35	948	
S27	13:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S28	14:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S29	14:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S30	15:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S31	15:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S32	16:00	--	2119 *	0.6 *	7.675	---	---	0 *	8 *	15	3.6 *	8 *	15	3.5 *	0.5 *	9.812	11.9 *	27 *	948 *	
S33	16:30	--	274 *	0.4 *	0.741	---	---	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	0.3 *	0.927	17.8 *	27 *	946 *	
S34	17:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S35	17:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S36	18:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S37	18:30	--	1850 *	1.0 *	11.549	---	---	0 *	7 *	15	2.2 *	7 *	15	2.8 *	1.2 *	22.207	12.5 *	26 *	947 *	
S38	19:00	--	235 *	0.4 *	0.514	---	---	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	0.8 *	1.880	17.8 *	26 *	946 *	
S39	19:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S40	20:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S41	20:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S42	21:00	--	990	2.6	16.035	---	---	0	3	15	0.0	7	15	2.7	5.2	50.696	18.4 *	26	947	
S43	21:30	--	895	1.0	4.548	---	---	0	2	15	0.0	3	15	0.0	1.0	6.938	18.7	29	947	
S44	22:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S45	22:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S46	23:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S47	23:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S48	24:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
DAV Average/ Sum		24 Stat.	1088	4.3	1025.570	---	---	E	4	6	10	2.8	5	10	2.4	3.5	1231.176	14.8	28	949
Availability in %			100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
HAV Min (steady state)			235	0.4	0.514	---	---	0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.3	0.927	9.1	22	946	
Time			19:00	19:00	19:00	---	---	01:30	16:30	01:30	01:30	08:00	01:30	01:30	16:30	03:30	03:30	01:30	19:00	
HAV Max (steady state)			2178	12.5	158.748	---	---	0	19	15	14.8	18	15	13.6	8.6	182.930	18.7	35	951	
Time			03:30	12:30	03:30	---	---	01:30	08:30	01:30	08:30	08:30	01:30	08:30	03:30	03:30	21:30	13:00	08:30	
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 12.0, Steady Op Hours: 12.0, Availability O2: 100.0 %

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo valjano merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, C1: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.