

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		347094	377 R	65.49	----	0	1.6 R	0.27	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	39	916
S02	01:00		344434	222	38.32	----	0	1.4 R	0.24	15	0.0	5.2	0.89	50	0.0	41 R	915
S03	01:30		341126	250 R	42.68	----	0	1.4 R	0.25	15	0.0	5.5	0.93	50	0.0	44 R	915
S04	02:00		342930	197	33.78	----	0	1.1 R	0.19	15	0.0	3.8	0.66	50	0.0	42 R	914
S05	02:30		340557	321 R	54.60	----	0	1.3 R	0.21	15	0.0	5.7	0.97	50	0.0	44 R	915
S06	03:00		340984	224	38.22	----	0	0.9	0.16	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	44 R	915
S07	03:30		339833	261 R	44.27	----	0	1.2 R	0.20	15	0.0	3.7	0.62	50	0.0	44 R	915
S08	04:00		338164	179	30.32	----	0	1.4 R	0.24	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	47 R	915
S09	04:30		339124	228	38.60	----	0	0.9	0.15	15	0.0	5.5	0.93	50	0.0	45 R	915
S10	05:00		335451	252 R	42.33	----	0	1.2 R	0.21	15	0.0	5.5	0.92	50	0.0	48 R	915
S11	05:30		338578	102	17.27	----	0	1.2 R	0.20	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	45 R	915
S12	06:00		338743	280 R	47.36	----	0	1.4 R	0.24	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	46 R	914
S13	06:30		341649	41	7.03	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	42 R	914
S14	07:00		336539	215	36.26	----	0	1.1 R	0.19	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	44 R	913
S15	07:30		338597	54	9.22	----	0	1.1 R	0.18	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	44 R	913
S16	08:00		340595	75	12.84	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	41 R	913
S17	08:30		342013	115	19.60	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	41 R	914
S18	09:00		339282	134	22.74	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	43 R	914
S19	09:30		338237	228	38.56	----	0	1.1 R	0.18	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	44 R	913
S20	10:00		337551	82	13.82	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	44 R	914
S21	10:30		336893	176	29.64	----	0	1.0	0.16	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	45 R	914
S22	11:00		334419	192	32.13	----	0	1.0	0.17	15	0.0	3.7	0.61	50	0.0	47 R	914
S23	11:30		333761	97	16.23	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	47 R	914
S24	12:00		330820	206	34.11	----	0	1.1 R	0.18	15	0.0	3.4	0.56	50	0.0	50 R	914
S25	12:30		331294	150	24.81	----	0	1.1 R	0.18	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	50 R	914
S26	13:00		330330	237	39.11	----	0	1.0	0.16	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	50 R	914
S27	13:30		332839	93	15.47	----	0	1.2 R	0.20	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	48 R	913
S28	14:00		334811	155	25.90	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	46 R	913
S29	14:30		336906	11	1.82	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	913
S30	15:00		339654	132	22.46	----	0	1.0 R	0.17	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	42 R	913
S31	15:30		333511	99	16.64	----	0	1.2 R	0.20	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	45 R	914
S32	16:00		333574	185	30.85	----	0	1.0 R	0.17	15	0.0	3.3	0.55	50	0.0	47 R	914
S33	16:30		330998	188	31.10	----	0	1.0 R	0.17	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	49 R	914
S34	17:00		330255	248 R	40.98	----	0	1.3 R	0.21	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	51 R	914
S35	17:30		333502	93	15.58	----	0	1.2 R	0.20	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	48 R	914
S36	18:00		332047	267 R	44.40	----	0	1.2 R	0.19	15	0.0	3.4	0.56	50	0.0	48 R	914
S37	18:30		331707	148	24.47	----	0	1.1 R	0.18	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	49 R	915
S38	19:00		337122	2	0.31	----	0	1.2 R	0.20	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	44 R	914
S39	19:30		341126	3	0.57	----	0	1.0	0.17	15	0.0	1.9	0.30	50	0.0	40 R	914
S40	20:00		341416	10	1.74	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	40	914
S41	20:30		350176	8	1.39	----	0	1.2 R	0.21	15	0.0	3.2	0.57	50	0.0	39	918
S42	21:00		356070	4	0.79	----	0	1.2 R	0.21	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	38	921
S43	21:30		363205	1	0.25	----	0	1.0 R	0.19	15	0.0	4.1	0.75	50	0.0	38	925
S44	22:00		365841	2	0.38	----	0	0.9	0.16	15	0.0	4.4	0.80	50	0.0	38	926
S45	22:30		367426	0	0.00	----	0	0.8	0.14	15	0.0	3.6	0.66	50	0.0	37	927
S46	23:00		368139	0	0.00	----	0	0.8	0.14	15	0.0	3.1	0.57	50	0.0	36	927
S47	23:30		369132	0	0.00	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.9	0.53	50	0.0	36	927
S48	24:00		370103	0	0.03	----	0	0.8	0.16	15	0.0	2.7	0.51	50	0.0	35	927
DAV Average/ Sum		48 Stat.	341678	136	1104.47	----	E 136	1.1	8.72	5	0.0	3.2	26.29	50	0.0	44	916
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			330255	0	0.00		0	0.7	0.11	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	35	913
Time			17:00	22:30			00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	24:00	07:00
HAV Max (steady state)			370103	377	65.49		0	1.6	0.27	15	0.0	5.7	0.97	50	0.0	51	927
Time			24:00	00:30	00:30		00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	17:00	23:00
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		28	
S04	02:00		28	
S05	02:30		28	
S06	03:00		28	
S07	03:30		29	
S08	04:00		29	
S09	04:30		30	
S10	05:00		30	
S11	05:30		30	
S12	06:00		29	
S13	06:30		29	
S14	07:00		29	
S15	07:30		29	
S16	08:00		29	
S17	08:30		29	
S18	09:00		29	
S19	09:30		29	
S20	10:00		29	
S21	10:30		30	
S22	11:00		31	
S23	11:30		32	
S24	12:00		34	
S25	12:30		35	
S26	13:00		35	
S27	13:30		35	
S28	14:00		35	
S29	14:30		35	
S30	15:00		34	
S31	15:30		34	
S32	16:00		34	
S33	16:30		35	
S34	17:00		35	
S35	17:30		35	
S36	18:00		35	
S37	18:30		35	
S38	19:00		35	
S39	19:30		35	
S40	20:00		34	
S41	20:30		34	
S42	21:00		33	
S43	21:30		32	
S44	22:00		31	
S45	22:30		30	
S46	23:00		30	
S47	23:30		30	
S48	24:00		29	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	31	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			27	
Time			00:30	
HAV Max (steady state)			35	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.