

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		379027	0	0.00	----	0	2.2 R	0.42	15	0.0	2.1	0.40	50	0.0	28	921
S02	01:00		377575	0	0.00	----	0	1.7 R	0.32	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	28	920
S03	01:30		377239	0	0.00	----	0	1.5 R	0.28	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	29	920
S04	02:00		376693	0	0.00	----	0	1.3 R	0.24	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	29	920
S05	02:30		376331	0	0.00	----	0	1.2 R	0.24	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	29	920
S06	03:00		376327	0	0.00	----	0	1.1 R	0.21	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	29	919
S07	03:30		377146	0	0.00	----	0	1.1 R	0.20	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	28	919
S08	04:00		377669	0	0.00	----	0	1.1 R	0.20	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	27	919
S09	04:30		377935	0	0.00	----	0	1.1 R	0.21	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	27	919
S10	05:00		378554	0	0.00	----	0	1.1 R	0.21	15	0.0	1.8	0.35	50	0.0	27	918
S11	05:30		378352	0	0.00	----	0	1.1 R	0.21	15	0.0	1.8	0.35	50	0.0	27	918
S12	06:00		377848	0	0.00	----	0	1.3 R	0.25	15	0.0	1.8	0.35	50	0.0	27	918
S13	06:30		378103	0	0.01	----	0	1.3 R	0.25	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	27	918
S14	07:00		378924	0	0.02	----	0	1.4 R	0.27	15	0.0	1.9	0.36	50	0.0	26	918
S15	07:30		380444	0	0.00	----	0	1.6 R	0.30	15	0.0	1.8	0.35	50	0.0	25	919
S16	08:00		380643	0	0.00	----	0	1.9 R	0.34	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	25	908
S17	08:30		356723	81	14.54	----	0	2.2 R	0.39	15	0.0	3.7	0.65	50	0.0	24	907
S18	09:00		352666	203	35.87	----	0	2.4 R	0.43	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	27	908
S19	09:30		348354	21	3.63	----	0	2.6 R	0.46	15	0.0	3.5	0.62	50	0.0	27	908
S20	10:00		354568	88	15.64	----	0	2.3 R	0.41	15	0.0	3.7	0.65	50	0.0	25	908
S21	10:30		352688	247 R	43.61	----	0	2.3 R	0.41	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	29	908
S22	11:00		350298	185	32.32	----	0	2.2 R	0.39	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	30	908
S23	11:30		348888	308 R	53.48	----	0	2.1 R	0.37	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	32	909
S24	12:00		343791	247 R	42.52	----	0	1.9 R	0.32	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	35	909
S25	12:30		343968	286 R	49.16	----	0	1.8 R	0.31	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	36	909
S26	13:00		340403	434 R	73.89	----	0	1.5 R	0.26	15	0.0	3.8	0.64	50	0.0	39	909
S27	13:30		341553	73	12.43	----	0	1.5 R	0.26	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	38	908
S28	14:00		343904	182	31.24	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	35	909
S29	14:30		340523	202	34.40	----	0	1.5 R	0.25	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	38	909
S30	15:00		341934	173	29.53	----	0	1.3 R	0.21	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	38	909
S31	15:30		340957	259 R	44.13	----	0	1.1 R	0.19	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	39	909
S32	16:00		340150	169	28.81	----	0	1.3 R	0.21	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	39	909
S33	16:30		338128	258 R	43.54	----	0	1.5 R	0.26	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	42 R	909
S34	17:00		335622	183	30.74	----	0	1.4 R	0.24	15	0.0	4.4	0.73	50	0.0	41 R	910
S35	17:30		331981	289 R	48.03	----	0	1.6 R	0.26	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	44 R	909
S36	18:00		333292	210	34.98	----	0	1.3 R	0.22	15	0.0	3.8	0.63	50	0.0	42 R	909
S37	18:30		332600	233	38.69	----	0	1.5 R	0.25	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	43 R	910
S38	19:00		337209	7	1.15	----	0	1.2 R	0.21	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	42 R	911
S39	19:30		349766	3	0.46	----	0	1.0	0.17	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	35	914
S40	20:00		352312	1	0.17	----	0	0.9	0.17	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	33	914
S41	20:30		352606	1	0.14	----	0	0.9	0.16	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	33	914
S42	21:00		354707	1	0.15	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	32	915
S43	21:30		355561	1	0.09	----	0	0.8	0.15	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	31	915
S44	22:00		356639	0	0.00	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	30	916
S45	22:30		358170	0	0.00	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	29	916
S46	23:00		354659	0	0.00	----	0	0.8	0.15	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	28	913
S47	23:30		350709	0	0.00	----	0	0.9	0.15	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	27	911
S48	24:00		351194	165	28.93	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	27	911
DAV Average/ Sum		48 Stat.	356528	94	772.29	----	E 94	1.4	12.17	5	0.0	2.3	19.79	50	0.0	32	913
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			331981	0	0.00		0	0.7	0.12	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	24	907
Time			17:30	00:30	00:30		00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	08:30	08:30
HAV Max (steady state)			380444	434	73.89		0	2.6	0.46	15	0.0	4.4	0.73	50	0.0	44	921
Time			07:30	13:00	13:00		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	17:30	00:30
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		25	
S18	09:00		25	
S19	09:30		25	
S20	10:00		25	
S21	10:30		25	
S22	11:00		25	
S23	11:30		25	
S24	12:00		25	
S25	12:30		26	
S26	13:00		26	
S27	13:30		26	
S28	14:00		26	
S29	14:30		27	
S30	15:00		27	
S31	15:30		27	
S32	16:00		27	
S33	16:30		27	
S34	17:00		27	
S35	17:30		27	
S36	18:00		27	
S37	18:30		28	
S38	19:00		28	
S39	19:30		28	
S40	20:00		28	
S41	20:30		27	
S42	21:00		27	
S43	21:30		27	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		26	
S47	23:30		26	
S48	24:00		26	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	26	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			25	
Time			10:00	
HAV Max (steady state)			28	
Time			19:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.