

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		640621	127	40.79	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.1	0.99	50	0.0	54	961	
S02	01:00		628119	82	25.88	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	54	961	
S03	01:30		640430	163	52.16	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	55	961	
S04	02:00		602981	35	10.44	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.7	1.11	50	0.0	53	961	
S05	02:30		636381	69	21.91	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	52	961	
S06	03:00		642477	186	59.59	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	57	960	
S07	03:30		630580	52	16.51	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	57	960	
S08	04:00		629583	107	33.81	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	57	960	
S09	04:30		615733	177	54.61	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	58	960	
S10	05:00		578127	11	3.18	----	0	0.5	0.13	15	0.0	3.3	0.96	50	0.0	52	961	
S11	05:30		626008	65	20.38	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.08	50	0.0	52	961	
S12	06:00		613600	159	48.77	----	0	0.5	0.15	15	0.0	6.0	1.84	50	0.0	53	961	
S13	06:30		658276	199	65.39	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.7	0.89	50	0.0	54	961	
S14	07:00		600766	86	25.94	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	56	961	
S15	07:30		597822	106	31.75	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.8	1.14	50	0.0	57	960	
S16	08:00		614501	81	24.79	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.6	1.41	50	0.0	53	961	
S17	08:30		614533	25	7.56	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.3	1.01	50	0.0	55	961	
S18	09:00		633137	111	35.29	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.1	1.29	50	0.0	53	961	
S19	09:30		602849	142	42.76	----	0	0.5	0.16	15	0.0	6.3	1.89	50	0.0	55	961	
S20	10:00		614055	207	63.49	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.5	1.08	50	0.0	54	961	
S21	10:30		623014	122	38.13	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	54	960	
S22	11:00		605548	187	56.67	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	57	960	
S23	11:30		645459	189	61.05	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	57	960	
S24	12:00		629097	171	53.64	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	59	959	
S25	12:30		603960	317	95.72	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.7	1.74	50	0.0	60	959	
S26	13:00		653967	302	98.68	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	59	960	
S27	13:30		591427	118	35.00	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.6	1.06	50	0.0	58	960	
S28	14:00		622086	208	64.68	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	59	959	
S29	14:30		628646	319	100.40	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.7	1.17	50	0.0	60	959	
S30	15:00		603248	67	20.24	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.2	1.26	50	0.0	61	959	
S31	15:30		606740	168	50.87	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.09	50	0.0	63 R	959	
S32	16:00		645334	385 R	124.13	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.79	50	0.0	63 R	959	
S33	16:30		571736	22	6.28	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.1	0.60	50	0.0	61	959	
S34	17:00		599467	49	14.62	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	57	959	
S35	17:30		614191	213	65.48	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	59	959	
S36	18:00		624428	273	85.26	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.4	1.69	50	0.0	60	959	
S37	18:30		618899	20	6.29	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	59	959	
S38	19:00		572732	9	2.53	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.6	0.73	50	0.0	55	959	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30		612368	0	0.00	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	39	963	
S48	24:00		647949	262	85.03	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.4	1.12	50	0.0	44	962	
DAV Average/ Sum		40 Stat.	618517	140	1749.80	----	E	140	0.5	5.66	5	0.0	3.4	41.37	50	0.0	56	960
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			571736	0	0.00			0	0.3	0.08	15	0.0	2.1	0.60	50	0.0	39	959
Time			16:30	23:30	23:30			00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	13:00	16:30	00:30	00:30	23:30	16:00
HAV Max (steady state)			658276	385	124.13			0	0.5	0.17	15	0.0	6.3	1.89	50	0.0	63	963
Time			06:30	16:00	16:00			00:30	08:30	09:00	00:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	16:00	23:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 20.0, Steady Op Hours: 20.0

Legend  
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), \*: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.