

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		350793	105	18.40	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	32	913	
S02	01:00		348632	50	8.76	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	35	913	
S03	01:30		349955	48	8.36	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	34	913	
S04	02:00		350756	102	17.83	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	32	913	
S05	02:30		350550	25	4.38	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	33	912	
S06	03:00		349899	67	11.76	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	34	912	
S07	03:30		351005	95	16.66	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	33	912	
S08	04:00		349374	42	7.30	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	33	912	
S09	04:30		350230	48	8.34	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	32	912	
S10	05:00		351585	111	19.52	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	32	912	
S11	05:30		349334	132	23.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	34	912	
S12	06:00		349418	28	4.86	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	33	911	
S13	06:30		349656	39	6.75	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	34	912	
S14	07:00		352256	3	0.50	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	32	912	
S15	07:30		352877	12	2.20	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	31	912	
S16	08:00		361874	5	0.93	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	31	925	
S17	08:30		358920	5	0.93	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	31	924	
S18	09:00		358490	2	0.42	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	32	925	
S19	09:30		355119	0	0.05	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	31	922	
S20	10:00		351683	29	5.07	----	0	0.5	0.10	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	30	921	
S21	10:30		347028	178	30.86	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	34	921	
S22	11:00		345944	60	10.40	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	35	921	
S23	11:30		344168	135	23.31	----	0	0.2	0.04	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	36	922	
S24	12:00		347511	230	39.96	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	35	922	
S25	12:30		347583	15	2.54	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	33	922	
S26	13:00		345976	64	11.01	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	34	923	
S27	13:30		347578	172	29.81	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	34	923	
S28	14:00		346759	60	10.35	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	34	923	
S29	14:30		344928	112	19.29	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	36	923	
S30	15:00		347053	122	21.14	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	36	923	
S31	15:30		343626	54	9.22	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	37	923	
S32	16:00		342729	170	29.16	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	40	924	
S33	16:30		342853	295 R	50.55	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	40	924	
S34	17:00		342234	55	9.35	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	40	924	
S35	17:30		341437	68	11.55	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	41 R	924	
S36	18:00		341315	208	35.52	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	41 R	924	
S37	18:30		341607	44	7.50	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	40 R	924	
S38	19:00		343777	61	10.56	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	38	925	
S39	19:30		344357	105	18.06	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	38	925	
S40	20:00		341878	3	0.58	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	37	925	
S41	20:30		356780	11	1.97	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	36	931	
S42	21:00		360267	10	1.75	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	35	931	
S43	21:30		355132	4	0.80	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	34	928	
S44	22:00		347853	74	12.81	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	35	926	
S45	22:30		345990	75	12.96	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	36	926	
S46	23:00		345416	85	14.76	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	38	926	
S47	23:30		341541	117	20.03	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	41 R	927	
S48	24:00		343697	104	17.93	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.9	0.68	50	0.0	39	926	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	348531	76	629.76	----	E	76	0.3	2.80	5	0.0	2.5	20.92	50	0.0	35	920
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			341315	0	0.05			0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	30	911
Time			18:00	09:30	09:30			00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	10:00	06:00
HAV Max (steady state)			361874	295	50.55			0	0.5	0.10	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	41	931
Time			08:00	16:30	16:30			00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	18:00	21:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovanja stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		27	
S13	06:30		27	
S14	07:00		28	
S15	07:30		27	
S16	08:00		27	
S17	08:30		27	
S18	09:00		27	
S19	09:30		27	
S20	10:00		27	
S21	10:30		27	
S22	11:00		27	
S23	11:30		27	
S24	12:00		27	
S25	12:30		27	
S26	13:00		26	
S27	13:30		26	
S28	14:00		26	
S29	14:30		26	
S30	15:00		26	
S31	15:30		26	
S32	16:00		27	
S33	16:30		28	
S34	17:00		29	
S35	17:30		29	
S36	18:00		29	
S37	18:30		30	
S38	19:00		29	
S39	19:30		29	
S40	20:00		29	
S41	20:30		29	
S42	21:00		28	
S43	21:30		28	
S44	22:00		27	
S45	22:30		27	
S46	23:00		27	
S47	23:30		27	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	27	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			26 14:30	
HAV Max (steady state) Time			30 18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.