

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		344409	101	17.39	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	38	926	
S02	01:00		346127	53	9.18	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	37	926	
S03	01:30		345397	121	20.86	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	37	926	
S04	02:00		344482	27	4.62	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	37	926	
S05	02:30		347164	40	6.96	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	36	926	
S06	03:00		344690	155	26.72	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	38	926	
S07	03:30		342167	39	6.72	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	39	926	
S08	04:00		343431	68	11.59	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	39	926	
S09	04:30		342676	146	24.94	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40	926	
S10	05:00		342268	11	1.85	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	38	926	
S11	05:30		344535	40	6.96	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	38	926	
S12	06:00		343898	53	9.17	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	38	926	
S13	06:30		345039	127	21.91	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	38	926	
S14	07:00		342252	65	11.15	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	39	926	
S15	07:30		341949	51	8.70	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	40	926	
S16	08:00		344612	48	8.34	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	38	927	
S17	08:30		340845	20	3.44	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	39	926	
S18	09:00		344045	61	10.41	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	39	927	
S19	09:30		342925	69	11.86	----	0	0.2	0.04	15	0.0	4.2	0.72	50	0.0	38	927	
S20	10:00		344817	140	24.09	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	38	927	
S21	10:30		343353	64	10.92	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	39	926	
S22	11:00		341829	103	17.55	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	40	926	
S23	11:30		342338	108	18.49	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40	926	
S24	12:00		339005	88	14.88	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	43 R	926	
S25	12:30		339154	146	24.69	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	43 R	926	
S26	13:00		340934	140	23.86	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	42 R	926	
S27	13:30		339552	81	13.80	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	43 R	926	
S28	14:00		338926	113	19.20	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	43 R	926	
S29	14:30		339192	173	29.29	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	43 R	926	
S30	15:00		336928	50	8.42	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.7	0.62	50	0.0	44 R	926	
S31	15:30		336711	92	15.42	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	45 R	926	
S32	16:00		336308	214	36.07	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	46 R	926	
S33	16:30		336433	12	2.06	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	44 R	925	
S34	17:00		336926	33	5.58	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	44 R	925	
S35	17:30		337621	82	13.88	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	43 R	926	
S36	18:00		337827	85	14.35	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	43 R	926	
S37	18:30		338590	17	2.93	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	42 R	925	
S38	19:00		337678	11	1.84	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	43 R	925	
S39	19:30		355508	16	2.80	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	41 R	933	
S40	20:00		360053	8	1.39	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.4	0.44	50	0.0	42 R	936	
S41	20:30		361235	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	40 R	936	
S42	21:00		362468	3	0.60	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	39	936	
S43	21:30		364117	2	0.31	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	39	937	
S44	22:00		365701	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	37	937	
S45	22:30		367554	1	0.20	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	36	937	
S46	23:00		363932	1	0.22	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.37	50	0.0	35	935	
S47	23:30		349004	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	34	927	
S48	24:00		350010	125	21.95	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	33	927	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	345346	67	547.61	----	E	67	0.3	2.40	5	0.0	2.5	21.00	50	0.0	40	928
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			336308	0	0.00			0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	33	925
Time			16:00	20:30			00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	00:30	23:30	23:30	00:30	00:30	24:00	19:00
HAV Max (steady state)			367554	214	36.07			0	0.5	0.09	15	0.0	4.2	0.72	50	0.0	46	937
Time			22:30	16:00	16:00		00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	16:00		22:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		28	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		28	
S09	04:30		28	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		28	
S13	06:30		28	
S14	07:00		27	
S15	07:30		27	
S16	08:00		27	
S17	08:30		27	
S18	09:00		28	
S19	09:30		28	
S20	10:00		28	
S21	10:30		29	
S22	11:00		29	
S23	11:30		29	
S24	12:00		30	
S25	12:30		30	
S26	13:00		31	
S27	13:30		31	
S28	14:00		32	
S29	14:30		32	
S30	15:00		32	
S31	15:30		32	
S32	16:00		33	
S33	16:30		33	
S34	17:00		33	
S35	17:30		33	
S36	18:00		33	
S37	18:30		33	
S38	19:00		33	
S39	19:30		33	
S40	20:00		33	
S41	20:30		32	
S42	21:00		32	
S43	21:30		31	
S44	22:00		30	
S45	22:30		29	
S46	23:00		28	
S47	23:30		27	
S48	24:00		27	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	30	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			27 24:00	
HAV Max (steady state) Time			33 19:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.