

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA		
S01	00:30		347735	70	12.17	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	35	927
S02	01:00		345198	106	18.25	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	38	927
S03	01:30		345591	37	6.37	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	37	927
S04	02:00		347572	125	21.68	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	36	927
S05	02:30		343304	51	8.80	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	38	928
S06	03:00		343088	117	19.99	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	39	928
S07	03:30		341161	66	11.25	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40	927
S08	04:00		342306	104	17.81	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	928
S09	04:30		345810	87	15.02	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	37	927
S10	05:00		338947	19	3.19	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	39	928
S11	05:30		341690	103	17.55	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40	928
S12	06:00		342908	198	33.97	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	41 R	928
S13	06:30		341633	79	13.58	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	42 R	929
S14	07:00		343477	64	10.99	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	929
S15	07:30		342024	13	2.27	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40 R	929
S16	08:00		342587	27	4.57	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	40	929
S17	08:30		340481	105	17.89	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	42 R	930
S18	09:00		336482	121	20.39	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	45 R	930
S19	09:30		338596	18	3.09	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	44 R	930
S20	10:00		336298	124	20.87	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	45 R	930
S21	10:30		331289	252 R	41.75	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	50 R	931
S22	11:00		332230	204	33.92	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	50 R	930
S23	11:30		333890	114	19.03	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	48 R	930
S24	12:00		332399	109	18.04	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	48 R	930
S25	12:30		332619	77	12.77	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.3	0.71	50	0.0	48 R	931
S26	13:00		332275	131	21.84	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.8	0.63	50	0.0	49 R	930
S27	13:30		331770	79	13.07	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	49 R	930
S28	14:00		328778	183	30.10	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.1	0.51	50	0.0	52 R	930
S29	14:30		328957	82	13.48	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	52 R	930
S30	15:00		327046	158	25.83	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.2	0.68	50	0.0	54 R	930
S31	15:30		329876	164	27.10	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	51 R	930
S32	16:00		329425	90	14.85	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	52 R	930
S33	16:30		327748	100	16.33	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.7	0.27	50	0.0	53 R	930
S34	17:00		330263	61	10.08	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	50 R	929
S35	17:30		333644	81	13.46	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	48 R	929
S36	18:00		333363	157	26.13	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	48 R	929
S37	18:30		332053	225	37.29	----	0	0.7	0.11	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	49 R	929
S38	19:00		329330	38	6.33	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	51 R	929
S39	19:30		336899	6	1.06	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	46 R	929
S40	20:00		353254	9	1.54	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	45 R	938
S41	20:30		354906	7	1.18	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	46 R	938
S42	21:00		357619	3	0.48	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	44 R	939
S43	21:30		351450	0	0.00	----	0	0.5	0.10	15	0.0	4.5	0.79	50	0.0	41 R	934
S44	22:00		352454	2	0.44	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	39	934
S45	22:30		354972	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	934
S46	23:00		355151	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	36	934
S47	23:30		347827	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	35	929
S48	24:00		347234	92	16.02	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	35	930
DAV Average/ Sum		48 Stat.	339908	85	681.81	---- E	85	0.4	3.64	5	0.0	2.2	17.87	50	0.0	44	930
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			327046	0	0.00		0	0.3	0.04	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	35	927
Time			15:00	21:30			00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	23:30	00:30
HAV Max (steady state)			357619	252	41.75		0	0.7	0.12	15	0.0	4.5	0.79	50	0.0	54	939
Time			21:00	10:30			00:30	12:00	12:00	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	15:00	21:00
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		27	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		27	
S13	06:30		27	
S14	07:00		27	
S15	07:30		28	
S16	08:00		28	
S17	08:30		28	
S18	09:00		29	
S19	09:30		31	
S20	10:00		32	
S21	10:30		33	
S22	11:00		34	
S23	11:30		35	
S24	12:00		36	
S25	12:30		36	
S26	13:00		37	
S27	13:30		37	
S28	14:00		37	
S29	14:30		38	
S30	15:00		38	
S31	15:30		38	
S32	16:00		38	
S33	16:30		38	
S34	17:00		38	
S35	17:30		38	
S36	18:00		38	
S37	18:30		38	
S38	19:00		38	
S39	19:30		38	
S40	20:00		37	
S41	20:30		37	
S42	21:00		37	
S43	21:30		35	
S44	22:00		34	
S45	22:30		33	
S46	23:00		32	
S47	23:30		31	
S48	24:00		30	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	33	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			26 05:00	
HAV Max (steady state) Time			38 17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), †: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.