

| SW | Time | Block Flag | F odp m³/h | CO | | | | prah | | | | TOC | | | | T odp °C | P odp mbar |
|------------------------|-------|------------|---------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| | | | | mg/m³ | kg | Limit | VA | mg/m³ | kg | Limit | VA | mg/m³ | kg | Limit | VA | | |
| S01 | 00:30 | | 341738 | 297 R | 50.75 | ---- | 0 | 0.4 | 0.06 | 15 | 0.0 | 2.5 | 0.43 | 50 | 0.0 | 40 R | 930 |
| S02 | 01:00 | | 340542 | 115 | 19.61 | ---- | 0 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 2.0 | 0.35 | 50 | 0.0 | 42 R | 930 |
| S03 | 01:30 | | 345639 | 55 | 9.42 | ---- | 0 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 2.6 | 0.44 | 50 | 0.0 | 37 | 929 |
| S04 | 02:00 | | 341666 | 204 | 34.93 | ---- | 0 | 0.4 | 0.06 | 15 | 0.0 | 3.0 | 0.51 | 50 | 0.0 | 40 | 930 |
| S05 | 02:30 | | 338987 | 134 | 22.69 | ---- | 0 | 0.6 | 0.11 | 15 | 0.0 | 2.0 | 0.35 | 50 | 0.0 | 43 R | 930 |
| S06 | 03:00 | | 339352 | 112 | 18.96 | ---- | 0 | 0.5 | 0.09 | 15 | 0.0 | 3.0 | 0.51 | 50 | 0.0 | 42 R | 930 |
| S07 | 03:30 | | 338118 | 210 | 35.52 | ---- | 0 | 0.6 | 0.10 | 15 | 0.0 | 3.2 | 0.55 | 50 | 0.0 | 43 R | 929 |
| S08 | 04:00 | | 340614 | 72 | 12.32 | ---- | 0 | 0.6 | 0.11 | 15 | 0.0 | 3.3 | 0.55 | 50 | 0.0 | 42 R | 929 |
| S09 | 04:30 | | 340590 | 183 | 31.21 | ---- | 0 | 0.6 | 0.10 | 15 | 0.0 | 3.1 | 0.53 | 50 | 0.0 | 42 R | 929 |
| S10 | 05:00 | | 338839 | 105 | 17.86 | ---- | 0 | 0.8 | 0.14 | 15 | 0.0 | 2.7 | 0.46 | 50 | 0.0 | 44 R | 929 |
| S11 | 05:30 | | 340568 | 96 | 16.36 | ---- | 0 | 0.5 | 0.08 | 15 | 0.0 | 3.3 | 0.56 | 50 | 0.0 | 42 R | 929 |
| S12 | 06:00 | | 339658 | 257 R | 43.67 | ---- | 0 | 0.5 | 0.08 | 15 | 0.0 | 2.1 | 0.35 | 50 | 0.0 | 44 R | 929 |
| S13 | 06:30 | | 341046 | 47 | 8.07 | ---- | 0 | 0.4 | 0.08 | 15 | 0.0 | 2.0 | 0.34 | 50 | 0.0 | 42 R | 929 |
| S14 | 07:00 | | 337364 | 208 | 35.14 | ---- | 0 | 0.6 | 0.10 | 15 | 0.0 | 2.1 | 0.35 | 50 | 0.0 | 45 R | 929 |
| S15 | 07:30 | | 337990 | 77 | 13.06 | ---- | 0 | 0.5 | 0.09 | 15 | 0.0 | 2.2 | 0.37 | 50 | 0.0 | 45 R | 929 |
| S16 | 08:00 | | 339470 | 136 | 23.16 | ---- | 0 | 0.4 | 0.07 | 15 | 0.0 | 2.2 | 0.37 | 50 | 0.0 | 43 R | 929 |
| S17 | 08:30 | | 336073 | 55 | 9.32 | ---- | 0 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 2.0 | 0.33 | 50 | 0.0 | 44 R | 930 |
| S18 | 09:00 | | 336235 | 88 | 14.79 | ---- | 0 | 0.4 | 0.07 | 15 | 0.0 | 2.8 | 0.47 | 50 | 0.0 | 46 R | 930 |
| S19 | 09:30 | | 331400 | 177 | 29.39 | ---- | 0 | 0.5 | 0.08 | 15 | 0.0 | 2.2 | 0.36 | 50 | 0.0 | 50 R | 930 |
| S20 | 10:00 | | 332365 | 179 | 29.80 | ---- | 0 | 0.5 | 0.08 | 15 | 0.0 | 2.7 | 0.45 | 50 | 0.0 | 50 R | 930 |
| S21 | 10:30 | | 330831 | 216 | 35.76 | ---- | 0 | 0.6 | 0.10 | 15 | 0.0 | 2.6 | 0.42 | 50 | 0.0 | 50 R | 930 |
| S22 | 11:00 | | 330263 | 189 | 31.19 | ---- | 0 | 0.5 | 0.09 | 15 | 0.0 | 3.3 | 0.55 | 50 | 0.0 | 52 R | 930 |
| S23 | 11:30 | | 327853 | 175 | 28.66 | ---- | 0 | 0.7 | 0.11 | 15 | 0.0 | 2.1 | 0.34 | 50 | 0.0 | 54 R | 930 |
| S24 | 12:00 | | 329497 | 148 | 24.56 | ---- | 0 | 0.6 | 0.10 | 15 | 0.0 | 3.0 | 0.50 | 50 | 0.0 | 55 R | 930 |
| S25 | 12:30 | | 328817 | 226 | 37.22 | ---- | 0 | 0.7 | 0.12 | 15 | 0.0 | 2.5 | 0.41 | 50 | 0.0 | 53 R | 929 |
| S26 | 13:00 | | 328633 | 143 | 23.43 | ---- | 0 | 0.8 | 0.13 | 15 | 0.0 | 3.0 | 0.49 | 50 | 0.0 | 53 R | 929 |
| S27 | 13:30 | | 328012 | 217 | 35.64 | ---- | 0 | 0.8 | 0.13 | 15 | 0.0 | 2.2 | 0.36 | 50 | 0.0 | 53 R | 929 |
| S28 | 14:00 | | 328608 | 115 | 18.92 | ---- | 0 | 0.7 | 0.12 | 15 | 0.0 | 2.7 | 0.44 | 50 | 0.0 | 52 R | 928 |
| S29 | 14:30 | | 325190 | 181 | 29.41 | ---- | 0 | 0.8 | 0.13 | 15 | 0.0 | 2.1 | 0.34 | 50 | 0.0 | 55 R | 928 |
| S30 | 15:00 | | 327672 | 76 | 12.50 | ---- | 0 | 0.8 | 0.14 | 15 | 0.0 | 3.1 | 0.51 | 50 | 0.0 | 53 R | 928 |
| S31 | 15:30 | | 327787 | 70 | 11.45 | ---- | 0 | 0.7 | 0.14 | 15 | 0.0 | 2.3 | 0.38 | 50 | 0.0 | 52 R | 927 |
| S32 | 16:00 | | 330606 | 27 | 4.54 | ---- | 0 | 0.7 | 0.12 | 15 | 0.0 | 1.7 | 0.28 | 50 | 0.0 | 49 R | 927 |
| S33 | 16:30 | | 331778 | 94 | 15.61 | ---- | 0 | 0.9 | 0.14 | 15 | 0.0 | 1.7 | 0.29 | 50 | 0.0 | 48 R | 926 |
| S34 | 17:00 | | 327879 | 93 | 15.23 | ---- | 0 | 0.8 | 0.13 | 15 | 0.0 | 2.2 | 0.36 | 50 | 0.0 | 52 R | 926 |
| S35 | 17:30 | | 328218 | 196 | 32.17 | ---- | 0 | 0.8 | 0.14 | 15 | 0.0 | 2.2 | 0.37 | 50 | 0.0 | 52 R | 926 |
| S36 | 18:00 | | 327015 | 74 | 12.09 | ---- | 0 | 0.7 | 0.12 | 15 | 0.0 | 2.7 | 0.44 | 50 | 0.0 | 52 R | 926 |
| S37 | 18:30 | | 326935 | 98 | 16.00 | ---- | 0 | 0.8 | 0.13 | 15 | 0.0 | 1.7 | 0.28 | 50 | 0.0 | 53 R | 926 |
| S38 | 19:00 | | 327588 | 33 | 5.35 | ---- | 0 | 0.7 | 0.12 | 15 | 0.0 | 1.7 | 0.29 | 50 | 0.0 | 52 R | 925 |
| S39 | 19:30 | | 330533 | 3 | 0.45 | ---- | 0 | 0.6 | 0.11 | 15 | 0.0 | 1.6 | 0.26 | 50 | 0.0 | 50 R | 925 |
| S40 | 20:00 | | 334354 | 7 | 1.21 | ---- | 0 | 0.7 | 0.11 | 15 | 0.0 | 2.4 | 0.39 | 50 | 0.0 | 45 R | 925 |
| S41 | 20:30 | | 348458 | 1 | 0.24 | ---- | 0 | 0.7 | 0.12 | 15 | 0.0 | 1.8 | 0.31 | 50 | 0.0 | 43 R | 930 |
| S42 | 21:00 | | 348118 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 0.7 | 0.12 | 15 | 0.0 | 1.7 | 0.29 | 50 | 0.0 | 41 R | 930 |
| S43 | 21:30 | | 349767 | 0 | 0.00 | ---- | 0 | 0.6 | 0.11 | 15 | 0.0 | 1.7 | 0.30 | 50 | 0.0 | 40 R | 930 |
| S44 | 22:00 | | 358358 | 0 | 0.07 | ---- | 0 | 0.6 | 0.11 | 15 | 0.0 | 2.0 | 0.37 | 50 | 0.0 | 39 | 933 |
| S45 | 22:30 | | 362996 | 1 | 0.19 | ---- | 0 | 0.6 | 0.10 | 15 | 0.0 | 2.6 | 0.48 | 50 | 0.0 | 39 | 936 |
| S46 | 23:00 | | 362655 | 3 | 0.49 | ---- | 0 | 0.9 | 0.17 | 15 | 0.0 | 3.9 | 0.71 | 50 | 0.0 | 39 | 936 |
| S47 | 23:30 | | 353843 | 5 | 0.92 | ---- | 0 | 0.4 | 0.07 | 15 | 0.0 | 4.6 | 0.82 | 50 | 0.0 | 38 | 931 |
| S48 | 24:00 | | 343056 | 151 | 25.84 | ---- | 0 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 3.0 | 0.52 | 50 | 0.0 | 38 | 925 |
| DAV Average/ Sum | | 48 Stat. | 337116 | 112 | 895.14 | ---- | E 112 | 0.6 | 4.93 | 5 | 0.0 | 2.5 | 20.12 | 50 | 0.0 | 46 | 929 |
| Availability in % | | | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| HAV Min (steady state) | | | 325190 | 0 | 0.00 | | 0 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 1.6 | 0.26 | 50 | 0.0 | 37 | 925 |
| Time | | | 14:30 | 21:00 | | | 00:30 | 01:30 | 08:30 | 00:30 | 00:30 | 19:30 | 19:30 | 00:30 | 00:30 | 01:30 | 20:00 |
| HAV Max (steady state) | | | 362996 | 297 | 50.75 | | 0 | 0.9 | 0.17 | 15 | 0.0 | 4.6 | 0.82 | 50 | 0.0 | 55 | 936 |
| Time | | | 22:30 | 00:30 | 00:30 | | 00:30 | 23:00 | 23:00 | 00:30 | 00:30 | 23:30 | 23:30 | 00:30 | 00:30 | 14:30 | 22:30 |
| Uncertainty mass (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

| SW | Time | Block Flag | T omara °C | Remark |
|--------------------------------|-------|------------|---------------|--------|
| S01 | 00:30 | | 30 | |
| S02 | 01:00 | | 30 | |
| S03 | 01:30 | | 30 | |
| S04 | 02:00 | | 30 | |
| S05 | 02:30 | | 29 | |
| S06 | 03:00 | | 29 | |
| S07 | 03:30 | | 29 | |
| S08 | 04:00 | | 29 | |
| S09 | 04:30 | | 29 | |
| S10 | 05:00 | | 29 | |
| S11 | 05:30 | | 29 | |
| S12 | 06:00 | | 29 | |
| S13 | 06:30 | | 29 | |
| S14 | 07:00 | | 29 | |
| S15 | 07:30 | | 29 | |
| S16 | 08:00 | | 30 | |
| S17 | 08:30 | | 30 | |
| S18 | 09:00 | | 31 | |
| S19 | 09:30 | | 33 | |
| S20 | 10:00 | | 34 | |
| S21 | 10:30 | | 35 | |
| S22 | 11:00 | | 36 | |
| S23 | 11:30 | | 37 | |
| S24 | 12:00 | | 38 | |
| S25 | 12:30 | | 38 | |
| S26 | 13:00 | | 39 | |
| S27 | 13:30 | | 39 | |
| S28 | 14:00 | | 39 | |
| S29 | 14:30 | | 39 | |
| S30 | 15:00 | | 40 | |
| S31 | 15:30 | | 40 | |
| S32 | 16:00 | | 40 | |
| S33 | 16:30 | | 39 | |
| S34 | 17:00 | | 38 | |
| S35 | 17:30 | | 38 | |
| S36 | 18:00 | | 38 | |
| S37 | 18:30 | | 38 | |
| S38 | 19:00 | | 38 | |
| S39 | 19:30 | | 39 | |
| S40 | 20:00 | | 39 | |
| S41 | 20:30 | | 38 | |
| S42 | 21:00 | | 38 | |
| S43 | 21:30 | | 36 | |
| S44 | 22:00 | | 35 | |
| S45 | 22:30 | | 33 | |
| S46 | 23:00 | | 32 | |
| S47 | 23:30 | | 32 | |
| S48 | 24:00 | | 31 | |
| DAV Average/ Sum | | 48 Stat. | 34 | |
| Availability in % | | | 100.0 % | |
| HAV Min (steady state) Time | | | 29 03:30 | |
| HAV Max (steady state) Time | | | 40 15:30 | |
| Uncertainty mass (%) | | | | |

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.