

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		399788	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	945	
S02	01:00		382737	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	945	
S03	01:30		387157	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	46	945	
S04	02:00		382649	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	42	945	
S05	02:30		447996	0.4	0.09	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	44	945	
S06	03:00		446640	0.7	0.16	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	57	945	
S07	03:30		511010	1.0	0.26	15	0.0	1.9 R	0.49	15	0.0	54	945	
S08	04:00		435696	0.5	0.11	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	50	945	
S09	04:30		452541	0.8	0.18	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	61	944	
S10	05:00		487112	1.0	0.24	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	61	944	
S11	05:30		360639	0.6	0.11	15	0.0	0.8	0.14	15	0.0	52	944	
S12	06:00		456301	0.7	0.16	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	55	944	
S13	06:30		453354	0.9	0.20	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	64 R	944	
S14	07:00		458861	0.8	0.18	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	55	944	
S15	07:30		346760	0.6	0.10	15	0.0	0.8	0.13	15	0.0	48	945	
S16	08:00		331326	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	946	
S17	08:30		355102	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	946	
S18	09:00		360349	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	946	
S19	09:30		354266	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	40	947	
S20	10:00		357153	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	41	947	
S21	10:30		373947	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	947	
S22	11:00		446733	0.6	0.14	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	43	948	
S23	11:30		463411	1.1 R	0.26	15	0.0	1.4	0.33	15	0.0	55	948	
S24	12:00		404094	0.7	0.14	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	46	948	
S25	12:30		396287	0.4	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	949	
S26	13:00		438333	0.8	0.18	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	55	949	
S27	13:30		482971	1.0	0.23	15	0.0	1.0	0.25	15	0.0	56	950	
S28	14:00		352797	0.5	0.09	15	0.0	0.9	0.15	15	0.0	47	950	
S29	14:30		462189	0.8	0.18	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	54	951	
S30	15:00		484492	0.9	0.22	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	57	950	
S31	15:30		435908	0.6	0.13	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	52	949	
S32	16:00		446379	1.3 R	0.30	15	0.0	1.6 R	0.36	15	0.0	62	950	
S33	16:30		483403	1.4 R	0.34	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	60	949	
S34	17:00		376065	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	950	
S35	17:30		461789	1.1 R	0.25	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	60	949	
S36	18:00		463004	1.3 R	0.31	15	0.0	2.0 R	0.46	15	0.0	67	950	
S37	18:30		460720	0.8	0.18	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	60	950	
S38	19:00		447454	0.9	0.20	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	64	950	
S39	19:30		499862	1.0	0.24	15	0.0	0.7	0.19	15	0.0	60	950	
S40	20:00		555401	1.4 R	0.40	15	0.0	2.6 R	0.72	15	0.0	53	951	
S41	20:30		534700	1.2 R	0.33	15	0.0	0.7	0.20	15	0.0	63	952	
S42	21:00		554593	1.4 R	0.39	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	64	952	
S43	21:30		548417*	0.7*	0.18	15	0.0*	0.9*	0.25	15	0.0*	55*	952*	
S44	22:00		340120	1.1 R	0.19	15	0.0	0.9	0.15	15	0.0	47	953	
S45	22:30		348065	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	48	952	
S46	23:00		346015	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	953	
S47	23:30		357473	1.2 R	0.21	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	58	953	
S48	24:00		446464	1.4 R	0.32	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	60	953	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	428719	0.7	8.00	5	0.0	0.6	6.89	5	0.0	52	948	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			331326	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	40	944	
Time			08:00	10:30	08:00	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	09:00	05:00	
HAV Max (steady state)			555401	1.4	0.40	15	0.0	2.6	0.72	15	0.0	67	953	
Time			20:00	20:00	20:00	00:30	00:30	20:00	20:00	00:30	00:30	18:00	23:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), \*: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.