

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		339325	0.7	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	953	
S02	01:00		361438	1.2 R	0.22	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	62	953	
S03	01:30		429648	1.2 R	0.26	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	64	953	
S04	02:00		417488	1.2 R	0.25	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	57	953	
S05	02:30		374131	1.8 R	0.33	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	68	953	
S06	03:00		420090	1.3 R	0.27	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	62	953	
S07	03:30		361153	0.7	0.12	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	953	
S08	04:00		373197	1.4 R	0.27	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	70 R	952	
S09	04:30		408397	1.4 R	0.28	15	0.0	1.3	0.26	15	0.0	61	953	
S10	05:00		354040	0.8	0.14	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	60	952	
S11	05:30		388060	1.6 R	0.31	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	71 R	952	
S12	06:00		368032	0.8	0.14	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	61	952	
S13	06:30		301066	1.5 R	0.22	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	56	952	
S14	07:00		368088	0.7	0.12	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	952	
S15	07:30		350070	1.3 R	0.22	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	67	952	
S16	08:00		385382	1.3 R	0.25	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	63	952	
S17	08:30		358080	1.3 R	0.23	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	56	952	
S18	09:00		438499	0.9	0.20	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	58	952	
S19	09:30		380652	1.3 R	0.24	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	66	953	
S20	10:00		400624	0.8	0.16	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	57	952	
S21	10:30		367305	1.0 R	0.19	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	56	952	
S22	11:00		346022	1.4 R	0.25	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	71 R	952	
S23	11:30		410109	1.2 R	0.24	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	67	951	
S24	12:00		367491	1.1 R	0.21	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	65	951	
S25	12:30		378692	2.0 R	0.38	15	0.0	1.2	0.23	15	0.0	74 R	952	
S26	13:00		427143	1.0 R	0.22	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	64	952	
S27	13:30		365841	0.7	0.13	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	57	951	
S28	14:00		330904	1.8 R	0.30	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	69 R	950	
S29	14:30		425210	2.1 R	0.45	15	0.0	1.8 R	0.37	15	0.0	66	951	
S30	15:00		315913	0.7	0.11	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	58	951	
S31	15:30		372927	1.5 R	0.28	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	67	951	
S32	16:00		409161	1.4 R	0.28	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	72 R	950	
S33	16:30		413562	1.0	0.20	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	60	950	
S34	17:00		397824	1.8 R	0.35	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	62	950	
S35	17:30		392937	1.2 R	0.23	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	70 R	950	
S36	18:00		433522	1.0	0.21	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	61	950	
S37	18:30		372973	1.1 R	0.21	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	57	950	
S38	19:00		395000	1.2 R	0.25	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	62	950	
S39	19:30		436746	0.7	0.16	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	64	950	
S40	20:00		433726	0.4	0.09	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	57	951	
S41	20:30		402091	1.1 R	0.21	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	58	951	
S42	21:00		308456	0.6	0.10	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	56	951	
S43	21:30		315121	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	53	952	
S44	22:00		304293	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	51	952	
S45	22:30		317512	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	953	
S46	23:00		311358	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	953	
S47	23:30		304237	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	953	
S48	24:00		310598	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	953	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	373684	1.1	9.68	5	0.0	0.4	3.91	5	0.0	60	952	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			301056	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	950	
Time			06:30	24:00	24:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	23:30	19:00	
HAV Max (steady state)			438499	2.1	0.45	15	0.0	1.8	0.37	15	0.0	74	953	
Time			09:00	14:30	14:30	00:30	00:30	14:30	14:30	00:30	00:30	12:30	23:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.