

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		305728	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	42	953	
S02	01:00		310438	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	954	
S03	01:30		321665	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	954	
S04	02:00		310154	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	954	
S05	02:30		322742	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	45	954	
S06	03:00		304502	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	954	
S07	03:30		301866	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	954	
S08	04:00		303257	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	49	954	
S09	04:30		314989	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	954	
S10	05:00		306615	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	954	
S11	05:30		304588	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	955	
S12	06:00		303988	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	955	
S13	06:30		297093	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	955	
S14	07:00		306176	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	956	
S15	07:30		316844	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	50	955	
S16	08:00		299645	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	52	955	
S17	08:30		313512	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	52	955	
S18	09:00		297409	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	51	956	
S19	09:30		291428	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	53	955	
S20	10:00		296895	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	52	955	
S21	10:30		306114	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	52	955	
S22	11:00		302427	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	55	955	
S23	11:30		294612	0.4	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	57	955	
S24	12:00		302417	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	58	954	
S25	12:30		314758	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	55	954	
S26	13:00		307846	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	54	955	
S27	13:30		315901	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	52	954	
S28	14:00		304615	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	57	954	
S29	14:30		313865	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	55	954	
S30	15:00		305929	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	56	954	
S31	15:30		317230	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	53	953	
S32	16:00		308731	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	54	953	
S33	16:30		327010	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	55	953	
S34	17:00		314937	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	55	953	
S35	17:30		326783	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	55	953	
S36	18:00		314025	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	55	954	
S37	18:30		317398	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	50	953	
S38	19:00		317536	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	53	953	
S39	19:30		334759	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	953	
S40	20:00		311252	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	55	953	
S41	20:30		310559	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	57	954	
S42	21:00		313815	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	53	954	
S43	21:30		310453	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	954	
S44	22:00		319615	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	46	955	
S45	22:30		313925	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	956	
S46	23:00		326994	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	42	956	
S47	23:30		313208	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	956	
S48	24:00		308391	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	43	957	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	310513	0.3	2.52	5	0.0	0.2	1.40	5	0.0	50	954	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			291428	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	41	953	
Time			09:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	01:00	18:30	
HAV Max (steady state)			334759	0.5	0.08	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	58	957	
Time			19:30	19:30	19:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	12:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.