

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		582723	503 R	146.41	----	0	0.4	0.10	15	0.0	2.7	0.79	50	0.0	60	959		
S02	01:00		589843	200	58.91	----	0	0.4	0.11	15	0.0	7.9	2.33	50	0.0	60	958		
S03	01:30		552567	320	88.32	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.8	0.77	50	0.0	61	958		
S04	02:00		604536	347 R	105.02	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.8	2.06	50	0.0	62 R	958		
S05	02:30		580269	262	75.90	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.73	50	0.0	61 R	958		
S06	03:00		615713	112	34.37	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	61	958		
S07	03:30		664876	54	18.05	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	55	959		
S08	04:00		612975	119	36.44	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	57	958		
S09	04:30		630630	149	47.06	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	58	958		
S10	05:00		578739	34	9.84	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	56	958		
S11	05:30		612136	394 R	120.56	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	61 R	958		
S12	06:00		586275	299	87.79	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.60	50	0.0	61 R	958		
S13	06:30		606772	208	63.08	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.3	1.31	50	0.0	59	958		
S14	07:00		620382	131	40.54	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	60	958		
S15	07:30		570098	7	1.88	----	0	0.5	0.13	15	0.0	3.9	1.11	50	0.0	57	958		
S16	08:00		548499	5	1.24	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.9	1.07	50	0.0	50	958		
S17	08:30		0	15	0.00	----	0	0.4	0.00	15	0.0	5.7	0.00	50	0.0	48	958		
S18	09:00		0	1	0.00	----	0	0.4	0.00	15	0.0	4.5	0.00	50	0.0	47	959		
S19	09:30		0	1	0.00	----	0	0.4	0.00	15	0.0	3.8	0.00	50	0.0	46	959		
S20	10:00		285649	1	0.12	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.0	0.43	50	0.0	45	959		
S21	10:30		602193	0	0.00	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	46	959		
S22	11:00		612110	42	12.99	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.8	1.16	50	0.0	45	959		
S23	11:30		642237	236	75.78	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.0	1.62	50	0.0	49	958		
S24	12:00		600654	173	51.52	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	57	957		
S25	12:30		58318	82	24.25	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.7	0.78	50	0.0	59	956		
S26	13:00		598868	336	100.76	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.2	1.25	50	0.0	62 R	956		
S27	13:30		607566	117	35.59	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	63 R	956		
S28	14:00		591024	258	76.32	----	0	0.4	0.11	15	0.0	7.2	2.12	50	0.0	63 R	956		
S29	14:30		575975	311	89.59	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.6	1.61	50	0.0	68 R	955		
S30	15:00		568176	10	2.94	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.63	50	0.0	60	956		
S31	15:30		619559	152	46.99	----	0	0.5	0.14	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	60	955		
S32	16:00		593765	197	58.36	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.3	1.28	50	0.0	66 R	955		
S33	16:30		559304	361 R	100.85	----	0	0.5	0.13	15	0.0	5.9	1.65	50	0.0	67 R	954		
S34	17:00		577008	105	30.41	----	0	0.5	0.15	15	0.0	1.8	0.52	50	0.0	67 R	954		
S35	17:30		573733	15	4.44	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.8	0.81	50	0.0	61 R	955		
S36	18:00		611060	331	101.14	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	64 R	955		
S37	18:30		579592	9	2.62	----	0	0.4	0.10	15	0.0	4.1	1.19	50	0.0	59	955		
S38	19:00		631583	213	67.41	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	58	955		
S39	19:30		583813	201	58.79	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.59	50	0.0	65 R	954		
S40	20:00		608301	361 R	109.84	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.8	0.56	50	0.0	67 R	954		
S41	20:30		583221	131	38.28	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.9	0.54	50	0.0	66 R	955		
S42	21:00		576724	11	3.20	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.4	0.98	50	0.0	59	956		
S43	21:30		580413	8	2.42	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.4	0.69	50	0.0	52	957		
S44	22:00		600792	4	1.24	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	49	958		
S45	22:30		611228	2	0.66	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	48	958		
S46	23:00		625105	215	67.05	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	51	958		
S47	23:30		595138	149	44.27	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	59	958		
S48	24:00		628132	327	102.78	----	0	0.3	0.08	15	0.0	4.4	1.38	50	0.0	58	958		
DAV Average/ Sum		48 Stat.	553505		157	2246.31	----	E	157	0.4	5.09	5	0.0	3.3	42.32	50	0.0	58	957
Availability in %			100.0 %		100.0 %		0.0 %		100.0 %	100.0 %		100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %		100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			0		0.00			0	0.2	0.00	15	0.0	1.8	0.00	50	0.0	45	954	
Time			08:30		10:30	08:30		00:30	21:30	08:30	00:30	00:30	17:00	08:30	00:30	00:30	11:00	17:00	
HAV Max (steady state)			664876		503	146.41		0	0.5	0.15	15	0.0	7.9	2.33	50	0.0	68	959	
Time			03:30		00:30	00:30		00:30	17:00	16:00	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	14:30	11:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), \*: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.