

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		631259	171	54.12	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	42	958	
S02	01:00		599675	154	46.07	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	47	958	
S03	01:30		612796	72	21.91	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	47	958	
S04	02:00		624600	92	28.81	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	48	958	
S05	02:30		604163	42	12.72	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.5	1.05	50	0.0	49	958	
S06	03:00		633199	365 R	115.45	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.6	1.15	50	0.0	48	958	
S07	03:30		633687	358 R	113.53	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.8	0.90	50	0.0	48	958	
S08	04:00		627505	222	69.68	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	49	958	
S09	04:30		637921	173	55.15	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.0	0.96	50	0.0	49	958	
S10	05:00		641082	163	52.23	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	49	958	
S11	05:30		617778	107	32.99	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	49	959	
S12	06:00		639667	243	77.69	----	0	0.7	0.23	15	0.0	3.1	1.00	50	0.0	49	959	
S13	06:30		592857	11	3.27	----	0	0.7	0.21	15	0.0	3.5	1.03	50	0.0	47	959	
S14	07:00		596585	7	2.14	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.8	0.84	50	0.0	41	960	
S15	07:30		658001	81	26.62	----	0	0.7	0.23	15	0.0	2.6	0.87	50	0.0	42	961	
S16	08:00		639644	216	69.20	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.4	0.78	50	0.0	49	960	
S17	08:30		589183	37	10.90	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	50	960	
S18	09:00		624684	17	5.34	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	51	960	
S19	09:30		620085	79	24.52	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	53	960	
S20	10:00		599156	50	14.86	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.2	0.65	50	0.0	51	960	
S21	10:30		599160	96	28.80	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	52	961	
S22	11:00		568048	42	12.01	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.71	50	0.0	53	961	
S23	11:30		606238	81	24.55	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	53	961	
S24	12:00		626775	95	29.52	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	49	961	
S25	12:30		643941	166	50.14	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.1	0.69	50	0.0	52	961	
S26	13:00		596542	59	17.71	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.0	0.89	50	0.0	55	961	
S27	13:30		594969	158	46.89	----	0	0.4	0.12	15	0.0	8.3	2.48	50	0.0	50	961	
S28	14:00		612769	281	86.20	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.6	1.42	50	0.0	54	961	
S29	14:30		624475	232	72.48	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	55	961	
S30	15:00		627772	33	10.49	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	55	961	
S31	15:30		638567	118	38.94	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.2	1.06	50	0.0	55	960	
S32	16:00		634824	332	105.53	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.8	1.53	50	0.0	56	960	
S33	16:30		631104	124	39.02	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	56	960	
S34	17:00		616850	164	50.69	----	0	0.4	0.12	15	0.0	6.7	2.08	50	0.0	54	960	
S35	17:30		635079	428 R	136.03	----	0	0.4	0.13	15	0.0	7.2	2.27	50	0.0	56	960	
S36	18:00		619092	215	66.70	----	0	0.4	0.12	15	0.0	9.5	2.95	50	0.0	57	960	
S37	18:30		627184	22	6.90	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	56	961	
S38	19:00		581026	0 *	0.00	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.1 *	0.61	50	0.0 *	53 *	962 *	
S39	19:30	--	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	---- N	
S40	20:00		109144	0	0.00	----	0	0.3	0.02	15	0.0	2.4	0.13	50	0.0	41	963	
S41	20:30		180817	0	0.00	----	0	0.4	0.03	15	0.0	2.4	0.22	50	0.0	44	963	
S42	21:00		183438	0	0.00	----	0	0.4	0.04	15	0.0	2.4	0.22	50	0.0	41	963	
S43	21:30		164787	0	0.00	----	0	0.4	0.03	15	0.0	2.5	0.20	50	0.0	40	964	
S44	22:00		186640	0	0.00	----	0	0.4	0.04	15	0.0	2.5	0.23	50	0.0	39	965	
S45	22:30		164371	0	0.00	----	0	0.5	0.04	15	0.0	2.6	0.21	50	0.0	38	966	
S46	23:00		361587	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.8	0.50	50	0.0	38	966	
S47	23:30		733942	0	0.00	----	0	0.5	0.19	15	0.0	2.8	1.01	50	0.0	37	966	
S48	24:00		672580	233	78.30	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.1	1.37	50	0.0	39	966	
DAV Average/ Sum		47 Stat.	559256	118	1738.22	---- E	118	0.5	7.03	5	0.0	3.2	42.77	50	0.0	49	961	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			109144	0	0.00		0	0.3	0.02	15	0.0	2.0	0.13	50	0.0	37	958	
Time			20:00	19:00	19:00		00:30	19:00	20:00	00:30	00:30	10:30	20:00	00:30	00:30	23:30	01:30	
HAV Max (steady state)			733942	428	136.03		0	0.7	0.23	15	0.0	9.5	2.95	50	0.0	57	966	
Time			23:30	17:30	17:30		00:30	06:30	07:30	00:30	00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	18:00	23:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 23.5, Steady Op Hours: 23.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.