

| SW | Time | Block Flag | F odp m³/h | prah SICK | | | | prah ENVEA | | | | T odp °C | P odp mbar | Remark |
|------------------------|-------|------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------|---------------|--------|
| | | | | mg/m³ | kg | Limit | VA | mg/m³ | kg | Limit | VA | | | |
| S01 | 00:30 | | 367416 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.0 | 39 | 950 | |
| S02 | 01:00 | | 301349 | 0.3 | 0.04 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 41 | 950 | |
| S03 | 01:30 | | 436735 | 0.7 | 0.16 | 15 | 0.0 | 0.6 | 0.13 | 15 | 0.0 | 43 | 950 | |
| S04 | 02:00 | | 451828 | 0.8 | 0.17 | 15 | 0.0 | 0.4 | 0.09 | 15 | 0.0 | 56 | 950 | |
| S05 | 02:30 | | 454022 | 1.3 R | 0.30 | 15 | 0.0 | 0.4 | 0.08 | 15 | 0.0 | 58 | 950 | |
| S06 | 03:00 | | 480541 | 0.6 | 0.14 | 15 | 0.0 | 0.3 | 0.08 | 15 | 0.0 | 54 | 950 | |
| S07 | 03:30 | | 460396 | 0.3 | 0.19 | 15 | 0.0 | 1.3 | 0.30 | 15 | 0.0 | 49 | 951 | |
| S08 | 04:00 | | 365353 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.0 | 44 | 951 | |
| S09 | 04:30 | | 429609 | 1.2 R | 0.26 | 15 | 0.0 | 0.4 | 0.08 | 15 | 0.0 | 52 | 951 | |
| S10 | 05:00 | | 451777 | 1.8 R | 0.42 | 15 | 0.0 | 0.6 | 0.13 | 15 | 0.0 | 63 | 951 | |
| S11 | 05:30 | | 441085 | 1.1 R | 0.23 | 15 | 0.0 | 0.7 | 0.16 | 15 | 0.0 | 53 | 952 | |
| S12 | 06:00 | | 363789 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.0 | 48 | 952 | |
| S13 | 06:30 | | 435181 | 0.9 | 0.19 | 15 | 0.0 | 0.4 | 0.09 | 15 | 0.0 | 57 | 952 | |
| S14 | 07:00 | | 360437 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.0 | 53 | 952 | |
| S15 | 07:30 | | 360294 | 0.4 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.4 | 0.07 | 15 | 0.0 | 48 | 952 | |
| S16 | 08:00 | | 349915 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 44 | 952 | |
| S17 | 08:30 | | 365042 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 40 | 952 | |
| S18 | 09:00 | | 369013 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 41 | 952 | |
| S19 | 09:30 | | 352487 | 0.4 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.4 | 0.06 | 15 | 0.0 | 45 | 953 | |
| S20 | 10:00 | | 375960 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.0 | 47 | 952 | |
| S21 | 10:30 | | 376632 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 43 | 953 | |
| S22 | 11:00 | | 372630 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 45 | 953 | |
| S23 | 11:30 | | 384009 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 44 | 953 | |
| S24 | 12:00 | | 373536 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.0 | 46 | 953 | |
| S25 | 12:30 | | 378231 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 45 | 953 | |
| S26 | 13:00 | | 372675 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 44 | 953 | |
| S27 | 13:30 | | 377100 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 42 | 953 | |
| S28 | 14:00 | | 368746 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 44 | 953 | |
| S29 | 14:30 | | 316740 | 0.3 | 0.04 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 43 | 953 | |
| S30 | 15:00 | | 373925 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 43 | 952 | |
| S31 | 15:30 | | 374694 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 42 | 952 | |
| S32 | 16:00 | | 370892 | 0.4 | 0.07 | 15 | 0.0 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 45 | 952 | |
| S33 | 16:30 | | 382735 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 45 | 952 | |
| S34 | 17:00 | | 382716 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 43 | 951 | |
| S35 | 17:30 | | 384158 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 41 | 952 | |
| S36 | 18:00 | | 334138 | 0.4 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.3 | 0.04 | 15 | 0.0 | 45 | 952 | |
| S37 | 18:30 | | 358033 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.4 | 0.07 | 15 | 0.0 | 43 | 953 | |
| S38 | 19:00 | | 373556 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.9 | 0.16 | 15 | 0.0 | 43 | 952 | |
| S39 | 19:30 | | 378715 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 43 | 953 | |
| S40 | 20:00 | | 374052 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.05 | 15 | 0.0 | 42 | 953 | |
| S41 | 20:30 | | 324127 | 0.3 | 0.04 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 41 | 953 | |
| S42 | 21:00 | | 325813 | 0.3 | 0.04 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 37 | 954 | |
| S43 | 21:30 | | 370878 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 37 | 955 | |
| S44 | 22:00 | | 371127 | 0.3 | 0.06 | 15 | 0.0 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 41 | 956 | |
| S45 | 22:30 | | 331091 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 43 | 956 | |
| S46 | 23:00 | | 330700 | 0.3 | 0.04 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 39 | 957 | |
| S47 | 23:30 | | 378118 | 0.2 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 38 | 957 | |
| S48 | 24:00 | | 380103 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.0 | 34 | 957 | |
| DAV Average/ Sum | | 48 Stat. | 378981 | 0.4 | 4.18 | 5 | 0.0 | 0.3 | 2.71 | 5 | 0.0 | 45 | 953 | |
| Availability in % | | | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | |
| HAV Min (steady state) | | | 301349 | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 15 | 0.0 | 34 | 950 | |
| Time | | | 01:00 | 23:30 | 01:00 | 00:30 | 00:30 | 10:30 | 20:30 | 00:30 | 00:30 | 24:00 | 02:30 | |
| HAV Max (steady state) | | | 480541 | 1.8 | 0.42 | 15 | 0.0 | 1.3 | 0.30 | 15 | 0.0 | 63 | 957 | |
| Time | | | 03:00 | 05:00 | 05:00 | 00:30 | 00:30 | 03:30 | 00:30 | 00:30 | 05:00 | 24:00 | | |
| Uncertainty mass (%) | | | | | | | | | | | | | | |

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.