

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		352228	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	949	
S02	01:00		356689	0.5	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	48	950	
S03	01:30		471376	1.2 R	0.28	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	56	949	
S04	02:00		462734	1.3 R	0.31	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	66	950	
S05	02:30		469167	0.8	0.20	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	55	950	
S06	03:00		439903	2.1 R	0.45	15	0.0	1.3	0.29	15	0.0	63	951	
S07	03:30		475087	1.4 R	0.34	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	58	950	
S08	04:00		436852	1.0 R	0.22	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	950	
S09	04:30		461813	1.3 R	0.30	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	65	950	
S10	05:00		460418	1.9 R	0.44	15	0.0	1.3	0.31	15	0.0	59	950	
S11	05:30		439798	1.1 R	0.25	15	0.0	2.6 R	0.58	15	0.0	55	950	
S12	06:00		452151	1.6 R	0.35	15	0.0	13.0 R	2.95	15	8.5	62	950	
S13	06:30		428399	0.8	0.18	15	0.0	3.5 R	0.76	15	0.0	52	951	
S14	07:00		411409	1.4 R	0.28	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	50	951	
S15	07:30		441410	1.8 R	0.39	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	62	950	
S16	08:00		480371	1.6 R	0.38	15	0.0	4.0 R	0.97	15	0.0	60	951	
S17	08:30		414603	0.9	0.19	15	0.0	4.6 R	0.95	15	0.1	51	951	
S18	09:00		448712	1.8 R	0.41	15	0.0	2.3 R	0.52	15	0.0	63	951	
S19	09:30		460286	1.7 R	0.40	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	62	951	
S20	10:00		389350	0.5	0.10	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	53	951	
S21	10:30		449761	1.6 R	0.37	15	0.0	2.1 R	0.48	15	0.0	60	950	
S22	11:00		468873	2.2 R	0.51	15	0.0	1.7 R	0.40	15	0.0	63	950	
S23	11:30		405562	0.6	0.12	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	53	950	
S24	12:00		380842	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	47	950	
S25	12:30		487065	0.9	0.22	15	0.0	0.4	0.11	15	0.0	51	949	
S26	13:00		455570	1.3 R	0.30	15	0.0	1.2	0.26	15	0.0	62	949	
S27	13:30		477998	2.0 R	0.47	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	58	949	
S28	14:00		425551	1.1 R	0.24	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	56	949	
S29	14:30		444330	1.4 R	0.32	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	70 R	948	
S30	15:00		466877	1.5 R	0.36	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	62	948	
S31	15:30		407021	1.2 R	0.24	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	58	947	
S32	16:00		439258	1.8 R	0.40	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	65	947	
S33	16:30		474347	1.5 R	0.36	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	61	947	
S34	17:00		384661	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	946	
S35	17:30		449744	2.0 R	0.46	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	58	946	
S36	18:00		459347	1.5 R	0.36	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	66	946	
S37	18:30		481987	1.1 R	0.25	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	56	945	
S38	19:00		482220	1.2 R	0.29	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	54	945	
S39	19:30		458563	2.1 R	0.49	15	0.0	9.6 R	2.20	15	5.1	56	945	
S40	20:00		445016	2.2 R	0.50	15	0.0	10.1 R	2.24	15	5.6	66	947	
S41	20:30		452672	1.3 R	0.30	15	0.0	1.9 R	0.42	15	0.0	59	946	
S42	21:00		465343	1.0	0.23	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	56	946	
S43	21:30		362377	1.1 R	0.19	15	0.0	1.1 R	1.12	15	1.7	52	946	
S44	22:00		363151	0.4	0.07	15	0.0	10.5 R	1.90	15	6.0	48	948	
S45	22:30		319704	0.4	0.06	15	0.0	11.8 R	1.88	15	7.3	41	950	
S46	23:00		305911	0.3	0.04	15	0.0	4.4 R	0.67	15	0.0	41	951	
S47	23:30		294800	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	951	
S48	24:00		351996	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	950	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	428964	1.2	13.03	5	0.0	2.2	22.37	5	0.7	56	949	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			294800	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	38	945	
Time			23:30	24:00	23:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	24:00	19:30	
HAV Max (steady state)			487065	2.2	0.51	15	0.0	13.0	2.95	15	8.5	70	951	
Time			12:30	20:00	11:00	00:30	00:30	06:00	06:00	00:30	06:00	14:30	23:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.