

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			
S01	00:30		603176	288	86.74	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	54	959	
S02	01:00		600044	155	46.62	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	56	959	
S03	01:30		615286	284	87.52	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	57	959	
S04	02:00		609911	245	74.72	----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.6	1.71	50	0.0	57	959	
S05	02:30		590570	261	76.96	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.9	1.73	50	0.0	55	959	
S06	03:00		629308	232	73.01	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	57	959	
S07	03:30		593450	351 R	104.07	----	0	0.5	0.14	15	0.0	6.7	2.00	50	0.0	58	958	
S08	04:00		597586	342 R	102.14	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.90	50	0.0	60	958	
S09	04:30		582291	463 R	134.73	----	0	0.5	0.15	15	0.0	6.0	1.75	50	0.0	62 R	957	
S10	05:00		546113	348 R	94.93	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.56	50	0.0	63 R	957	
S11	05:30		583453	310	90.33	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.3	1.25	50	0.0	60	957	
S12	06:00		587539	260	76.44	----	0	0.5	0.16	15	0.0	7.3	2.14	50	0.0	60	957	
S13	06:30		604295	182	55.06	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	52	958	
S14	07:00		614928	102	31.30	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	56	957	
S15	07:30		597340	282	84.30	----	0	0.6	0.16	15	0.0	3.9	1.18	50	0.0	58	957	
S16	08:00		591741	94	27.94	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.4	0.71	50	0.0	60	956	
S17	08:30		620914	233	72.48	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.3	1.33	50	0.0	56	956	
S18	09:00		564483	150	42.45	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.2	0.89	50	0.0	58	956	
S19	09:30		616966	103	31.80	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	54	956	
S20	10:00		582389	150	43.77	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.7	0.77	50	0.0	61	955	
S21	10:30		581471	201	58.33	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.1	1.20	50	0.0	61 R	955	
S22	11:00		571353	19	5.37	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.6	0.73	50	0.0	56	955	
S23	11:30		617099	157	48.39	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	60	955	
S24	12:00		594843	291	86.47	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.3	0.99	50	0.0	62 R	954	
S25	12:30		572510	20	5.81	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.2	0.63	50	0.0	60	954	
S26	13:00		578896	13	3.67	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.9	0.55	50	0.0	57	954	
S27	13:30		586789	95	27.76	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	63 R	953	
S28	14:00		587377	280	82.15	----	0	0.3	0.09	15	0.0	3.7	1.10	50	0.0	66 R	952	
S29	14:30		598515	383 R	114.74	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	71 R	951	
S30	15:00		577003	446 R	128.79	----	0	0.6	0.17	15	0.0	6.8	1.95	50	0.0	71 R	951	
S31	15:30		531393	552 R	146.70	----	0	0.7	0.19	15	0.0	3.3	0.87	50	0.0	78 R	950	
S32	16:00		594128	295	87.67	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.9	1.45	50	0.0	75 R	950	
S33	16:30		552080	587 R	162.16	----	0	0.6	0.16	15	0.0	5.4	1.49	50	0.0	79 R	950	
S34	17:00		581695	508 R	147.71	----	0	0.6	0.17	15	0.0	5.0	1.45	50	0.0	78 R	950	
S35	17:30		584681	502 R	146.78	----	0	0.6	0.17	15	0.0	8.9	2.59	50	0.0	73 R	951	
S36	18:00		608233	497 R	151.04	----	0	0.6	0.19	15	0.0	3.8	1.15	50	0.0	73 R	951	
S37	18:30		591102	393 R	116.25	----	0	0.6	0.17	15	0.0	6.0	1.77	50	0.0	70 R	951	
S38	19:00		604763	673 R	203.47	----	0	0.5	0.16	15	0.0	4.1	1.25	50	0.0	72 R	951	
S39	19:30		534678	108	29.00	----	0	0.4	0.09	15	0.0	3.3	0.88	50	0.0	68 R	951	
S40	20:00		426480	13	2.69	----	0	0.2	0.04	15	0.0	6.1	1.29	50	0.0	61	952	
S41	20:30		17989	26	0.23	----	0	0.1	0.00	15	0.0	7.2	0.06	50	0.0	55	953	
S42	21:00		0	12	0.00	----	0	0.1	0.00	15	0.0	6.0	0.00	50	0.0	52	954	
S43	21:30		0	4	0.00	----	0	0.2	0.00	15	0.0	5.0	0.00	50	0.0	50	955	
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S47	23:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S48	24:00		528864	209	55.27	----	0	0.3	0.08	15	0.0	9.2	2.43	50	0.0	40	956	
DAV Average/ Sum		44 Stat.	544403	253	3247.76	----	E	253	0.5	5.71	5	0.0	4.2	46.98	50	0.0	61	955
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	97.7 %	97.7 %	100.0 %	97.7 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			0	4	0.00			0	0.1	0.00	15	0.0	1.9	0.00	50	0.0	40	950
Time			21:00	21:30	21:00			00:30	20:30	21:00	00:30	00:30	13:00	21:00	00:30	00:30	24:00	16:30
HAV Max (steady state)			629308	673	203.47			0	0.7	0.19	15	0.0	9.2	2.59	50	0.0	79	959
Time			03:00	19:00	19:00			00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	24:00	17:30	00:30	00:30	16:30	00:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 22.0, Steady Op Hours: 22.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitel, "STI" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.