

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		353572	230	40.59	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	34	931
S02	01:00		351830	151	26.60	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	36	931
S03	01:30		352158	120	21.08	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	35	932
S04	02:00		351289	81	14.31	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	37	931
S05	02:30		349374	139	24.24	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	37	931
S06	03:00		346734	84	14.51	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	38	931
S07	03:30		344905	153	26.62	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.7	0.48	50	0.0	38	931
S08	04:00		349091	147	25.67	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	38	931
S09	04:30		345459	15	2.57	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	39	931
S10	05:00		350149	8	1.34	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	37	931
S11	05:30		350360	91	16.03	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	36	931
S12	06:00		345577	211	36.48	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	39	931
S13	06:30		338994	52	8.79	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	42 R	932
S14	07:00		344693	7	1.23	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	39	932
S15	07:30		346551	3	0.45	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	37	932
S16	08:00		347204	5	0.87	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	37	932
S17	08:30		351045	6	1.12	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	36	934
S18	09:00		358828	0	0.07	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.7	0.49	50	0.0	37	938
S19	09:30		355870	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.7	0.49	50	0.0	37	937
S20	10:00		345197	129	22.30	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	37	932
S21	10:30		346076	109	18.84	----	0	0.1	0.02	15	0.0	6.1	1.05	50	0.0	36	931
S22	11:00		349374	154	26.82	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	36	931
S23	11:30		345154	114	19.65	----	0	0.2	0.03	15	0.0	4.4	0.77	50	0.0	38	931
S24	12:00		346557	98	16.90	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	38	931
S25	12:30		345317	81	14.06	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	38	930
S26	13:00		346309	43	7.49	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	38	930
S27	13:30		344098	48	8.31	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	38	930
S28	14:00		344612	84	14.43	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	39	930
S29	14:30		338627	20	3.31	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	41 R	929
S30	15:00		341486	38	6.46	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	40 R	929
S31	15:30		341059	66	11.19	----	0	0.2	0.03	15	0.0	4.8	0.81	50	0.0	41 R	929
S32	16:00		340312	129	21.98	----	0	0.1	0.01	15	0.0	5.0	0.85	50	0.0	42 R	929
S33	16:30		341142	84	14.25	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	42 R	928
S34	17:00		341313	86	14.69	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	42 R	928
S35	17:30		341215	134	22.86	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	42 R	928
S36	18:00		341851	2	0.39	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	42 R	928
S37	18:30		342551	110	18.83	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	41 R	928
S38	19:00		339634	119	20.26	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	43 R	928
S39	19:30		345263	9	1.48	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	44 R	931
S40	20:00		356040	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	45 R	938
S41	20:30		354765	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	41 R	934
S42	21:00		359098	3	0.48	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	38	938
S43	21:30		360460	2	0.44	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.37	50	0.0	36	935
S44	22:00		349538	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	36	929
S45	22:30		345665	185	32.03	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	38	929
S46	23:00		343604	226	38.86	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	40 R	930
S47	23:30		342162	38	6.45	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	41 R	930
S48	24:00		342090	36	6.10	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	41 R	930
DAV Average/ Sum		48 Stat.	347036	76	631.45	----	76	0.2	1.48	5	0.0	2.7	22.57	50	0.0	39	931
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			338627	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	34	928
Time			14:30	09:30	09:30		00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	00:30	18:00
HAV Max (steady state)			360460	230	40.59		0	0.3	0.05	15	0.0	6.1	1.05	50	0.0	45	938
Time			21:30	00:30	00:30		00:30	05:00	05:00	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	20:00	09:00
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), \*: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		26	
S02	01:00		26	
S03	01:30		26	
S04	02:00		26	
S05	02:30		26	
S06	03:00		26	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		26	
S18	09:00		27	
S19	09:30		28	
S20	10:00		28	
S21	10:30		28	
S22	11:00		29	
S23	11:30		29	
S24	12:00		29	
S25	12:30		29	
S26	13:00		30	
S27	13:30		30	
S28	14:00		30	
S29	14:30		31	
S30	15:00		31	
S31	15:30		32	
S32	16:00		32	
S33	16:30		33	
S34	17:00		33	
S35	17:30		34	
S36	18:00		34	
S37	18:30		34	
S38	19:00		34	
S39	19:30		33	
S40	20:00		33	
S41	20:30		33	
S42	21:00		32	
S43	21:30		31	
S44	22:00		30	
S45	22:30		29	
S46	23:00		28	
S47	23:30		28	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			26 07:00	
HAV Max (steady state) Time			34 18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.