

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA		
S01	00:30		355084	81	14.43	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	34	928
S02	01:00		354012	38	6.72	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	35	928
S03	01:30		353631	123	21.79	----	0	0.0	0.01	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	35	927
S04	02:00		353365	56	9.83	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	35	927
S05	02:30		354960	66	11.76	----	0	0.1	0.01	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	34	927
S06	03:00		353579	106	18.80	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	35	927
S07	03:30		351572	130	22.87	----	0	0.1	0.02	15	0.0	4.0	0.70	50	0.0	35	927
S08	04:00		350501	164	28.79	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	36	926
S09	04:30		348760	166	28.92	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	37	926
S10	05:00		348344	162	28.19	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	926
S11	05:30		345310	141	24.28	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	38	926
S12	06:00		346619	83	14.46	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	37	926
S13	06:30		349991	68	11.81	----	0	0.1	0.01	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	34	925
S14	07:00		349971	29	5.06	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	34	925
S15	07:30		347892	90	15.71	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	36	925
S16	08:00		345177	42	7.29	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	38	925
S17	08:30		348493	43	7.40	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	925
S18	09:00		345818	36	6.28	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	37	925
S19	09:30		346666	35	6.07	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	37	925
S20	10:00		344079	58	9.91	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	39	925
S21	10:30		343467	58	9.90	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	39	925
S22	11:00		344633	1	0.20	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	38	924
S23	11:30		343221	72	12.39	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	39	924
S24	12:00		342185	88	14.99	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	41 R	924
S25	12:30		342350	3	0.51	----	0	0.1	0.01	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	40 R	924
S26	13:00		342358	0	0.06	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	40	924
S27	13:30		339352	23	3.91	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	42 R	923
S28	14:00		336100	53	8.89	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	45 R	923
S29	14:30		333375	157	26.19	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	48 R	923
S30	15:00		331987	234	38.79	----	0	0.4	0.07	15	0.0	5.0	0.82	50	0.0	48 R	922
S31	15:30		326667	320 R	52.22	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	53 R	922
S32	16:00		328831	197	32.42	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.8	0.62	50	0.0	52 R	922
S33	16:30		325608	375 R	61.06	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.5	0.73	50	0.0	53 R	922
S34	17:00		328353	238	39.08	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	53 R	922
S35	17:30		331099	230	38.04	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.7	0.61	50	0.0	49 R	921
S36	18:00		331550	203	33.65	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	49 R	922
S37	18:30		332463	149	24.83	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	47 R	921
S38	19:00		332370	188	31.28	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	48 R	922
S39	19:30		334820	41	6.87	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	46 R	921
S40	20:00		340543	4	0.76	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	44 R	923
S41	20:30		349740	4	0.79	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	42 R	927
S42	21:00		350391	1	0.18	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	42 R	927
S43	21:30		352752	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.04	50	0.0	40	927
S44	22:00		358042	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	39	930
S45	22:30		360067	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	38	931
S46	23:00		361138	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	38	932
S47	23:30		361543	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.0	0.55	50	0.0	37	932
S48	24:00		349348	36	6.21	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.3	0.58	50	0.0	35	924
DAV Average/ Sum		48 Stat.	344712	92	743.57	----	92	0.3	2.08	5	0.0	2.5	20.23	50	0.0	41	925
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			325608	0	0.00		0	0.0	0.01	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	34	921
Time			16:30	21:30			00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	13:00	13:00	00:30	00:30	02:30	18:30
HAV Max (steady state)			361543	375	61.06		0	1.0	0.17	15	0.0	5.0	0.82	50	0.0	53	932
Time			23:30	16:30	16:30		00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	15:00	15:00	00:30	00:30	15:30	23:30
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovanja stanja: "SP" zaustavitel, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), \*: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		29	
S02	01:00		28	
S03	01:30		28	
S04	02:00		28	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		27	
S09	04:30		27	
S10	05:00		27	
S11	05:30		27	
S12	06:00		27	
S13	06:30		27	
S14	07:00		27	
S15	07:30		27	
S16	08:00		28	
S17	08:30		28	
S18	09:00		29	
S19	09:30		30	
S20	10:00		31	
S21	10:30		31	
S22	11:00		32	
S23	11:30		32	
S24	12:00		33	
S25	12:30		34	
S26	13:00		34	
S27	13:30		34	
S28	14:00		35	
S29	14:30		36	
S30	15:00		36	
S31	15:30		37	
S32	16:00		38	
S33	16:30		39	
S34	17:00		40	
S35	17:30		40	
S36	18:00		39	
S37	18:30		38	
S38	19:00		37	
S39	19:30		37	
S40	20:00		38	
S41	20:30		37	
S42	21:00		37	
S43	21:30		35	
S44	22:00		34	
S45	22:30		33	
S46	23:00		32	
S47	23:30		32	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	32	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			27 07:00	
HAV Max (steady state) Time			40 17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), †: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.