

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		363687	0.2	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	32	958	
S02	01:00		376248	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	34	957	
S03	01:30		364303	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	958	
S04	02:00		375562	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	37	958	
S05	02:30		384186	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	38	958	
S06	03:00		377462	0.2	0.04	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	36	958	
S07	03:30		396167	0.2	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	35	958	
S08	04:00		384721	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	38	958	
S09	04:30		374250	0.2	0.04	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	36	958	
S10	05:00		377883	0.2	0.04	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	37	958	
S11	05:30		340725	0.4	0.06	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	39	958	
S12	06:00		308969	0.4	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	41	959	
S13	06:30		353471	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	959	
S14	07:00		375592	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	37	958	
S15	07:30		376852	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	958	
S16	08:00		314839	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	38	958	
S17	08:30		304788	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.02	15	0.0	40	958	
S18	09:00		312480	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	41	957	
S19	09:30		308363	0.3	0.04	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	38	957	
S20	10:00		364309	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.03	15	0.0	39	957	
S21	10:30		359070	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	37	957	
S22	11:00		371085	0.3	0.05	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	36	957	
S23	11:30		442278	0.9	0.19	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	46	957	
S24	12:00		467107	1.1 R	0.25	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	60	956	
S25	12:30		471212	1.9 R	0.44	15	0.0	1.4	0.34	15	0.0	54	955	
S26	13:00		423025	0.9	0.19	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	52	955	
S27	13:30		462458	1.4 R	0.32	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	66	955	
S28	14:00		460418	1.7 R	0.39	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	62	954	
S29	14:30		429455	1.4 R	0.29	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	54	954	
S30	15:00		443750	1.0 R	0.22	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	68	954	
S31	15:30		468943	1.1 R	0.25	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	66	953	
S32	16:00		478520	1.2 R	0.29	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	58	953	
S33	16:30		435609	0.8	0.18	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	50	952	
S34	17:00		451010	1.0 R	0.23	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	67	952	
S35	17:30		463297	0.7	0.16	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	70 R	953	
S36	18:00		481919	1.4 R	0.34	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	62	953	
S37	18:30		457508	1.7 R	0.38	15	0.0	1.3	0.29	15	0.0	68	952	
S38	19:00		462376	1.5 R	0.36	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	69 R	952	
S39	19:30		500367	1.1 R	0.27	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	63	952	
S40	20:00		474550	0.9	0.22	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	63	953	
S41	20:30		459780	1.4 R	0.31	15	0.0	1.6 R	0.37	15	0.0	71 R	954	
S42	21:00		466189	1.1 R	0.27	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	69 R	953	
S43	21:30		490806	1.1 R	0.26	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	62	954	
S44	22:00		409323	0.6	0.12	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	60	955	
S45	22:30		382728	0.6	0.12	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	53	955	
S46	23:00		316336	0.4	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	50	956	
S47	23:30		372663	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	46	956	
S48	24:00		337806	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	52	956	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	403626	0.7	7.35	5	0.0	0.3	3.56	5	0.0	50	956	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			304788	0.2	0.04	15	0.0	0.1	0.02	15	0.0	32	952	
Time			08:30	05:00	05:00	00:30	00:30	05:00	09:30	00:30	00:30	00:30	17:00	
HAV Max (steady state)			500367	1.9	0.44	15	0.0	1.6	0.37	15	0.0	71	959	
Time			19:30	12:30	12:30	00:30	00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	20:30	06:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.